



ATLES ApS
Livøvej 13
8800 Viborg

Tilladelse til nedsivning af overfladevand fra parkeringsarealer Livøvej 15-17, 8800 Viborg

Viborg Kommune meddeler tilladelse til nedsivning af overfladevand fra ny parkeringsplads med 50 parkeringspladser i kloakopland 238. Nedsivningen sker i grøft på Livøvej 15-17, 8800 Viborg, matr. nr. 4di Viborg Markjorder.

Vilkårene for nedsivningstilladelsen fremgår af teksten herunder.

Tilladelsen til nedsivning er givet i henhold til miljøbeskyttelseslovens¹ §19 og spildevandsbekendtgørelsens² § 39.

Tilladelsen kan til enhver tid og uden erstatning tilbagekaldes af hensyn til (miljøbeskyttelseslovens §20):

- Fare for forurening af vandforsyningsanlæg
- Gennemførelse af en ændret spildevandsafledning i overensstemmelse med en spildevandsplan
- Miljøbeskyttelse i øvrigt

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år.

Vilkår

Tilladelsen meddeles på baggrund af sagens oplysninger og på følgende vilkår:

- Nedsivningsgrøften skal dimensioneres for en gentagelsesperiode på 10 år³.
- Nedsivningsgrøften skal udformes og dimensioneres således, at der ikke opstår overfladegener eller andre gener i øvrigt omkring anlægget.
- Der udlægges minimum 30 cm muld i nedsivningsgrøften.
- Nedsivningsgrøften skal beplantes med græs eller anden vegetation.
- I tilfælde af akut forurening skal nedsivningsgrøften straks tømmes, og bundmateriale opgraves til forureningen er helt fjernet. Forureningen skal indberettes til tilsynsmyndigheden.

¹ Lovbekendtgørelse nr. 928 af 28. juni 2024 om miljøbeskyttelse

² Bekendtgørelse nr. 866 af 20. juni 2025 om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4

³ Spildevandskomiteen – Skrift nr. 30, Opdaterede klimafaktorer og dimensionsgivende regnintensiteter

Dato: 21-10-2025

Sagsnr.: 25/10135
Sagsbehandler: vpmaloe

Direkte tlf.: 87 87 56 15
Direkte e-mail: maloe@viborg.dk

Side 1 af 5

- Opstår der risiko for afledning af forurennet vand (for eksempel i forbindelse med algerensning), skal spildevandet opsamles og bortskaffes efter gældende regler.
- Hvis der benyttes salt (NaCl) som tømiddel på befæstede arealer, som ledes til anlægget, må der maksimalt tilføres 1,5 kg/m²/år.
- Nedsivningsgrøften med tilhørende installationer skal vedligeholdes, så funktionen til stadighed opretholdes.
- Når nedsivningsgrøften er etableret, skal arbejdet færdigmeldes til Viborg Kommune.
- ATLES ApS er både driftsherre og ansvarlig for drift og vedligehold af nedsivningsgrøften.

Sagens behandling

Viborg Kommune har d. 1. april 2025 modtaget ansøgning om etablering af nedsivningsgrøft i forbindelse med etablering af ny belægning på 1680 m² med plads til 50 parkeringspladser ved eksisterende byggeri. Placering af belægning og nedsivningsgrøft se på tegning herunder. Grøften etableres i en længde på 140 m, brede på 2,4 m og dybde på 0,5 m.

Der etablering af ny belægning og nedsivningsgrøft kræver terrænregulering på mere end 0,5 m, er der søgt dispensation for lokalplan nr. 396, §6. Der er givet dispensation den 6. juni 2025.

Udkast til denne tilladelse har været forelagt ansøger til udtalelse. Der var ingen bemærkninger til udkastet.

Regler og krav

Ud over miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og spildevandsbekendtgørelsens kapitel 13, er der blandt andet taget hensyn til følgende regler og krav i forbindelse med udarbejdelse af tilladelsen:

- Krav om BAT jf. miljøbeskyttelseslovens § 3
- Hensyn til internationale naturbeskyttelsesområde jf. bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter⁴.
- Miljøkvalitetskrav for vandområder og krav til udledning af forurenende stoffer til vandløb, søer eller havet⁵.
- Bekendtgørelse om miljømål for overfladevand og grundvandsforekomster⁶
- Bekendtgørelse om indsatsprogram for vandområdedistrikter⁷

I forbindelse med fastsættelse af vilkår for dimensionering af nedsivningsgrøft samt overløbshyppighed, er der blandt andet taget hensyn til Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse NMK-10-00573, hvoraf det fremgår, at spildevandskomiteens skrifter bør benyttes til dimensionering af afløbssystemer.

⁴ Bekendtgørelse nr. 1098 af 21. august 2023 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter

⁵ Bekendtgørelse nr. 1433 af 21. november 2017 om krav til udledning af forurenende stoffer til vandløb, søer overgangsvande, kystvande og havområder

⁶ Bekendtgørelse nr. 819 af 15. juni 2023 om miljømål for overfladevandområder og grundvandsforekomster

⁷ Bekendtgørelse nr. 797 af 13. juni 2023 om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter

Plangrundlag

Det gældende plangrundlag omfatter væsentligst:

- Lokalplan nr. 396 Butiksområde ved Holstebrovej i Viborg
- Lokalplan nr. 426A Tillæg til lokalplan nr. 396 for et butiksområde ved Holstebrovej i Viborg og lokalplan nr. 426 for udvidelse af butiksområde ved Holstebrovej i Viborg
- Spildevandsplan 2019 for Viborg Kommune

Eksisterende forhold

Området er optaget som kloakopland "238" i gældende spildevandsplan for Viborg Kommune. Kloakoplandet er udlagt som "separatkloak". Arealet er i dag udlagt i græs og lignende bevoksning

Planlagte forhold

Regnvand ledes til nedsivning i nedsivningsgrøft. Nedsivningsgrøften får overløb til eksisterende kloaksystem. Er der ikke kapacitet i kloaksystemet, vil vandet opstuvet på den østlige del af den eksisterende parkeringsplads.

Nedsivningsoplandet er 1680 m². Nedsivningsgrøften får et volumen på ca. 84 m³, og er dimensioneret på baggrund af oplandets størrelse, afløbskoefficient på 100% (inkl. vejareal), den hydrauliske ledningsevne, 10 års regnhændelse, samt klimafaktor på 1,3. Grøften er overdimensioneret med ca. 50 % i forhold til hvad beregninger ud fra overstående giver.

Geotekniske boringer har fundet gode nedsivningsforhold på arealet, med en ledningsevne på $6 \cdot 10^{-5}$ m/s eller bedre.

Bassinet tilsås med græsblandinger efter etablering.

Der er givet dispensation i forhold til lokalplan nr. 396 den 6. juni 2025

Grundvand og vandløb

Nedsivningsarealet er beliggende i et område uden særlige drikkevandsinteresser og udenfor indvindingsoplande til almene vandværker.

Afstanden til nærmest drikkevandsboring er mere end 2 km.

Afstanden til nærmest markvandingsboring er mere end 2 km.

Nedsivningen vurderes ikke at udgøre en risiko for forurening af vandforsyningsanlæg eller grundvandet i øvrigt, hvilket begrundes med følgende:

- Regnvand nedsives via et vækstlag,
- Afstand til boringer.

Nedsivningen vurderes heller ikke at medføre en betydelig stigning af grundvandsstanden i området, hvilket begrundes med følgende:

- Lokale grundvandsforhold. Det er i Spildevandskomiteens notat om "Dimensionering af LAR-anlæg"⁸ anført, at: Det er en forudsætning for [dimensionering af] alle typer anlæg, at underkanten af anlægget ligger mindst 1-2 meter over højeste grundvandsspejl. Grundvandet står ret dybt i området, ca. 21 m.u.t og pejlinger af det terrænære grundvand viser, at der ikke er registreret grundvand i borerne på mellem 4 og 7 meters dybde
- Relativ lille nedsivningsmængde pr. år

Afstanden til nærmeste recipient er 2,5 km (Gårdsdal Bæk) meter På grund af afstanden til vandløbet, vurderes nedsivningen ikke at påvirke bassinet negativt.

Der er ikke registreret jordforurening i området.

Nedsivningen vurderes samlet set ikke at være til hinder for, at de miljømål for kvaliteten af grundvand, vandløb, søer og havet, der er fastsat i henhold til bekendtgørelse om miljømål kan opfyldes.

§3 områder og Natura 2000

Nedsivning af overfladevand kræver ikke dispensation fra naturbeskyttelseslovens⁹ §3, men er alene reguleret af miljøbeskyttelsesloven.

Afstanden til nærmeste §3-beskyttet natur er ca. 200 meter (regnvandsbassin). Der er ikke andre §3 beskyttede arealer eller Natura2000 områder i umiddelbar nærhed af nedsivningsarealet.

Nedsivningsanlægget vurderes samlet set ikke at påvirke beskyttet natur og Natura2000 områder negativt.

Øvrige bemærkninger

Hvis der i forbindelse med gravearbejde konstateres jordforurening, skal Viborg Kommune kontaktes.

Orientering fra museerne

Hvis der findes spor af fortidsminder under jordarbejde, skal arbejdet standses. Fundet skal i henhold til museumsloven¹⁰ straks anmeldes til Viborg Museum, Sct. Mogens Gade 5, 8800 Viborg, oldtid@viborg.dk.

Eventuelle spørgsmål herom kan rettes til samme museum.

Færdigmelding

Det udførte arbejde færdigmeldes på erklæring fra autoriseret kloakmester. Færdigmelding sker på Viborg Kommunens hjemmeside under siden Ansøgninger og skemaer om spildevand og overfladevand, ved udfyldelse af digital blanket

⁸ Spildevandskomitéen – Notat om dimensionering af LAR, version 2,0 – april 2015

⁹ Lovbekendtgørelse nr. 1342 af 4. oktober 2022 om naturbeskyttelse

¹⁰ Lovbekendtgørelse nr. 358 af 8. april 2014 Museumslov

[Færdigmelding af autoriseret kloakarbejde](#). Husk at vedlægge oversigtskort med den endelige placering af nedsivningsanlægget.

Klageregler

Denne afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet i henhold til miljøbeskyttelseslovens §91.

Klagen skal være indgivet inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt. Klagefristen udløber således den 18/11 2025.

Klagen skal sendes til Miljø- og Fødevareklagenævnet, og den skal indgives digitalt på Klageportalen.

Der opkræves klagegebyr i forbindelse med klage. Klagegebyrets størrelse og vilkår for eventuel tilbagebetaling fremgår af nævnets hjemmeside. Øvrige vilkår for klage fremgår ligeledes af nævnets hjemmeside: <https://naevneneshus.dk/>

Der er også mulighed for at indbringe afgørelsen for domstolene (søgsmål) eller efter omstændighederne for Folketingets Ombudsmand. Vær opmærksom på, at man ikke har krav på at få behandlet sin klage ved ombudsmanden.

Afgørelsen skal indbringes for domstolene inden 6 måneder fra den dag afgørelsen er meddelt jf. miljøbeskyttelseslovens § 101.

Spørgsmål

Hvis der skulle opstå spørgsmål til denne afgørelse, kan jeg kontaktes på telefon eller mail.

Med venlig hilsen

Malene Kjærsgaard Sørensen
Geolog

Kopi af afgørelsen er sendt til:

- Danmarks Naturfredningsforening, afd. Viborg, dnviborg-sager@dn.dk
- Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk
- Dansk Ornitologisk Forening, lokalafd., viborg@dof.dk
- Viborg Museum, oldtid@viborg.dk
- Styrelsen for Patientsikkerhed, stps@stps.dk
- Viborg Ingeniørerne, Martin Faklam, D. Knudsen, mfk@vibing.dk