

Solar Park Kvosted ApS
Gyngemose Parkvej 55
2860 Søborg.

Teknik & Miljø
Byggeri
Prinsens Alle 5
8800 Viborg
Tlf.: 87 87 87 87
www.viborg.dk

Afgørelse om at projektet ikke kræver miljøvurdering - batterianlæg ifm. eksisterende solcellepark på Kvostedvej 46, 8831 Løgstrup

Viborg Kommune har den 15. august 2025 modtaget jeres ansøgning om etablering af et batterianlæg som en del af Kvosted solcelleprojektet på adressen Kvostedvej 46, 8831 Løgstrup.

Det ansøgte projekt er omfattet af miljøvurderingslovens bilag 2, punkt 13a – ændringer eller udvidelser af projekter i bilag 1 eller nærværende bilag, som allerede er godkendt, er udført eller er ved at blive udført, når de kan have væsentlige skadelige indvirkninger på miljøet.

Derfor skal Viborg Kommune vurdere, om projektet kan få væsentlig indvirkning på miljøet. Hvis det vurderes, at det kan, skal der udarbejdes en miljøkonsekvensrapport.

Afgørelse

Viborg Kommune har truffet afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport for det ansøgte projekt. Afgørelsen er truffet i henhold til miljøvurderingslovens § 21.

På baggrund af det indsendte ansøgningsskema (se bilag) og med udgangspunkt i de kriterier, der fremgår af bilag 6 til miljøvurderingsloven, har kommunen foretaget en screening af projektet, jf. § 21, stk. 1.

Screeningen har vist, at projektet ikke vurderes at medføre væsentlige miljøpåvirkninger, og der er derfor ikke krav om udarbejdelse af en miljøkonsekvensrapport.

Afgørelsen offentliggøres den 16. september 2025 på Viborg Kommunes hjemmeside under høringer og afgørelse - [Høringer og afgørelser - Viborg Kommune](#).

Afgørelsen bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år fra dags dato, jf. § 39 i miljøvurderingsloven.

Begrundelse

Viborg Kommune vurderer samlet set, at det ansøgte projekt ikke antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.

Batterianlægget etableres inden for et lokalplanlagt område, der giver mulighed for etablering af et stort solcelleanlæg ved Kvosted. Det vurderes, at et batterianlæg er en naturlig del af et sådant VE-anlæg.

Dato: 16-09-2025
Sagsnr.: S2025-1838
Sagsbehandler: Jakob Rask Jensen
Direkte tlf.: 87 87 52 19
Direkte e-mail: jakje@viborg.dk

Arealet, der inddrages til anlægget, er i dag en del af det allerede opsatte solcelleanlæg. Det vurderes derfor, at anlægget og tilhørende opsamlingsbassin ikke vil påvirke beskyttet natur, der ligger godt 200 meter væk, nærmeste Natura 2000-område, der er beliggende godt 1 km væk, eller beskyttede arter (bilag IV- og rød-listede arter).

Ud over dette vurderer forvaltningen, at projektet ikke er i konflikt med andre planlægnings-, natur- eller miljømæssige bindinger eller hensyn.

Yderligere oplysninger

Afgørelsen er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om, at projektet ikke skal igennem en miljøvurderingsproces. Der er med denne afgørelse ikke taget stilling til anden lovgivning, og den tilsidesætter ikke eventuelle servitutter og privatretlige aftaler.

Det kan dog oplyses, at projektet kræver:

- Landzonetilladelse
- Dispensation fra gældende lokalplan ift. placeringen
- Byggetilladelse
- Tilladelse efter beredskabsloven

Ved fund af fortidsminder skal Viborg Museum kontaktes på oldtid@viborg.dk.

Klagevejledning

I henhold til miljøvurderingslovens § 49 kan screeningsafgørelser truffet i henhold til § 21 påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål. Retlige spørgsmål skal forstås som spørgsmål om lovligheden eller gyldigheden af afgørelsen. Klagen skal være indgivet skriftligt inden 4 uger efter offentliggørelsen af screeningsafgørelsen.

Klageberettigede er enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der repræsenterer mindst 100 medlemmer og har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelse af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelse som hovedformål.

Hvis I ønsker at klage, skal I indsende den via Klageportalen, som findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside naevneneshus.dk.

Her kan I også læse mere om klagenævnets sagsbehandling, klagegebyr, opsættende virkning mm. Klagen er indgivet, når den er tilgængelig for Viborg Kommune i Klageportalen.

Søgsmål

Hvis I vil indbringe screeningsafgørelsen for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder efter offentliggørelsen af afgørelsen

Har I spørgsmål, er I meget velkommen til at kontakte mig pr. telefon.

Med venlig hilsen

Jakob Rask Jensen
Sagsbehandler

Bilag: VVM-ansøgning

Anmeldelse vedr. batterier indenfor Kvosted Solcelleprojekt				
Basisoplysninger	Tekst			Kommentar
Projektbeskrivelse (vedlægges)	Se bilag 1.			
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre	Solar Park Kvosted ApS Gyngemose Parkvej 55 2860 Søborg.			
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson	Julie Nørgaard jno@europeanenergy.com +45 60 12 64 74			
Projektets adresse, matr.nr. og ejerlav	Matr. Nr. 39, Rævind Hede, Tårup.			
Projektet berører følgende kommune eller kommuner (omfatter såvel den eller de kommuner, som projektet er placeret i, som den eller de kommuner, hvis miljø kan tænkes påvirket af projektet)	Viborg Kommune			
Oversigtskort i målestok 1:50.000	Se bilag 2.			
Kortbilag i målestok 1:10.000 eller 1:5.000 med indtegning af anlægget og projektet (vedlægges dog ikke for strækningsanlæg)	Se bilag 3.			
Forholdet til VVM reglerne	Ja	Nej		
Er projektet opført på bilag 1 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).		x		
Er projektet opført på bilag 2 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).	x		Projektændring, der er under Bilag 2, pkt. 13a) Ændringer eller udvidelser af projekter i bilag 1 eller nærværende bilag, som allerede er godkendt, er udført eller er ved at blive udført, når de kan have væsentlige skadelige indvirkninger på miljøet (ændring eller udvidelse, som ikke er omfattet af bilag 1)	

Projektets karakteristika	Tekst	
1. Hvis bygherren ikke er ejer af de arealer, som projektet omfatter angives navn og adresse på pågældende ejer, matr. nr og ejerlav.	EE Ejendomme ApS Gyngemose Parkvej 55 2860 Søborg. +45 60 12 64 74 Matr. Nr. 39, Rævind Hede, Tårup.	
2. Arealanvendelse efter projektets realisering • Det fremtidige samlede befæstede areal i m ²	Fremtidige samlede befæstede areal til batterianlæg vil være forventeligt ca. 7.000 m ² .	
3. Projektets areal og volumenmæssige areal - Er der behov for grundvandssænkning i forbindelse med projektet og i givet fald hvor meget i m. - Projektets maksimale bygningshøjde i m.	Grundvandssænkning: Ikke relevant Grundareal og befæstet areal: Batterianlægget og de tilhørende tekniske bygninger vil placeres indenfor et afgrænset areal på op til 7000 m ² . Den effektive anvendelse af de 7.000 m ² er imidlertid alene ca. 800 m ² , da størstedelen af det samlede areal er fx plads til afstand mellem battericontainere, adgangsveje og vendepladser. Det faktisk bebyggede areal på de ca. 800 m ² , hvor der opføres battericontainere, svarer til ca. 0,075 % af det eksisterende solcelleareal på 106 hektar Maksimal bygningshøjde: 3 meter.	
4. Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden. Råstofforbrug i <u>anlægsperioden</u> på type og mængde: - Affaldstype og mængder - Håndtering af regnvand - Anlægsperioden angivet som mm/år – mm/år	Underlaget under BESS-anlægget vil bestå af komprimeret stabilgrus. Bygge- og anlægsaffald. Affald håndteres i overensstemmelse med kommunens regulativ for erhvervsaffald. Der sker normal nedsivning af regnvand på arealerne. Anlægsperioden kan foregå hele året, og vil forventeligt vare ca. 6 måneder.	

Projektets karakteristika			Tekst	Kommentar
5. Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud samt angivelse af placering og opbevaring på kortbilag af råstoffet/produktet i driftsfasen:			Anlægget er et 50MW batterianlæg, som har til formål at understøtte det danske elnet. Strømmen transporteres via jordlagte kabler.	
6. Affaldstype og mængder, som følge af projektet i driftsfasen: - Farligt affald - Andet affald - Spildevand til renseanlæg - Spildevand med direkte udledning til vandløb, sø, hav - Håndtering af regnvand			Væske fra opsamlingskar ved evt. spild behandles som farligt affald jf. kommunens regulativer. Der dannes endvidere ikke spildevand i driftsfasen.	
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst	
7. Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning?		x	Der er ikke behov for vandforsyning i hverken anlægs- eller driftsfasen.	
8. Er anlægget eller dele af anlægget omfattet af Standardvilkår?		x	Anlægget er ikke omfattet af krav om miljøgodkendelse og derfor ikke omfattet af standardvilkår.	
9. Vil anlægget kunne overholde alle de angivne standardvilkår?			Ikke relevant	
10. Er anlægget eller dele af anlægget omfattet af BREF-dokumenter ¹ ?		x	Anlægget er ikke omfattet af IPPC-direktivet.	
11. Vil anlægget kunne overholde de angivne BREF-dokumenter?			Ikke relevant.	
12. Er anlægget eller dele af anlægget omfattet af BAT-konklusioner ² ?		x	Der er ikke vedtaget BAT for aktiviteten.	

¹ Forurenende virksomheder der er omfattet af IPPC-direktivet får tilsendt BREF-dokumenter, som fastlægger den bedst tilgængelige teknik (BAT).

² EU beslutter miljøkravene til de europæiske virksomheder ud fra, hvad der kan opnås med de "bedste tilgængelige teknikker". På engelsk "Best Available Techniques" eller BAT. Miljøkravene bliver formuleret som BAT- konklusioner og indgår i de såkaldte BREF-dokumenter, som står for "BAT reference documents".

Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst	Kommentar
13. Vil anlægget kunne overholde de angivne BAT konklusioner?			Ikke relevant	
14. Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens vejledninger eller bekendtgørelser om støj? Findes på www.mst.dk	x		For anlægsarbejde: Bekendtgørelse om miljøregulering af visse aktiviteter, BEK nr. 844 af 23/06/2017. Miljøstyrelsens vejledning nr. 5 / 1984 "Ekstern støj fra virksomheder".	
15. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer jf. ovenfor?	x		For BESS alene er det ikke støj som gør at anlægsstøj ikke kan overholdes. Støj relateret til batterianlæg er primært knyttet til blæserenheder, som anvendes til køling af batterier, konvertere og distributionstransformere. Anlægget er placeret centralt med stor afstand til nærmeste naboer hvorfor Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for støj vil være overholdt. Anlægsarbejdet udføres hovedsageligt på hverdage og indenfor normal arbejdstid.	
16. Vil det samlede anlæg, når projektet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer jf. ovenfor?	x		Støj relateret til batterianlæg er primært knyttet til blæserenheder, som anvendes til køling af batterier, konvertere og distributionstransformere. Anlægget er placeret centralt med stor afstand til nærmeste naboer hvorfor Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for støj vil være overholdt.	
17. Er projektet omfattet Miljøstyrelsens vejledninger, regler og bekendtgørelser om luftforurening? Findes på www.mst.dk	x		For anlægsarbejde: Bekendtgørelse om miljøregulering af visse aktiviteter, BEK nr. 844 af 23/06/2017. Der forekommer ingen emissioner i driftsfasen.	
18. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening jf. ovenfor?	x		Der vil ikke at opstå luftforurening som følge af anlægsarbejdet.	

19. Vil det samlede anlæg kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening jf. ovenfor?			Ikke relevant.	
20. Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener?: - I anlægsperioden - I driftsfasen		x	Der vil ikke opstå støvgener i anlægsperioden og driftsfasen.	
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst	
21. Vil projektet give anledning til lugtgener eller øgede lugtgener?: - I anlægsperioden - I driftsfasen		x	Der vil ikke ske lugtgener som følge af anlægsarbejde eller i driftsfasen.	
22. Vil anlægget som følge af projektet have behov for belysning som i aften og nattetimer vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne?: - I driftsfasen - I anlægsperioden		x	Der vil ikke være behov for belysning i anlægsfasen. Der kan være behov for belysning, hvis der er skal udføres akut reparation og vedligehold i aften og nattetimer. Lyset monteres så lyset er monteret så det går skråt nedadgående. Almindelig service vil gennemføres i dagtimer.	
23. Er anlægget omfattet af risikobekendtgørelsen ³ ?		x	Oplag af stoffer omfattet af bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer, bilag 1, overstiger ikke tærskelværdierne. Endvidere jf. punkt 1.13 i nedenstående fra: Vejledning om brandsikring af større oplag af litiumionbatterier samt BESS: "Litiumionbatterier er i sig selv ikke omfattet af bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer (risikobekendtgørelsen)."	

³ Bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer nr. 1666 af 14. december 2006.

Projektets placering	Ja	Nej	Tekst	
24. For Kan projektet rummes inden for lokalplanens generelle formål?	x		Projektet er placeret i lokalplanlagt område "Lokalplan nr. 555, Område til teknisk formål som solenergianlæg."	
25. Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer?		x	BESS anlægget i Kvosted Solcellepark er ikke i konflikt med skovbyggelinjen.	
26. Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer?		x		
27. Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder?		x	BESS anlægget i Kvosted Solcelleprojekt Solar Park er ikke i konflikt med råstofområder.	
28. Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen?		x	Projektområdet er ikke i konflikt med kystnærhedszonen.	

Projektets placering	Ja	Nej	Tekst	
29. Forudsætter projektet rydning af skov?		x	Der er ikke behov for skovrydning.	
30. Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en rejst fredningssag?		x	Der er ikke rejst fredningssag indenfor væsentlig afstand fra projektarealet.	
31. Afstanden i luftlinje fra projektet til nærmeste beskyttede naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens §3?			BESS anlægget er ikke i konflikt med §3-naturtyper.	
32. Er der forekomst af beskyttede arter og i givet fald hvilke?		x	Der foreligger ikke registrering af fund af beskyttede arter.	
33. Afstanden i luftlinje fra projektet til nærmeste fredede område?			Det nærmeste fredede område ligger ca. 650 meter fra det befæstede område og er Møndal Gravhøj.	
34. Afstanden i luftlinje fra projektet til nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde (Natura 2000 områder, habitatområder, fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder)?			Afstanden til nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde er 1100 m, som er Natura 2000 habitat-område.	
35. Vil det samlede anlæg som følge af projektet kunne overholde kvalitetskravene for vandområder og krav til udledning af forurenende stoffer til vandløb, søer eller havet.	x		Hvis der opstår brand i en container, vil tilgangen være at 'lade det brænde ud. Brandbekæmpelsen består i at forhindre spredning af branden ved at vande det omkringliggende areal.	

			Dette vand ledes til opsamling ved hjælp af fald på overfladen, som er komprimeret, så der ikke vil være nævneværdig nedsivning. Komprimeret grus afleder vand til opsamlingsbassinet ved store vandmængder, som ved brandbekæmpelse, hvilket begrænser nedsivning. Vandet undersøges for forurening, og forurenede grus kan fjernes.	
36. Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandinteresser?		x	BESS-anlægget er ikke i konflikt med områder for særlige drikkevandsinteresser.	
37. Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening		x		
38. Er projektet placeret i et område, der i kommuneplanen er udpeget som område med risiko for oversvømmelse?		x		
39. Er projektet placeret i et område, der, jf. oversvømmelsesloven, er udpeget som risikoområde for oversvømmelse?		x	Det befæstede område er ikke udsat for oversvømmelse.	

Projektets placering	Ja	Nej	Tekst	
40. Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte må forventes at kunne medføre en øget samlet påvirkning af miljøet (Kumulative forhold)?		x	Der vil ikke være kumulative effekter med andre planer og projekter, inklusiv den allerede godkendte del af solcelleanlægget. Anlægget er placeret centralt med stor afstand til nærmeste naboer hvorfor Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for støj vil være overholdt.	
41. Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre nabolande?		x		
42. En beskrivelse af de tilpasninger, ansøger har foretaget af projektet inden ansøgningen blev indsendt og de påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå, forebygge, begrænse eller kompensere for væsentlige skadelige virkninger for miljøet?			Batterianlægget vil blive placeret i solcelleanlæggets projektområde for mindske visuelle gener. En beredskabsplan udarbejdes med det lokale beredskab hvori forebyggende eller begrænsende tiltag ifm. Brand beskrives. Se desuden pkt. 35 for beskrivelse af brandstrategi og håndtering.	