



NEDERTORP ApS
Åhusevej 59
7470 Karup J

**Midlertidig udvidelse af vandmængden i 2021 til vanding af
landbrugsafgrøder tilhørende ejendommen Åhusevej 13, 7470 Karup.
Anlægs nr. 61656.**

Dato: 11. august 2021

Sagsnr.: 17/12048
Sagsbehandler: vprg

Direkte tlf.: 87 87 56 20

Side 1 af 3

Viborg Kommune har den 22. juli 2021 modtaget en ansøgning om en midlertidig udvidelse af den årlige vandmængde til vanding for to eksisterende anlæg til vanding med anlægs nr. 61656 tilhørende ejendommen Åhusevej 13, Karup.

Vandmængden ønskes udvidet for hvert enkelt anlæg fra de nuværende 47.000 m³/år til 94.000 m³/år for vandingssæsonen 2021.

Afgørelse

Viborg Kommune fastsætter på baggrund af nedenstående vurdering den samlede årlige tilladte indvinding fra anlægget i 2021 til **70.500 m³/år**.

Den udvidede vandmængde er kun gældende for indvindingsåret 2021, herefter er vandmængden 47.000 m³/år.

Afgørelsen er truffet med hjemmel i vandforsyningslovens § 20 og er et tillæg til tidligere tilladelse af 15. november 2016.

Tilladelsens øvrige vilkår er således fortsat gældende indtil 18. november 2021.

Sagens behandling

Vandmængden ønskes ændret fra de nuværende 47.000 m³/år til 94.000 m³/år. for anlægs nr. 61656. Den tilladte indvinding er senest fastsat af Viborg Kommune i tilladelse af 15. november 2016.

På grund af tørre perioder i juni-juli er der opstået akut behov for mere vand til vanding af langbrugsafgrøderne og der er søgt om udvidelse af vandmængden for vandingssæsonen 2021.

Anlægget er beliggende 350 m fra Karup Å, og det er vurderet at indvindingen på baggrund afstanden til vandløbet vil øge påvirkningen af sommervandføringen for Karup Å.

Viborg Kommune har vurderet at en eksisterende markvandingstilladelse, nærmere end 400 meter fra vandløb kan tildeles en udvidet vandmængde på +50 % af den eksisterende indvindingstilladelse i tørre perioder. Dette skal sikre, at vandløbet ikke overpås af den øgede vandindvinding. Indvindinger som ligger nærmere end 400 meter fra vandløb påvirker i højere grad vandføringen i vandløbene sammenlignet med indvindinger som er beliggende længere væk.

Det vurderet at der i oplandet til Karup Å, er tilstrækkelige grundvandsressourcer til en midlertidig udvidelse af indvindingen i 2021 på 47.000 m³/år til 70.500 m³/år for anlægs nr. 61656.

I henhold til de Statslige Vandplaner må indvinding af grundvand ikke være større end, at målsætningen for vandløbenes miljøkvalitet kan opfyldes. Boringen ligger i oplandet til Karup Å, som i Miljøstyrelsens Vandområdeplan for 2015 – 2021 er både målsat og tilstandsvurderet til 'god økologisk tilstand'. Det er vurderet, at den konkrete indvinding og anvendelse af vandet ikke øger påvirkning af målsætningen for Karup Å.

Boringen er placeret udenfor særligt beskyttelses område, habitatområde der er omfattet af NATURA 2000, eller områder der er udlagt som beskyttet natur efter naturbeskyttelseslovens § 3.

Desuden vurderer Viborg Kommune, at en eventuel sænkning af vandstanden med den ansøgte indvinding ikke vil få betydning for indvindingen på eventuelle naboejendommers vandforsyningsanlæg.

Klagevejledning

Du kan klage over Kommunens afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt.

Klagen skal være modtaget senest den 08. september 2021.

En klage skal sendes skriftligt til den myndighed der har truffet afgørelsen via klageportalen, som kan findes på www.borger.dk eller www.virk.dk.

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af klagen, at klageren indbetaler et gebyr på kr. 900 til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Gebyret tilbagebetales, hvis klageren får helt eller delvist medhold i klagen.

Der kan læses nærmere om klageadgang, hvordan klage indgives, gebyr m.v. på klagenævnets hjemmeside: www.naevneneshus.dk.

Ifølge miljøbeskyttelseslovens § 101, kan afgørelser efter miljøbeskyttelsesloven prøves ved domstolene. En evt. sag skal anlægges inden 6 måneder efter at afgørelsen er truffet.

Du får besked, hvis der klages over afgørelsen.

Såfremt du har spørgsmål eller ønsker yderligere oplysninger er du velkommen til at kontakte mig på telefon 87 87 56 20, e-mail naturogvand@viborg.dk.

Med venlig hilsen

Ruslana Gladnyeva

Master of Science

Kopi af dette brev er sendt til:

- Styrelsen for Patientsikkerhed, Falstersvej 10, 8940 Randers SV.
- Danmarks Naturfredningsforening, Madsnedøgade 20, 2100 Kbh. Ø
- Forbrugerrådet, Fiolstræde 17, 1017 Kbh. K
- Danmarks Sportsfiskerforbund, Worsågade 1, 7100 Vejle