



ENERGI VIBORG VAND A/S
Industrivej 15
8800 Viborg

gw@energiviborg.dk

Afgørelse om at projektet ikke kræver miljøvurdering

Viborg Kommune har den 3. juli 2026 modtaget en ansøgning fra WSP A/S, Danmark der på vegne af Energi Viborg Vand A/S, Viborg, søger om midlertidig grundvandssænkning i forbindelse med etablering af en ny spildevandspumpestation ved Løgstørvej 29, Nederhede, 8832 Skals nord for Viborg.

Det ansøgte projekt er omfattet af miljøvurderingslovens bilag 2 punkt 10 m. Arbejder i forbindelse med indvinding af grundvand som ikke er omfattet af bilag 1. Derfor skal kommunen vurdere, om det kan få væsentlig indvirkning på miljøet. Hvis kommunen vurderer, at det kan det, skal der udarbejdes en miljøkonsekvensrapport.

Dato: 02-09-2026

Sagsnr.: 26/16318
Sagsbehandler: vpdek

Direkte tlf.: 87 87 56 10
Direkte e-mail: dek@viborg.dk

Side 1 af 5

Afgørelse

Viborg Kommune har truffet afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport for det ansøgte projekt. Afgørelsen er truffet i henhold til miljøvurderingslovens § 21.

På baggrund af ansøgers udfyldte ansøgningsskema (se bilag i denne afgørelse) samt de hensyn, der fremgår af miljøvurderingslovens bilag 6, har kommunen foretaget en screening af projektet (jf. lovens § 21, stk.1). Det er vurderet, at projektet ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet, og der derfor ikke skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport.

Afgørelsen offentliggøres på Viborg Kommunes hjemmeside viborg.dk/indflydelse fra den 3. september 2026.

Begrundelse

Energi Viborg Vand A/S har i forbindelse med etablering af ny spildevandspumpestation behov for midlertidig grundvandssænkning i forbindelse med anlægsarbejdet.

Energi Viborg Vand A/S forventer at påbegynde etableringen af ny spildevandspumpestation ved Løgstørvej 29, Skals september 2026. Pumpestationen placeres ca. 15-20 meter syd for Skals Å.

Pumpestationens bund forventes at findes ca. 6,5 m.u.t. I den forbindelse kræves der ikke en permanent udledning, men i anlægsperioden vil der være brug for midlertidig grundvandssænkning.

Grundvandssænkningen planlægges udført med pumpebrønde, dræn, spunsvægge osv. Der etableres en byggegrube på ca. 5x5 meter i spunsvægge.

Heri sættes to filterboringer 160mm til ca. 10 m.u.t.

Det oppumpede grundvand vil blive afledt til Skals Å.

Grundvandssænkning sker med 60-100 m³/t. Den maksimale oppumpning sker i et begrænset omfang ved opstart, når grundvandsstanden stabiliseres under udgravning, forventes grundvandssænkningen ved vedligeholdelse af niveau at være et lavere flow. I perioden forventes en oppumpet mængde på 50.000-75.000 m³.

Anlægsperioden forventes at være 3-5 uger i september 2026.

Nærmeste almene vandindvindingsboring ligger ca. 650-750 m. fra projektområdet ved kildepladsen for Skals Vandværk. Vandværket har tre boringer der alle er mellem 112 og 122 meter dybe og indvinder fra et sandlag 100-121 m.u.t.

Da grundvandssænkningen foregår over en begrænset periode i forbindelse med anlægsarbejdet og indvindingen sker fra det terrænnære grundvand har Viborg Kommune vurderet, at den anmeldte grundvandssænkning kan ske uden gene for indvindingen til Skals Vandværk.

Anlægsarbejdet sker udenfor særligt beskyttelses område, habitatområde der er omfattet af NATURA 2000, eller områder der er udlagt som beskyttet natur efter naturbeskyttelseslovens § 3.

Viborg Kommune vurderer samlet set, at det ansøgte projekt ikke antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. Kommunen lægger i sin vurdering især vægt på, at der i miljømæssig sammenhæng er tale om et simpelt projekt, der hverken i forhold til projektets karakteristika, placering eller potentielle miljøpåvirkning, forventes at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.

Yderligere oplysninger

Afgørelsen er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om, at projektet ikke skal igennem en miljøvurderingsproces. Der er med denne afgørelse ikke taget stilling til anden lovgivning, og den tilsidesætter ikke eventuelle servitutter og privatretlige aftaler.

Det kan dog oplyses, at projektet kræver dispensation for åbeskyttelseslinien og vurdering af den anmeldte grundvandssænkning i henhold til Vandforsyningsloven.

Afgørelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet, inden 3 år efter at den er meddelt fra dags dato i dette brev jf. lovens § 39. Hvis det ansøgte projekt ændres, skal der sendes en ny ansøgning til Viborg Kommune, der skal vurdere, om ændringen skal miljøvurderes.

Hvis der træffes spor efter fortidsminder, skal Viborg Museum straks kontaktes på oldtid@viborg.dk.

Klagevejledning

Du har mulighed for at klage over kommunens afgørelse. Se mere nedenfor.

En klage over denne afgørelse har ikke opsættende virkning efter lovgivningen. Klagenævnet kan træffe afgørelse om at fravige lovgivningens udgangspunkt i særlige tilfælde.

Har du spørgsmål, kan du kontakte mig på telefon 8787 5610 eller e-mail.

miljoe@viborg.dk

Med venlig hilsen

Dorthe Elmbo Knudsen
Miljøtekniker

Bilag:

- Ansøgning
- Oversigtskort
- Oversigtstegning

Kopi af dette brev er sendt til:

- Styrelsen for Patientsikkerhed, Falstersvej 10, 8940 Randers SV.
- Danmarks Naturfredningsforening, Madsnedøgade 20, 2100 Kbh. Ø
- Forbrugerrådet, Fiolstræde 17, 1017 Kbh. K
- Danmarks Sportsfiskerforbund, Worsågade 1, 7100 Vejle
- Viborg Museum, e-mail oldtid@viborg.dk

Klagevejledning

I henhold til miljøvurderingslovens § 49 kan screeningsafgørelser truffet i henhold til § 21 påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål. Retlige spørgsmål skal forstås som spørgsmål om lovligheden eller gyldigheden af afgørelsen. Klagen skal være indgivet skriftligt inden 4 uger efter offentliggørelsen af screeningsafgørelsen.

Klageberettigede er enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der repræsenterer mindst 100 medlemmer og har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelse af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelse som hovedformål.

Hvis du ønsker at klage, skal du indsende din klage via Klageportalen, som du finder et link til på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside naevneneshus.dk. Her kan du også læse mere om klagenævnets sagsbehandling, klagegebyr, opsættende virkning mm. Klagen er indgivet, når den er tilgængelig for Viborg Kommune i Klageportalen.

Søgsmål

Hvis du vil indbringe screeningsafgørelsen for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder efter offentliggørelsen af afgørelsen.

