



Signaturforklaring

- 60 kV Kabelanlæg Projekteret
- Beskyttede Vandløb
- Boregruber
- Ikke beskyttet vandløb
- Kommunegrænse
- Underboring

Der etableres køreveje med køreplader langs hele traceet (eksklusiv strækninger der underbores). Yderligere adgangsveje er ikke besluttet endnu, men besluttet i løbet af anlægsfasen med den enkelte lodsejer.

Slamsuger opstilles ved starthul ved påbegyndelse af underboring. Her suges der løbende boremudder. Samme slamsuger står i beredskab til opslugning i tilfælde af blowout.

60 kV kabelanlæg TAN-THO (Tange-Thorsø) - Projektnr. 6560390014
Matr.nr. 9t Vejerlev By, Vejerlev
Favrskov Kommune

J.nr.: 10253246 / nvp Målf.: 1:2500 / F9 Koord.sys.: DKT2 DVR90

GEOPARTNER
LANDINSPEKTØR A/S

Nanna Vinther Poulsen
Landinspektør

www.geopartner.dk +45 70 12 10 11 CVR: 20014784

Dato:
25. februar 2026

Rev. dato:

© KDS - © Geodatastyrelsen - © Hexagon \lvvm601\saag\2025\10253246\Ansaebindinger\Ansaebindinger\10253246_oversigtskort over borehuler_dgn