



I/S Søndergård v/Jens og Jacob Jensen
Stanghedevej 13
8800 Viborg

Afgørelse om at projektet ikke kræver miljøvurdering

Viborg Kommune har den 01/05-2024 modtaget din ansøgning om opsætning af en 500 kW dieselmotor med generator med indfyret effekt på 1,337 MW på Trehusevej 9B, 7470 Karup J, der skal fungere dels som nødstrømsanlæg til ejendommen og dels som strømproduktion til elnettet efter behov. Det ansøgte projekt er omfattet af miljøvurderingslovens¹ bilag 2 punkt 3a) *Industrialnæg til fremstilling af elektricitet, damp og varmt vand*. Derfor skal kommunen vurdere, om det kan få væsentlig indvirkning på miljøet. Hvis kommunen vurderer, at det kan det, skal der udarbejdes en miljøkonsekvensrapport.

Dato: 04-06-2025

Sagsnr.: 25/13189
Sagsbehandler: vpcsto

Direkte tlf.: 87 87 56 99
Direkte e-mail: csto@viborg.dk

Side 1 af 3

Afgørelse

Viborg Kommune har truffet afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport for opsætning af en 500 kW dieselmotor med generator med indfyret effekt på 1,337 MW på Trehusevej 9B, 7470 Karup J. Afgørelsen er truffet i henhold til miljøvurderingslovens § 21.

På baggrund af ansøgers udfyldte ansøgningsskema (se bilag i denne afgørelse) samt de hensyn, der fremgår af miljøvurderingslovens bilag 6, har kommunen foretaget en screening af projektet (jf. lovens § 21, stk. 1). Det er vurderet, at projektet ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet, og der derfor ikke skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport.

Afgørelsen offentliggøres på Viborg Kommunes hjemmeside viborg.dk/indflydelse d. 04. juni 2025.

Begrundelse

Anlægget består af en 500 kW dieselmotor med generator med indfyret effekt på 1,337 MW, der opsættes på Trehusevej 9B, 7470 Karup J. Generatoren skal anvendes som nødstrømsgenerator til ejendommen. Derudover forventes anlægget at køre i 1000 timer årligt, da det også skal producere strøm til elnettet, når der er mangel. Der opsættes en tovægget dieselolietank på 5990 L udendørs i tilknytning til anlægget og vil medføre 1-2 ekstra transporter om måneden til ejendommen. Generatoren placeres udendørs på flisebelagt areal og i øvrigt i tilknytning til en transformerstation. De ekstra transporter vurderes ikke at være en så væsentlig ændring, at der kræves miljøvurdering.

¹ Lovbekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer, LBK nr. 4 af 3. januar 2023

Anlægget placeres i Område med Særlige Drikkevandsinteresser (OSD). Det vurderes at anlægget ikke udgør en væsentlig risiko for grundvandet.

Der er vedlagt datablad for dieselgeneratoren, som viser at emissionsgrænseværdier i MCP-bekendtgørelsen² kan overholdes.

Viborg Kommune vurderer samlet set, at det ansøgte projekt ikke antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. Kommunen lægger i sin vurdering især vægt på, at dieselgeneratoren kan overholde de emissionsgrænseværdier MCP-bekendtgørelsen fastsætter.

Yderligere oplysninger

Afgørelsen er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om, at projektet ikke skal igennem en miljøvurderingsproces. Der er med denne afgørelse ikke taget stilling til anden lovgivning, og den tilsidesætter ikke eventuelle servitutter og privatretlige aftaler.

Anlægget skal efter denne afgørelse er truffet anmeldes efter MCP-bekendtgørelsen.

Derudover er dieselolietanken omfattet af olietanksbekendtgørelsens³ bestemmelser.

Afgørelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet, inden 3 år efter at den er meddelt fra dags dato i dette brev jf. lovens § 39.

Hvis det ansøgte projekt ændres, skal der sendes en ny ansøgning til Viborg Kommune, der skal vurdere, om ændringen skal miljøvurderes.

Med venlig hilsen

Carsten Krarup Swayne
Biolog

Bilag:

- Ansøgning

Kopi af dette brev og bilag er sendt til:

- Jan Brochstedt Olsen, Velas, jbr@velas.dk

² Bekendtgørelse 2023-11-27 nr. 1408 om miljøkrav for mellemstore fyringsanlæg

³ Bekendtgørelse 2019-11-27 nr. 1257 om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines

Klagevejledning

I henhold til miljøvurderingslovens § 49 kan screeningsafgørelser truffet i henhold til § 21 påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål. Retlige spørgsmål skal forstås som spørgsmål om lovligheden eller gyldigheden af afgørelsen. Klagen skal være indgivet skriftligt inden 4 uger efter offentliggørelsen af screeningsafgørelsen.

Klageberettigede er enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der repræsenterer mindst 100 medlemmer og har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelse af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelse som hovedformål.

Hvis du ønsker at klage, skal du indsende din klage via Klageportalen, som du finder et link til på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside naevneneshus.dk. Her kan du også læse mere om klagenævnets sagsbehandling, klagegebyr, opsættende virkning mm. Klagen er indgivet, når den er tilgængelig for Viborg Kommune i Klageportalen.

Søgsmål

Hvis du vil indbringe screeningsafgørelsen for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder efter offentliggørelsen af afgørelsen.

Bilag 1

Ansøgningsskema

Nedenstående skema angiver de oplysninger, som skal indgives til myndighederne ved ansøgning af projekter, der er omfattet af lovens bilag 2, jf. lovens § 21. Bygherren skal, hvor det er relevant for ansøgningen om det konkrete projekt, tage hensyn til kriterierne i lovens bilag 6, når skemaet udfyldes. Såfremt der allerede foreligger oplysninger om de indvirkninger, projektet kan forventes at få på miljøet, medsendes disse oplysninger. Skemaet finder ikke anvendelse for sager, der behandles af Naturstyrelsen og Energistyrelsen. Skemaets oplysningskrav er vejledende og fastsat under hensyntagen til kriterierne i lovens bilag 5.

Basisoplysninger	Tekst	
Projektbeskrivelse (kan vedlægges)	Der ønskes VVM-screening og tilladelse til at opsætte en 500 kW spidslastgenerator med en indfyret effekt på 1,337 MW på Trehusevej 9B, 7470 Karup J. Datablad for generatoren er vedlagt som bilag. Generatoren skal levere strøm til ejendommen, og så skal den indenfor en ramme på ca. 1.000 driftstimer om året levere systemydelse til elnettet. Generatoren skal opsættes udendørs på mark ved siden af Nygårdsvej.	
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre	I/S Søndergård v/Jens og Jacob Jensen Stanghedevej 13, 8800 Viborg.	
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson	Jens Adler Jensen Stanghedevej 28, 8800 Viborg Tlf.: 40928531 E-mail: sondergaard26006317@gmail.com	
Projektets adresse, matr.nr. og ejerlav. For havbrug angives anlæggets geografiske placering angivet ved koordinater for havbrugets 4 hjørneafmærkninger i bredde/længde (WGS-84 datum).	Trehusevej 9B, 7470 Karup J. Matr.nr. 1p, Trehuse, Frederiks.	
Projektet berører følgende kommune eller kommuner (omfatter såvel den eller de kommuner, som projektet er placeret i, som den eller de kommuner, hvis miljø kan tænkes påvirket af projektet)	Viborg kommune	
Oversigtskort i målestok eks. 1:50.000 – Målestok angives. For havbrug angives anlæggets placering på et søkort.	Oversigtskort i målestoksforhold 1:1.000 er vedlagt som bilag 1.	
Kortbilag i målestok 1:10.000 eller 1:5.000 med indtegnning af anlægget og projektet (vedlægges dog ikke for strækingsanlæg).	Målestok angives: 1:1.000 og vedlagt som bilag 1.	
Forholdet til VVM reglerne	Ja	Nej
Er projektet opført på bilag 1 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM).	X	Hvis ja, er der obligatorisk VVM-pligtigt. Angiv punktet på bilag 1:
Er projektet opført på bilag 2 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).	X	Hvis ja, angiv punktet på bilag 2: Punkt 3a

Projektets karakteristika	Tekst
1. Hvis bygherren ikke er ejer af de arealer, som projektet omfatter angives navn og adresse på de eller den pågældende ejer, matr.nr. og ejerlav	Arealet ejes af Jacob Adler Jensen, Stanghedevej 13, 8800 Viborg og Jens Adler Jensen, Stanghedevej 28, 8800 Viborg.
2. Arealanvendelse efter projektets realisering. • Det fremtidige samlede bebyggede areal i m² • Det fremtidige samlede befæstede areal i m² • Nye arealer, som befæstes ved projektet i m²	Generatorens grundareal er på 8,4 m ² som opsættes udendørs på mark ved Nygårdsvej.
3. Projektets areal og volumenmæssige udformning • Er der behov for grundvandssænkning i forbindelse med projektet og i givet fald hvor meget i m • Projektets samlede grundareal angivet i ha eller m² • Projektets bebyggede areal i m² • Projektets nye befæstede areal i m² • Projektets samlede bygningsmasse i m³ • Projektets maksimale bygningshøjde i m • Beskrivelse af omfanget af eventuelle nedrivningsarbejder i forbindelse med projektet	Der er ikke behov for grundvandssænkning. Der søges om tilladelse til opsætning af en generator på 1,75 m x 4,80 m, svarende til 8,4 m², der placeres udendørs på flisebelægning på mark. Der etableres befæstet areal med flisebelægning i forbindelse med opsætningen af generatoren. Generatoren har en højde på 2,315 m, hvilket giver en bygningsmasse på 19,45 m³. Der foretages ikke nedrivning i forbindelse med projektet.
4. Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden • Råstofforbrug i anlægsperioden på type og mængde: • Vandmængde i anlægsperioden • Affaldstype og mængder i anlægsperioden • Spildevand til renseanlæg i anlægsperioden • Spildevand med direkte udledning til vandløb, søer, hav i anlægsperioden • Håndtering af regnvand i anlægsperioden • Anlægsperioden angivet som mm/å – mm/å	Generatoren leveres samlet og er klar til opsætning. Når generatoren bliver sat op, vil der blive opsat en transformer af net selskabet, som så tilsluttes en ny eltavle. Generatoren vil derefter blive koblet på den nye eltavle. I forbindelse med anlægsfasen, forventes en samlet affaldsmængde på op til 100 l affald (emballage; plastfolie, pap, papir mv.), som sorteres og behandles efter Viborg kommunes affaldsregulativ. Generatoren placeres udendørs uden tagrender/tagnedløb, hvorfor der ikke særskilt skal håndteres overfladevand/regnvand Der er ikke spildevand fra generatoren. Ansøger forventer at opsætte generatoren i løbet af 2025 og opsætningen vil tage et par dage.
5. Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud samt angivelse af placering og opbevaring på kortbilag af råstoffet/produktet i driftsfasen: • Råstoffer – type og mængde i driftsfasen • Mellemprodukter – type og mængde i driftsfasen • Færdigvarer – type og mængde i driftsfasen • Vandmængde i driftsfasen	Generatoren producerer strøm, der kobles til el-nettet med det formål primært, at forsyne egen virksomhed som en generator, og sekundært at kunne forsyne el-nettet med strøm, når der er behov for det. Generatoren er en dieselgenerator og der opsættes derfor også en dobbeltvægget dieseltank i forbindelse med generatoren. Dieseltanken bliver på 5.990 l og der forventes at være 1-2 transporter med diesel ekstra pr. måned end hvad der allerede er til ejendommen. Antallet af transporter med diesel til generatoren vil dog ikke medføre en væsentlig gene for omboende på grund af afstand til disse. Der opbevares og transporteres ikke nogen mellemprodukter og færdigvarer i forbindelse med driftsfasen. I forbindelse med driftsfasen, opbevares der ikke mellemprodukter eller færdigvare til generatoren og der skal heller ikke bruges til generatoren.
6. Affaldstype og årlige mængder, som følge af projektet i driftsfasen: • Farligt affald: • Andet affald:	Der forventes ikke at være affald fra generatoren i driftsfasen. Der er ikke spildevand fra generatoren i driftsfasen.

Projektets karakteristika	Tekst	
- Spildevand til renselanlæg: - Spildevand med direkte udledning til vandløb, sø, hav: - Håndtering af regnvand:	I driftsfasen skal der ikke håndteres regnvand, som kan lande på generatoren, da den opføres uden tagrender og tagnedløb.	
	JA	NEJ
7. Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning?	X	
8. Er projektet eller dele af projektet omfattet af standardvilkår eller en branchebekendtgørelse?	X	Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 10
9. Vil projektet kunne overholde alle de angivne standardvilkår eller krav i branchebekendtgørelsen?		Hvis »nej« angives og begrundes hvilke vilkår, der ikke vil kunne overholdes.
10. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BREF-dokumenter?	X	Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til pkt. 12.
11. Vil projektet kunne overholde de angivne BREF-dokumenter?		Hvis »nej« angives og begrundes hvilke BREF-dokumenter, der ikke vil kunne overholdes.
12. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BAT-konklusioner?	X	Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 14.
13. Vil projektet kunne overholde de angivne BAT-konklusioner?		Hvis »nej« angives og begrundes hvilke BAT-konklusioner, der ikke vil kunne overholdes.
14. Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens vejledninger eller bekendtgørelser om støj eller eventuelt lokalt fastsatte støjgrænser?	X	Miljøstyrelsens vejledning om støj fra virksomheder. Vejledning nr. 5/1984 og senere tillæg Hvis »nej« gå til pkt. 17.
15. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de eventuelt lokalt fastsatte vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	X	Hvis »nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen
16. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	X	Hvis »nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen
17. Er projektet omfattet af Miljøstyrelsens vejledninger, regler og bekendtgørelser om luftforurening?	X	Ny luftvejledning nr. 71 af 2024 med tilhørende 6. supplement til luftvejledningen – kapitel 6 om energianlæg
18. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?	X	Hvis »Nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.
19. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?	X	Hvis »Nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.
20. Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener I anlægsperioden? I driftsfasen?	X	Hvis »ja« angives omfang og forventet udbredelse.
21. Vil projektet give anledning til lugtgener eller øgede lugtgener I anlægsperioden? I driftsfasen?	X	Hvis »ja« angives omfang og forventet udbredelse.
22. Vil anlægget som følge af projektet have behov for belysning som i aften og nattetimer vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne I anlægsperioden? I driftsfasen?	X	Hvis »ja« angives og begrundes omfanget.
23. Er anlægget omfattet af risikobekendtgørelsen, jf. bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer nr. 372 af 25. april 2016?	X	
24. Kan projektet rummes inden for lokalplanens generelle formål?	X	Hvis »nej«, angiv hvorfor:

Projektets karakteristika	Tekst	
25. Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer?	X	Hvis »ja« angiv hvilke:
26. Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer?	X	
27. Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder?	X	
28. Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen?	X	
29. Forudsætter projektet rydning af skov? (skov er et bevokset areal med træer, som danner eller indenfor et rimeligt tidsrum ville danne sluttet skov af højstammede træer, og arealet er større end ½ ha og mere end 20 m bredt.)	X	
30. Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en rejst fredningssag?	X	
31. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3.		Nærmeste § 3 beskyttede område er en beskyttet eng ca. 1400 m øst for, hvor generatoren skal opsættes.
32. Er der forekomst af beskyttede arter og i givet fald hvilke?	X	
33. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område.		Nærmeste fredede område er kirkefredning ved Frederiks Kirke ca. 690 m mod vest.
34. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde (Natura 2000-områder, habitatområder, fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder).		Nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde er Natura 2000 området ved Hald Ege, Stanghede og Dollerup Bakker ca. 5,3 km mod nordøst.
35. Vil projektet medføre påvirkninger af overfladevand eller grundvand, f.eks. i form af udledninger til eller fysiske ændringer af vandområder eller grundvandsforekomster?	X	Hvis »ja« angives hvilken påvirkning, der er tale om.
36. Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandinteresser?	x	Ejendommen er beliggende indenfor følgende områder: Område med særlig drikkevandsinteresser I forbindelse med opsætningen af generatoren vil der ikke blive gravet, eller ske anden etablering som vil kunne påvirke grundvandet og de særlige drikkevandsinteresser der er i området.
37. Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening?	X	
38. Er projektet placeret i et område, der i kommuneplanen er udpeget som område med risiko for oversvømmelse.	X	
39. Er projektet placeret i et område, der, jf. oversvømmelsesloven, er udpeget som risikoområde for oversvømmelse?	X	
40. Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte må forventes at kunne medføre en øget samlet påvirkning af miljøet (Kumulative forhold)?	X	Det vurderes, at generatoren er af en størrelse, som ikke vil medføre en øget påvirkning af miljøet.
41. Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre nabolande?	X	

Projektets karakteristika	Tekst
42. En beskrivelse af de tilpasninger, ansøger har foretaget af projektet inden ansøgningen blev indsendt og de påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå, forebygge, begrænse eller kompensere for væsentlige skadelige virkninger for miljøet?	Der er ikke foretaget tilpasninger af det ønskede projekt.

43. Undertegnede erklærer herved på tro og love rigtigheden af ovenstående oplysninger.

Dato: _____ Anmelder: ____ I/S Søndergård v/Jens og Jacob Jensen _____

Vejledning

Skemaet udfyldes af bygherren eller dennes rådgiver baseret på bygherrens viden om eget projekt sammenholdt med de oplysninger og vejledninger, der henvises til i skemaet. Det forudsættes således, at bygherren eller dennes rådgiver er fortrolig med den miljølovgivning, som projektet omfattes af. Bygherren skal ikke gennem præcise beregninger angive projektets forventede påvirkninger men alene tage stilling til overholdelsen af vejledende grænseværdier og angivne miljøforhold baseret på de oplysninger, der kan hentes på offentlige hjemmesider.

Farverne »rød/gul/grøn« angiver, hvorvidt det pågældende tema kan antages at kunne medføre, at projektet vurderes at kunne påvirke miljøet væsentligt og dermed være VVM-pligtigt. »Rød« angiver en stor sandsynlighed for VVM-pligt og »grøn« en minimal sandsynlighed for VVM-pligt. Hvis feltet er sort, kan spørgsmålet ikke besvares med ja eller nej. VVM-pligten afgøres dog af VVM-myndigheden. I de fleste tilfælde vil kommunen være VVM-myndighed.

Bygherres eller dennes rådgivers udfyldelse af skemaet er omfattet af straffelovens § 161 om strafansvar ved afgivelse af urigtige oplysninger til en offentlig myndighed.

Bilag 1 – Situationsplan og oversigtskort Trehusevej 9B



