



Forsvarsministeriet Ejendomsstyrelsen
Bouet Møllevej 5
9400 Nørresundby
Att. Børge Hansen

fes-bcn@mil.dk

Midlertidig grundvandssænkning i forbindelse med etablering af pumpestation, olieudskiller og tilhørende rørledninger Flyvestation Karup.

Viborg Kommune har vurderet, at ovennævnte sænkning kan udføres uden tilladelse jf. vandforsyningslovens § 26 stk. 2, idet det er vurderet, at indvindingsmængden ikke vil have betydning for eventuelle vandforsyningsanlæg i området.

Sagens behandling

Viborg Kommune har den 18. november 2024 modtaget en ansøgning fra COWI, vedrørende midlertidig grundvandssænkning i forbindelse med et større anlægsprojekt på Flyvestation Karup, hvor der skal etableres pumpestation, olieudskiller og tilhørende rørledninger i en dybde på op til 5,5 m.u.t

I ansøgningen er det oplyst, at arbejdet forventes påbegyndt og færdiggjort i november/december 2024.

Det forventes at grundvandssænkningen bliver i størrelsesorden 4-6 sugespidsanlæg af 15 m³/time i ca. 3-4 uger. Grundvandsspejlet sænkes til 5-6 m.u.t. Den samlede mængde grundvand der oppumpes vurderes at udgøre max. 60.000 m³.

Det oppumpede vand føres ud på terræn i skov/ kratbunden i området markeret med rød firkant på figur 2 og nedsiver / risler på overfladen. Herved er der ikke risiko for okker til søen eller recipient.



Dato: 19-11-2024

Sagsnr.: 24/34965
Sagsbehandler: vpdek

Direkte tlf.: 87 87 56 10
Direkte e-mail: dek@viborg.dk

Side 1 af 2

Blå cirkel viser område med grundvandssænkning. Rødfirkant viser område hvori vandet overrisles til nedsivning.

Nærmeste vandforsyningsboringer ligger ca. 1800 m sydøst for projektområdet ved Flyvestation Karup Vandværk.

Da grundvandssænkningen foregår over en begrænset periode på 3-4 uger og indvindingen sker fra det terrænnære grundvand har Viborg Kommune vurderet at den anmeldte grundvandssænkning kan ske uden gene for Flyvestation Karup Vandværk.

Klagevejledning

Kommunens afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevarerklagenævnet.

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt.

Klagen skal være modtaget senest den 18. december 2024.

En klage skal sendes skriftligt til den myndighed der har truffet afgørelsen via Miljø- og Fødevarerklagenævnets klageportal, som kan findes på naevneshus.dk

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevarerklagenævnets behandling af klagen, at klageren indbetaler et gebyr på kr. 900 til Miljø- og Fødevarerklagenævnet.

Gebyret tilbagebetales, hvis klageren får helt eller delvist medhold i klagen.

Der kan læses nærmere om klageadgang, hvordan klage indgives, gebyr m.v. på klageportalens hjemmeside: naevneshus.dk

Ifølge miljøbeskyttelseslovens § 101, kan afgørelser efter miljøbeskyttelsesloven prøves ved domstolene. En evt. sag skal anlægges inden 6 måneder efter at afgørelsen er truffet.

Der gives besked, hvis der klages over afgørelsen.

Hvis der ønskes yderligere oplysninger, kan jeg kontaktes på tlf. 87875610 eller e-mail miljoe@viborg.dk

Med venlig hilsen

Dorthe Elmbo
Miljøtekniker

Kopi af dette brev er sendt til:

- COWI A/S, v. Hanne Dalgaard, e-mail: HND@cowi.com
- Styrelsen for Patientsikkerhed, Falstersvej 10, 8940 Randers SV.
- Danmarks Naturfredningsforening, Madsnedøgade 20, 2100 Kbh. Ø
- Forbrugerrådet, Fiolstræde 17, 1017 Kbh. K
- Danmarks Sportsfiskerforbund, Worsågade 1, 7100 Vejle