



Hospitals enhed Midt Regionshospitalet Viborg
Heibergs Alle 5A
8800 Viborg
Att. Arne Jørgensen

E-mail: arnejo@rm.dk

Dato: 13-11-2025

Sagsnr.: 25/31230
Sagsbehandler: vpdek

Direkte tlf.: 87 87 56 10
Direkte e-mail: dek@viborg.dk

Side 1 af 8

**Tilladelse til indvinding af grundvand samt tilladelse til etablering af
erstatningsboring til sprinkleranlæg til brandslukning beliggende
Søndersøparken 15, 8800 Viborg.**

Anlægs-id: 195487

Der meddeles tilladelse til indvinding af grundvand til sprinkleranlæg til brandslukning samt etablering af erstatningsboring for DGU.nr. 66.1936 der er faldet sammen.

Det er vurderet, at den ansøgte vandmængde kan indvindes samt at indvindingen ikke vil være til væsentlig gene eller ulempe for bestående anlæg eller medføre uacceptable følgevirkninger for omgivelserne.

Afgørelsen er truffet i medfør af vandforsyningslovens § 20 og 21 samt miljøbeskyttelseslovens § 24.

Tilladelsen er meddelt på følgende vilkår, der er fastsat i henhold til gældende bekendtgørelser og normer:

Vilkår

a. Formål

Indvinding af vand fra anlægget må kun anvendes til sprinkleranlæg til brandslukning ved Børne Psykiatrisk afdeling, ved Søndersøparken 15, Viborg.

b. Placering

Boringen DGU.nr. 66.1937 samt den nye erstatningsboring er placeret på matr.nr. 325a Viborg Bygrunde, Viborg.
Erstatningsboringen etableres indenfor 5 meter fra eksisterende boring DGU.nr. 66.1936
Placeringen er vist på kortbilag.

c. Vandmængde

Der må fra den eksisterende boring DGU.nr. 33.1937 og den nye boring indvindes op til i alt **3.000 m³ / år**.

d. Tidsfrist

Tilladelsen til indvinding af vand til sprinkleranlæg gælder til den 15. november 2055.

e. Indretning

Anlæggets overbygning skal være indrettet efter gældende regler, jf. bekendtgørelse nr. 1260 af 28. oktober 2013 om udførelse og sløjfning af boringer og brønde på land.

Viborg kommune har den 7. november 2025 modtaget besigtigelseskema og billeder fra det ansøgte anlæg – på baggrund af det indkomne materiale skal følgende mangler udbedres:

- Der konstateres vand i tørbrønden – der skal etableres en sump med pumpe i bunden af tørbrønden.
- Fredningsbælte på 5 meter omkring boringerne er ikke overholdt. Der skal etableres en markering der viser afgrænsningen af fredningsbæltet.

Viborg Kommune fører tilsyn med anlægget.

g. Mængdekontrol

De indvundne vandmængder til vanding skal registreres med vandmåler. En anden målemetode skal godkendes af kommunen. Målemetoden kan til enhver tid ændres af Kommunen.

Den årligt indvundne vandmængde (1. januar til 31. december) skal sendes til Viborg Kommune, inden den følgende 1. februar.

h. Fredningsbælte

Et område på 5 m fra boringen fastlægges som fredningsbælte. Her må der ikke gødes, anvendes eller foretages opblanding af insekt- eller ukrudsdræbende midler. Fredningsbæltet skal være vedvarende markeret i terrænet, f.eks. med beplantning.

Indenfor fredningsbæltet må de nævnte stoffer, herunder tømt emballage, ikke midlertidigt eller varigt opbevares.

i. Ændringer af anlægget

Det etablerede anlæg, herunder boring, pumper, m.v. må ikke ændres væsentligt, uden Viborg Kommunes godkendelse. Dette omfatter dog ikke almindeligt vedligehold af anlægget.

Tilladelse til etablering af erstatningsboring til forsyning af sprinkleranlæg ved brand, beliggende Søndersøparken 15, Viborg.

Det er vurderet, at den ansøgte boring og vandmængde kan indvindes samt at indvindingen ikke vil være til væsentlig gene eller ulempe for bestående anlæg eller medføre uacceptable følgevirkninger for omgivelserne.

Tilladelsen bortfalder hvis den ikke udnyttes inden 2 år.

Afgørelsen er truffet i medfør af vandforsyningslovens § 20 og 21 samt miljøbeskyttelseslovens § 24.

Tilladelsen er meddelt på følgende vilkår, der er fastsat i henhold til gældende bekendtgørelser og normer:

Vilkår

a. Formål

Etablering af erstatningsboring og anlæg samt prøvepumpning.

Indvindingen og anlægget, må kun anvendes til forsyning af sprinkleranlæg ved brand.

b. Placering

Boringen placeres indenfor 5 meter fra den eksisterende boring DGU.nr. 66.1936 på matr.nr. 325a Viborg Bygrunde, Viborg. Se placering på kortbilag.

En eventuel anden placering af boringen skal godkendes af Kommunen.

c. Vandmængde

Vandmængden er fastsat i vilkår c ovenfor og er en samlet mængde for de to boringer.

e. Tidsfrist

Tilladelsen gælder i 30 år indtil d. 15. november 2055.

Tilladelsen betragtes dog som **bortfaldet d. 15. november 2027**, hvis ikke boringen og anlægget er etableret inden, og der er indsendt borerapport sammen med besigtigelses- og oplysningsskema (bilag 2).

f. Indretning

Boringer og overbygning samt ren- og prøvepumpning skal udføres efter gældende regler (Bekendtgørelse om udførelse og sløjfning af boringer og brønde på land).

Der skal forsegles mellem forerør og de gennemborede jordlag, når der er boret gennem ler. Der skal også topforsegles med min. 1 m bentonit omkring forerøret under bund af overbygning. Forseglinger skal foretages med bentonit. Placeringen af forseglinger skal skrives på borerapporten.

Etablering af boring skal udføres af person/firma, som opfylder bekendtgørelsen for krav til uddannelse.

Senest 10 arbejdsdage før borearbejdet påbegyndes, skal kommunen, som er tilsynsmyndighed, have besked om arbejdets påbegyndelse.

Hvis der ikke findes vand, eller mængden/vandkvaliteten ikke er tilfredsstillende, skal boringen sløjfes.

Viborg Kommune fører tilsyn med at anlægget er etableret efter gældende regler.

g. Mængdekontrol

De indvundne vandmængder skal registreres med vandmåler. En anden målemetode skal godkendes af kommunen. Målemetoden kan til enhver tid ændres af Kommunen.

Den årligt indvundne vandmængde (1. januar til 31. december) skal sendes til Viborg Kommune, inden den følgende 1. februar.

h. Fredningsbælte

Et område på 5 m fra boringen fastlægges som fredningsbælte. Her må der ikke gødes, anvendes eller foretages opblanding af insekt- eller ukrudsdræbende midler. Fredningsbæltet skal være vedvarende markeret i terrænet, f.eks. med beplantning.

Indenfor fredningsbæltet må de nævnte stoffer, herunder tømt emballage, ikke midlertidigt eller varigt opbevares.

i. Ændringer af anlægget

Det etablerede anlæg, herunder boring, pumper, m.v. må ikke ændres væsentligt, uden Viborg Kommunes godkendelse. Dette omfatter dog ikke almindeligt vedligehold af anlægget.

Oplysninger om det etablerede anlæg

Snarest efter at boring og overbygning er etableret, indsendes borerapport sammen med besigtigelses- og oplysningsskema bilag 2.

Sløjfning af boring

For at sikre at grundvandet beskyttes, skal den eksisterende boring DGU.nr. 66.1936 sløjfes senest den **1. februar 2026**.

Sløjfningen skal foregå efter gældende regler jf. bekendtgørelse nr. 1260 af 28. oktober 2013, om udførelse og sløjfning af boringer og brønde på land.

Etablering af boringer og sløjfning m.v. af boringer og brønde skal udføres af personer, der opfylder de fastsatte krav i bekendtgørelse nr. 915 af 27. juni 2016, om uddannelse af personer, der udfører boringer på land.

Vilkår om sløjfning af boringen er meddelt i henhold til vandforsyningslovens § 36 og kan ikke påklages.

Sagens behandling

Ansøgning om tilladelse til vandindvinding samt tilladelse til etablering af erstatningsboring for eksisterende boring DGU.nr. 66.1936 er modtaget hos Viborg Kommune den 7. november 2025.

Viborg kommune har den 4. november 2025 modtaget en henvendelse fra brøndborerfirmaet A. Højfeldt der på vegne af Hospitals enhed Midt Regionshospitalet Viborg, ønsker at etablere en boring som erstatning for DGU.nr. 66.1936 da denne er faldet sammen og ikke kan udbedres. Den nye boring etableres min. 5 meter fra den eksisterende.

I forbindelse med ansøgning om etablering af erstatningsboring er Viborg kommune blevet opmærksomme på, at der ikke er meddelt endelig tilladelse til anlægget i forbindelse med den foreløbige tilladelse meddelt af tidligere Viborg Kommune d. 28. juli 2006.

På baggrund af ovennævnte har Regionshospitalet Viborg på ny søgt om tilladelse til vandindvinding til sprinkleranlæg i forbindelse med brand.

Grundvandets naturlige strømningsretning vurderes at være østlig mod Sønderø.

Erstatningsregler

Anlæggets ejer er erstatningspligtig efter reglerne i vandforsyningslovens § 23 for skader, der voldes i bestående forhold ved forandring af grundvandsstanden, vandføringen i vandløb eller vandstanden i søer m.v. under prøveboringer og prøvepumpninger og under anlæggets udførelse og drift. I mangel af enighed indbringes erstatningsspørgsmålet for taksationsmyndigheden efter lov om offentlige veje.

Afgørelse om ikke Miljøvurderings-pligt i forbindelse med tilladelse indvinding af vand samt etablering af erstatningsboring til sprinkleranlæg i forbindelse med brand.

Viborg Kommune meddeler hermed, at det anmeldte anlæg samt indvinding af vand ikke kræver miljøvurdering. Afgørelsen er truffet i henhold til Lovbekendtgørelse nr. 4 af 3. januar 2023 (Miljøvurderingsloven).

I medfør af bekendtgørelsen, skal Kommunen efter modtagelse af en anmeldelse af anlæg omfattet af bekendtgørelsens bilag 2 vurdere, om anlægget på grund af dets art, dimensioner eller placering må antages at kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet, så der skal udarbejdes en miljørapport. Indvinding af vand er omfattet af om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Bilag 2, afsnit 2.c.

Ifølge § 36, skal en afgørelse om, at der ikke er miljøvurderings-pligt, offentliggøres. Miljøvurderings-afgørelsen bliver sammen med anmeldelsen offentliggjort på Kommunens hjemmeside viborg.dk

Hvis det anmeldte projekt ændres, skal ændringen anmeldes til Kommunen, der skal vurdere, om ændringen skal miljøvurderes.

VVM-screening

Det ansøgte sprinkleranlæg falder ind under VVM-bekendtgørelsens bilag 2, pkt. 2c: Vandforsyningsboringer.

Det er vurderet at der er tilstrækkelige grundvandsressourcer til indvinding af 3.000 m³/år.

I henhold til de Statslige Vandplaner må indvinding af grundvand ikke være større end, at målsætningen for vandløbenes miljøkvalitet kan opfyldes. Det godkendte anlæg ligger i oplandet til Søndermølle Å, som i henhold til Vandplanen er målsat som god økologisk tilstand. Det er vurderet, at den konkrete indvinding og anvendelse af vandet ikke vil påvirke målsætningen af miljøkvaliteten for Søndermølle Å.

Anlægget er placeret udenfor særligt beskyttelses område, habitatområde der er omfattet af NATURA 2000, eller områder der er udlagt som beskyttet natur efter naturbeskyttelseslovens § 3.

Desuden vurderer Viborg Kommune, at en eventuel sænkning af vandstanden med den ansøgte indvinding ikke vil få betydning for indvindingen på eventuelle naboejendommers vandforsyningsanlæg.

På den baggrund træffer Viborg Kommune hermed afgørelse om, at det ansøgte anlæg **ikke** antages at kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet, og dermed at anlægget **ikke** kræver en miljøvurdering.

Denne afgørelse vil blive annonceret i uge 46 på Viborg Kommunes hjemmeside.

Klagevejledning

Klage efter vandforsyningsloven og miljøbeskyttelsesloven

Du kan klage over Kommunens afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt.

Klagen skal være modtaget senest den 12. december 2025.

En klage skal sendes skriftligt til den myndighed der har truffet afgørelsen via Miljø- og Fødevareklagenævnets klageportal.

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af klagen, at klageren indbetaler et gebyr på kr. 900 for privatpersoner og 1800 kr. for virksomheder/organisationer.

Gebyret tilbagebetales, hvis klageren får helt eller delvist medhold i klagen.

Der kan læses nærmere om klageadgang, hvordan klage indgives, gebyr m.v. på Klageportalens hjemmeside: naevneneshus.dk

Ifølge miljøbeskyttelseslovens § 101, kan afgørelser efter miljøbeskyttelsesloven prøves ved domstolene. En evt. sag skal anlægges inden 6 måneder efter at afgørelsen er truffet.

Klage efter planloven

Kommunalbestyrelsens afgørelse om VVM kan ifølge planlovens § 58, stk. 1 påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål.

En klage skal sendes skriftligt til den myndighed der har truffet afgørelsen via Klageportalen naevneneshus.dk

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er offentliggjort.

Klage har ikke opsættende virkning, men Miljø- og Fødevareklagenævnet kan bestemme, at en meddelte tilladelse ikke må udnyttes, og at iværksat bygge- og anlægsarbejde skal standses.

Der gælder i øvrigt samme betingelser for behandling af klagen som under "Klage efter **vandforsyningsloven og miljøbeskyttelsesloven**"

Du får besked, hvis der klages over afgørelsen.

Hvis du har spørgsmål eller ønsker yderligere oplysninger er du velkommen til at kontakte mig på telefon 87 87 56 10 eller e-mail miljoe@viborg.dk

Med venlig hilsen

Dorthe Elmbo Knudsen
Miljøtekniker

Bilag:

1. Oversigtskort: Ej målfast

Kopi af dette brev med bilag er sendt til:

- Brøndborerfirmaet A. Højfeldt, Gunnar Olsen, E-mail: go@a-hoejfeldt.dk
- Styrelsen for Patientsikkerhed, Falstersvej 10, 8940 Randers SV.
- Danmarks Naturfredningsforening, Madsnedøgade 20, 2100 Kbh. Ø
- Forbrugerrådet, Fiolstræde 17, 1017 Kbh. K
- Danmarks Sportsfiskerforbund, Worsågade 1, 7100 Vejle.

