



Geopartner

Att. Jesper Olesen Faarkrog

Sendt til: [jof@geopartner.dk](mailto:jof@geopartner.dk)

## Tilladelse til krydsning af Karup Å, Kildebæk Mosevej samt 4 grøftetilløb med 60 kV elkabel

Geopartner har på vegne af Elnetselskabet N1 søgt om tilladelse til at krydse Karup Å, Kildebæk Mosevej samt 4 grøftetilløb med 60 kV elkabel ved Karup. Krydsningen foretages ved styret underboring for Karup Å, Kildebæk Mosevej og 4 grøftetilløb. Én enkelt grøft krydses ved gennemgravning.

Viborg Kommune meddeler hermed tilladelse efter vandløbslovens § 47 og reguleringsbekendtgørelsens § 9 til krydsning af:

| Nr. | Matrikelnummer                            | Vandløbssystem                     | Metode         |
|-----|-------------------------------------------|------------------------------------|----------------|
| 1   | 1gp Kølvrå By, Karup og 2a Karup By Karup | Karup Å. Vandløbsstation 27.750 m. | Uderboring     |
| 2   | 2em Kølvrå By, Karup                      | Tilløb til Kølvrå Bæk              | Uderboring     |
| 3   | 2æ Kølvrå By, Karup                       | Kildebæk Mosevej                   | Uderboring     |
| 4   | 2ø og 2av Kølvrå By, Karup                | Grøftetilløb til Kildebæk Mosevej  | Uderboring     |
| 5   | 3a og 3b Kølvrå By, Karup                 | Grøftetilløb til Kildebæk Mosevej  | Uderboring     |
| 6   | 3c Ur Gde., Karup og 3a Kølvrå By, Karup  | Grøftetilløb til Karup Å           | Gennemgravning |

Tabel 1. Matrikelfortegnelse og oversigt over krydsningspunkter. Se endvidere bilag 1.

Karup Å er beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3 og de vandløbsnære arealer er også beskyttede. Krydsningen involverer ikke arbejde i vandløbsprofil men derimod på tilstødende beskyttede arealer, hvorved der særskilt er meddelt dispensation til dette den 17.09.2026. Øvrige vandløb og tilstødende arealer, der krydses, er ikke beskyttet.

Vandløbsmyndigheden meddeler samtidig tilladelse efter § 30 i reguleringsbekendtgørelsen til at påbegynde arbejdet omgående. Påbegyndelsen af arbejdet indebærer ingen begrænsning i Miljø- og Fødevarerklagenævnets adgang til at ændre eller ophæve en påklaget tilladelse.

### Tilladelsen gives på følgende vilkår:

1. Anlægsarbejdet skal udføres i overensstemmelse med principperne i den fremsendte projektbeskrivelse modtaget den 6. februar 2026.
2. Tilladelsen er betinget af, at projektet gennemføres jævnfør aftaler der er indgået i forhold til areal beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3.

Dato: 06-10-2026

Sagsnr.: 26/4194  
Sagsbehandler: vpmhfla

Direkte tlf.: 87 87 55 16  
Direkte e-mail: mhfla@viborg.dk

Side 1 af 9

3. De retningsstyrede underboringer skal udføres, så vandløbets bund og brinker ikke beskadiges.
4. Ingen dele af ledningen må placeres højere end 2 m under vandløbets faktiske bund (dybeste punkt).
5. Vandløbets bund og sider må ikke beskadiges ved anbringelse og eventuel senere reparation af ledning.
6. Der må ikke udføres gravearbejde eller terrænregulering nærmere end 2 meter fra vandløbets øverste kant med undtagelse af krydsning nr. 6 (Jfr. matrikelfortegnelse).
7. Der må ikke ske dræning i forbindelse med krydsningsarbejdet.
8. Arbejdsmaterialer, herunder boremudder anvendt til boringsarbejder skal opsamles og bortskaffes. Der må ikke indhentes vand fra vandløbene til arbejdets udførelse.
9. Der må ikke etableres boregruber i tilknytning til dræn.
10. Der må kun benyttes godkendte kemiske tilsætningsmidler til boremuddret godkendt til vandløbskrydsninger jævnfør DHI-rapport; "Risikovurdering af borevæskeprodukter – Maj 2026".
11. Beredskabsplan for blow-outs og sikkerhedsdatablade for anvendte additiver skal være tilgængelige på byggepladsen.
12. Etableringen og den fremtidige vedligeholdelse af ledningen påhviler ejeren af ledningen.
13. Det påhviler ansøger/ledningsejer selv at træffe de fornødne aftaler med alle, som berøres af projektet.
14. Projektet skal færdigmeldes til Viborg Kommune, Natur og Vand, der herefter kan syne arbejdet.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt.

Det bemærkes, at Viborg Kommune, hvis vilkårene eller senere anvisninger ikke efterkommes, er berettiget til at foretage det fornødne på ledningsejers bekostning.

## Lovgrundlag

Kommunen har behandlet ansøgningen efter § 47 samt kapitlerne 15 og 16 i Lov om vandløb samt §§ 9, 17 og 30 i Bekendtgørelse om vandløbsregulering og – restaurering m.v.

## Projektbeskrivelse

Geopartner har på vegne af N1 søgt om tilladelse til krydsning af samtlige 6 vandløb på strækningen, der indgår i 60 kV kabelprojekt omkring Kølvrå og Karup.

Vandløbenes placering er vist i vedhæftede kortbilag 1.

Kablet er en del af en længere strækning på ca. 4-5 km, der skal forbinde to transformerstationer. Kablet skal etableres for at sikre forsyningssikkerheden og for at imødekomme det øget behov for transport af el.

5 krydsninger udføres som styret underboring. Én enkelt krydsning udføres som gennemgravning og overpumpning af vandløbsvand efter aftale med Viborg Kommune.

Der er fremsendt lodsejeraftaler for alle krydsninger.

Projektet forventes gennemført i perioden ultimo 2026- primo 2027 og finansieres af N1.

## Kommunens vurdering

### *Vandløbsmålsætning*

Karup Å er målsat til god økologisk tilstand og Kildebæk Mosevej er målsat til godt økologisk potentiale i vandområdeplanerne 2021-27. Den nuværende tilstand af vandløbet kan ses i basisanalyse for vandområdeplaner 2027-2033. Herunder er angivet den aktuelle tilstand for strækningen i Karup Å og Kildebæk Mosevej. Idet ledningen ikke kommer i forbindelse med vandløbets profil er det vandløbsmyndighedens vurdering, at krydsningen ikke vil påvirke miljøtilstanden i vandløbet.

Karup Å ved Karup (vandområde o10550c)

|                                                                 |                           |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Samlet økologisk tilstand/potentiale:                           | Ukendt økologisk tilstand |
| Økologisk tilstand/potentiale, planter (makrofytter):           | Ukendt økologisk tilstand |
| Økologisk tilstand/potentiale, smådyr (bentiske invertebrater): | Ukendt økologisk tilstand |
| Økologisk tilstand eller potentiale, alger (fytobenthos):       | Ukendt økologisk tilstand |
| Økologisk tilstand/potentiale, fisk:                            | Ukendt økologisk tilstand |

#### Kildebæk Mosevej ved Kølvrå (vandområde 0981)

|                                                                 |                           |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Samlet økologisk tilstand/potentiale:                           | Ukendt økologisk tilstand |
| Økologisk tilstand/potentiale, planter (makrofyter):            | Ukendt økologisk tilstand |
| Økologisk tilstand/potentiale, smådyr (bentiske invertebrater): | Ukendt økologisk tilstand |
| Økologisk tilstand eller potentiale, alger (fyto-benthos):      | Ukendt økologisk tilstand |
| Økologisk tilstand/potentiale, fisk:                            | Ukendt økologisk tilstand |

#### *Afvandingsmæssige forhold og vedligehold*

Ledningen kommer ikke i forbindelse med vandløbets profil, og det er derfor vandløbsmyndighedens vurdering, at krydsningen ikke kan påvirke afvandingen i området.

Der ændres med afgørelsen ikke på ansvaret for vedligeholdelsen af åen. Det er fortsat Viborg Kommune der står for vedligeholdelsen af Karup Å og bredejere der har vedligeholdelsen af de øvrige vandløb.

#### *Natura 2000*

Ifølge habitatbekendtgørelsen (BEK nr. 1098 af 21. august 2023) skal der foretages en vurdering af om projektet i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt.

Projektet er beliggende cirka 9,2 km opstrøms habitatområde 40: Karup Å, Kongenshus og Hessellund Heder. Udpegningsgrundlaget er bl.a. Odder, Bæklampret, Havlampret, Flodlampret, og Grøn kølle-guldsmed.

I forhold til projektet omfang i tid og rum samt med de givne vilkår vurderer Viborg Kommune, at projektet ikke vil påvirke bevaringsstatus for udpegningsgrundlaget i Natura 2000-området.

Der er ikke kendskab til forekomst af bilag IV arter i projektområdet. Der er dog mulighed for, at bl.a. odder, bæklampret og grøn kølle-guldsmed findes i området. Projektet vurderes imidlertid ikke at medføre negativ påvirkning på eventuelle bilag IV arter.

Samlet vurderes det, at projektet med tilladelsens vilkår ikke vil påvirke miljøet.

#### *Okker*

Området hvor krydsningen foretages er kategoriseret som okkerklasse 4, hvilket betyder at der ingen risiko er for udledning af okker i området.

#### *Kommuneplan*

Det ansøgte projekt er omfattet af følgende retningslinjer i kommuneplanen 2017-2029 for Viborg Kommune: Naturbeskyttelsesområde og økologisk forbindelse. Naturværdierne i disse områder skal beskyttes. Beskyttelseshensynet går forud for andre interesser. Med vilkårene opstillet i denne afgørelse, sikres det, at disse værdier beskyttes.

### *Vurdering af Virkning på Miljø*

Da krydsning af vandløb med 60kV elkabel ikke er oplistet på bilag til Miljøvurderingsloven (LBK nr. 4 af 3. januar 2023), er der ikke foretaget en screening af projektet.

### **Kulturarv – arkæologiske fund**

Der kan være væsentlige fortidsminder i det berørte område. Findes der spor af dette, skal arbejdet indstilles, og Viborg Museum (tlf.: 87 87 38 14) kontaktes med det samme.

Derfor kan du med fordel spørge hos Viborg Museum senest en uge før arbejdet starter, om man evt. vil deltage under arbejdet. På Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside, kan du finde mere information om museumsloven, men du er også velkommen til at henvende dig med konkrete spørgsmål direkte til Museet.

### **Yderligere oplysninger**

Der er meddelt dispensation fra naturbeskyttelsesloven den 17.09.2026 til etablering af midlertidig arbejdsplads i beskyttet natur.

### **Offentliggørelse**

Afgørelsen offentliggøres på kommunens hjemmeside [Vandløb - Viborg Kommune](#) den 6. oktober 2025. Der er fire ugers klagefrist på afgørelsen, jf. klagevejledningen i bilag 1.

Denne afgørelse tilsidesætter ikke eventuelle servitutter og privatretlige aftaler. Der er med denne afgørelse ikke taget stilling til anden lovgivning.

Hvis der er spørgsmål, er du velkommen til at kontakte mig på tlf. nr. 8787 5516 eller mail [mhfla@viborg.dk](mailto:mhfla@viborg.dk).

Med venlig hilsen

Martin Heinrich Friis Larsen  
Skov- og Landskabsingeniør


**Kopi til:**

- Slots- og Kulturstyrelsen, [post@slks.dk](mailto:post@slks.dk)
- Danmarks Naturfredningsforening – lokal, [dnviborg-sager@dn.dk](mailto:dnviborg-sager@dn.dk)
- Dansk Ornitologisk Forening – national, [natur@dof.dk](mailto:natur@dof.dk)
- Dansk Ornitologisk Forening – lokal, [viborg@dof.dk](mailto:viborg@dof.dk)
- Dansk Botanisk forening Jylland, [dbf.oestjylland@gmail.com](mailto:dbf.oestjylland@gmail.com)
- Dansk Entomologisk Forening, [entomologiskforening@gmail.com](mailto:entomologiskforening@gmail.com)
- Dansk forening for rosport, [dffr@roning.dk](mailto:dffr@roning.dk)
- Dansk kano- og kajakforbund, [miljo@kano-kajak.dk](mailto:miljo@kano-kajak.dk)
- Danmarks Sportsfiskerforbund, [post@sportsfiskerforbundet.dk](mailto:post@sportsfiskerforbundet.dk)
- Danmarks Sportsfiskerforbund lokal, [himmerland@sportsfiskerforbundet.dk](mailto:himmerland@sportsfiskerforbundet.dk)
- Danske Vandløb, [dv@danskevandloeb.dk](mailto:dv@danskevandloeb.dk)
- Friluftsrådet LimfjordSyd, [Viborg@friluftstraadet.dk](mailto:Viborg@friluftstraadet.dk)
- Viborg Museum, [oldtid@viborg.dk](mailto:oldtid@viborg.dk)
- Ferskvandsfiskeriforeningen, [nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk](mailto:nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk)
- Viborg Sportsfiskerforening, Jørgen Buch, [formand@vsf.dk](mailto:formand@vsf.dk)
- Skive-Karup Å lodsejere- og lystfiskerforening, Schneider Phillipsen, [schneider.philipsen@mail.dk](mailto:schneider.philipsen@mail.dk)
- KÅS, formand, Emil Pedersen, [emil.ped97@gmail.com](mailto:emil.ped97@gmail.com)
- Karup Å's lodsejerelag øvre del ved Poul Koch, [poulkoch@hotmail.com](mailto:poulkoch@hotmail.com)
- Berørte lodsejere jævnfør matrikeltegnelse i tabel 1.

**Bilag**

1. Oversigtskort
2. Klagevejledning

## Bilag 1 Oversigtskort



Figur 1. Oversigtskort for projektet. Gule prikker markerer krydsningspunkter. Lyserød streg angiver tracé for elkabel.

## Bilag 2 Klagevejledning

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet og klagefristen er 4 uger fra afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsesdatoen.

Afgørelsen efter vandløbsloven kan påklages af:

1. Den, afgørelsen er rettet til
2. Enhver, der må have en individuel, væsentlig interesse i afgørelsen
3. En berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker (jf. vandløbslovens §84).

Såfremt der bliver klaget over afgørelsen, må den ikke udnyttes medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet opretholder afgørelsen. Miljø- og Fødevareklagenævnet kan dog i særlige tilfælde ophæve denne opsættende virkning.

Klager kan indsendes via klageportalen: [Nævnenes Hus](#). Her kan du også læse mere om klagenævnets sagsbehandling. Klageportalen kan også findes på [borger.dk](#) og [virk.dk](#), hvor du kan logge på med MitID.

Klagen sendes via klageportalen til Viborg Kommune. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for kommunen i klageportalen.

Klagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om klageportalen. Hvis du på grund af særlige forhold ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til kommunen, som har truffet afgørelse i sagen. Kommunen videresender herefter anmodningen til klagenævnet, som afgør, om anmodningen kan imødekommes.

### Gebyr

Det koster et gebyr at klage over afgørelsen. Gebyrets størrelse er pr. 1. februar 2017 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer.

Klagegebyret opkræves af Nævnenes Hus. Betaling af klagegebyr sker ved elektronisk overførsel eller ved giroindbetaling. Gebyr skal indbetales inden for en fastsat frist. Hvis gebyret ikke indbetales inden udløbet af fristen, afvises klagen.

Gebyret tilbagebetales, hvis:

1. klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
2. klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller
3. klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence.

Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for at efterkomme afgørelsen som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke.

Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis:

- der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projektilpasninger, og disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller
- klager trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse i sagen.

Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebetale gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft et afgørelsesudkast i partshøring.

Spørgsmål om betaling og tilbagebetaling af gebyr afgøres af Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Nævnets afgørelser kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.