



VIBORG VARME PRODUKTION A/S
Industrivej 40
8800 Viborg
Mail: bh@viborgvarme.dk

Tilladelse til nedsivning af overfladevand fra vejarealer og belagt areal

Viborg Kommune meddeler tilladelse til nedsivning af overfladevand fra kloakopland nr. 168. Nedsivningen sker i to nedsivningsbassiner nordvest og øst for bygningen ved Hobro Landevej 4c, matr.nr. 2d og 4e Foulum By, Tjele. Nedsivningsbassinerne er vist på nedenstående kortudsnit, hvor bassinerne ses henholdsvis i østlig retning og nordvestlige retning i forhold bygningen benævnt EnergiHUB i ansøgningsmaterialet.



Dato: 02-12-2025

Sagsnr.: 25/16681
Sagsbehandler: vpmaloe

Direkte tlf.: 87 87 56 38
Direkte e-mail: anols@viborg.dk

Side 1 af 6

Vilkårene for nedsivningstilladelsen fremgår af teksten herunder.

Tilladelsen til nedsivning er givet i henhold til miljøbeskyttelseslovens¹ §19 og spildevandsbekendtgørelsens² § 42.

¹ Lovbekendtgørelse nr. 1093 af 11. oktober 2024 om miljøbeskyttelse

² Bekendtgørelse nr. 866 af 20. juni 2025 om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og

Tilladelsen kan til enhver tid og uden erstatning tilbagekaldes af hensyn til (miljøbeskyttelseslovens §20):

- Fare for forurening af vandforsyningsanlæg
- Gennemførelse af en ændret spildevandsafledning i overensstemmelse med en spildevandsplan
- Miljøbeskyttelse i øvrigt

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år.

Vilkår

Tilladelsen meddeles på baggrund af sagens oplysninger og på følgende vilkår:

- Nedsivningsbassinerne skal dimensioneres for en gentagelsesperiode på 5 år³.
- Nedsivningsbassinerne skal udformes og dimensioneres således, at der ikke opstår overfladegener eller andre gener i øvrigt omkring anlægget.
- Nedsivningsbassinernes bund etableres med 30 cm muld og græsblanding eller andet vegetation.
- I tilfælde af akut forurening skal nedsivningsbassinerne straks tømmes, og bundmateriale opgraves til forureningen er helt fjernet. Forureningen skal indberettes til tilsynsmyndigheden.
- Opstår der risiko for afledning af forurennet vand, skal spildevandet opsamles og bortskaffes efter gældende regler.
- Hvis der benyttes salt (NaCl) som tøm-middel på befæstede arealer, som ledes til nedsivningsbassinerne, må der maksimalt tilføres 1,5 kg/m²/år.
- Nedsivningsbassinerne med tilhørende installationer skal vedligeholdes, så funktionen til stadighed opretholdes.
- Når nedsivningsbassinerne er etableret, skal arbejdet færdigmeldes til Viborg Kommune.
- Viborg Varme er både driftsherre og ansvarlig for drift og vedligehold af nedsivningsbassinerne med tilhørende overløbsbygværk.

Sagens behandling

Viborg Kommune har d.03-07-2025 modtaget ansøgning om etablering af nedsivningsbassiner til nedsivning af regnvand på Hobro Landevej 4c, 8830 Tjele.

Udkast til denne tilladelse har været forelagt ansøger til udtalelse. Der var ingen bemærkninger til udkastet.

Regler og krav

Ud over miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og spildevandsbekendtgørelsens kapitel 13, er der blandt andet taget hensyn til følgende regler og krav i forbindelse med udarbejdelse af tilladelsen:

- Krav om BAT jf. miljøbeskyttelseslovens § 3

³ Spildevandskomiteen – Skrift nr. 30, Opdaterede klimafaktorer og dimensionsgivende regnintensiteter

- Hensyn til internationale naturbeskyttelsesområde jf. bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter⁴.
- Miljøkvalitetskrav for vandområder og krav til udledning af forurenende stoffer til vandløb, søer eller havet⁵.
- Bekendtgørelse om miljømål for overfladevand og grundvandsforekomster⁶
- Bekendtgørelse om indsatsprogram for vandområdedistrikter⁷

I forbindelse med fastsættelse af vilkår for dimensionering af nedsivningsbassinerne samt overløbshyppighed, er der blandt andet taget hensyn til Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse NMK-10-00573, hvoraf det fremgår, at spildevandskomiteens skrifter bør benyttes til dimensionering af afløbssystemer.

Plangrundlag

Det gældende plangrundlag omfatter væsentligst:

- Lokalplan nr. 460, Viborg, Erhvervsområde ved Foulum
- Spildevandsplan 2019 for Viborg Kommune

Der er forud for denne tilladelse givet dispensation for lokalplan nr. 460, Viborg, Erhvervsområder ved Foulum, den 2. oktober 2025, som muliggør etableringen af begge nedsivningsbassiner. Såfremt denne dispensation tilbagetrækkes, kan denne tilladelse også tilbagetrækkes.

Eksisterende forhold

Området er optaget som kloakopland 168 i gældende spildevandsplan for Viborg Kommune. Kloakoplandet er udlagt som separat kloakering privat.

Planlagte forhold

Regnvand ledes til nedsivning i nedsivningsbassinerne nordvest og øst for bygningen på Hobro Landevej 4c, 8830 Tjele med overløb fra grøften mod vest til eksisterende strømningsvej mod nordvest.

Kloakoplandet er ca. 5050 m² for nedsivningsbassinet øst for bygningen og 1.144m² for nedsivningsbassinet nordvest for bygningen. Nedsivningsbassinet øst for EnergiHUB får et volumen på 357,5 m³ og nedsivningsbassinet nordvest for EnergiHUB får et volumen på 46,5 m³. Begge nedsivningsbassiner er dimensioneret på baggrund af oplandets størrelse, afløbskoefficienter på henholdsvis 1,43 l/s og 0,93 l/s for nedsivningsbassinerne beliggende øst og nordvest for EnergiHUB, den hydrauliske ledningsevne, 5 års regnhændelse, samt klimafaktor på 1,3.

Geotekniske boringer har fundet jorden velegnet til nedsivning, med en ledningsevne på 5,0E-06 m/s.

⁴ Bekendtgørelse nr. 1098 af 21. august 2023 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter

⁵ Bekendtgørelse nr. 1433 af 21. november 2017 om krav til udledning af forurenende stoffer til vandløb, søer, overgangsvande, kystvande og havområder

⁶ Bekendtgørelse nr. 819 af 15. juni 2023 om miljømål for overfladevandområder og grundvandsforekomster

⁷ Bekendtgørelse nr. 797 af 13. juni 2023 om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter

Bassinet tilsås med græsblandinger efter etablering og bunden udgøres af muld.

Grundvand og vandløb

Nedsivningsarealet er beliggende i et område uden særlige drikkevandsinteresser og udenfor indvindingsoplande til almene vandværker.

For nedsivningsbassinet beliggende nordvest for EnergiHUB er afstanden til nærmeste drikkevandsboring mere end 700 meter og mere end 700 meter til nærmeste markvandsboring.

For nedsivningsbassinet beliggende øst for EnergiHUB er afstanden til nærmeste drikkevandsboring mere end 900 meter og afstanden til nærmeste markvandsboring er mere end 900 meter

Nedsivningen vurderes ikke at udgøre en risiko for forurening af vandforsyningsanlæg eller grundvandet i øvrigt, hvilket begrundes med følgende:

- Regnvand nedsives via et vækstlag,
- Afstand til boringer.

Nedsivningen vurderes heller ikke at medføre en betydelig stigning af grundvandsstanden i området, hvilket begrundes med følgende:

- Lokale grundvandsforhold. Det er i Spildevandskomiteens notat om "Dimensionering af LAR-anlæg"⁸ anført, at: Det er en forudsætning for [dimensionering af] alle typer anlæg, at underkanten af anlægget ligger mindst 1-2 meter over højeste grundvandsspejl. Grundvandet står ret dybt i området, ca. 24 m.u.t og pejlinger af det terrænære grundvand viser, at grundvandet lokalt står ikke højere end 30 m.u.t.
- En samlet relativ nedsivningsmængde på ca. 44,6 m³/år

Der er ikke registreret jordforureningen i områderne, hvor nedsivningsbassinerne planlægges at blive placeret. Ansøger bør dog være opmærksom på, at matrikel 4h, hvor vandledninger skal nedgraves, er klassificeret som V1 forurenet. Det kræver derfor tilladelse at flytte jorden, såfremt jorden ikke ligges tilbage i samme lagfølge, som den er blevet gravet op i. Hvis der findes forurening i jorden under opgravningen af jorden, skal dette medes til Viborg Kommune.

Når spildeva er etableret, anses V1 forureningen ikke at påvirke vandet, der ledes til nedsivningsbassinerne, da maskinstationen som giver anledningen til V1 forureningen ligger i den modsatte ende af matriklen.

Nedsivningen vurderes samlet set ikke at være til hinder for, at de miljømål for kvaliteten af grundvand, vandløb, søer og havet, der er fastsat i henhold til bekendtgørelse om miljømål kan opfyldes.

§3 områder og Natura 2000

Nedsivning af overfladevand kræver ikke dispensation fra naturbeskyttelseslovens⁹ §3, men er alene reguleret af miljøbeskyttelsesloven.

⁸ Spildevandskomiteén – Notat om dimensionering af LAR, version 2,0 – april 2015

⁹ Lovbekendtgørelse nr. 927 af 28. juni 2024 om naturbeskyttelse

Afstanden til nærmeste §3-beskyttet natur er ca. 400 meter (mose, sø) for nedsivningsbassinet beliggende øst for EnergiHUB og 150 m (sø) for nedsivningsbassinet beliggende nordvest for EnergiHUB.

Der er ikke andre §3 beskyttede arealer eller Natura2000 områder i umiddelbar nærhed af nedsivningsarealerne.

Nedsivningsanlæggene vurderes samlet set ikke at påvirke beskyttet natur og Natura2000 områder negativt.

Øvrige bemærkninger

Hvis der i forbindelse med gravearbejde konstateres jordforurening, skal Viborg Kommune kontaktes.

Orientering fra museerne

Hvis der findes spor af fortidsminder under jordarbejde, skal arbejdet standses. Fundet skal i henhold til museumsloven¹⁰ straks anmeldes til Viborg Museum, Sct. Mogens Gade 5, 8800 Viborg, oldtid@viborg.dk.

Eventuelle spørgsmål herom kan rettes til samme museum.

Færdigmelding

Det udførte arbejde færdigmeldes på erklæring fra autoriseret kloakmester. Færdigmelding sker på Viborg Kommunens hjemmeside under siden Ansøgninger og skemaer om spildevand og overfladevand, ved udfyldelse af digital blanket [Færdigmelding af autoriseret kloakarbejde](#). Husk at vedlægge oversigtskort med den endelige placering af nedsivningsanlægget.

Klageregler

Denne afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet i henhold til miljøbeskyttelseslovens §91.

Klagen skal være indgivet inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt.

Klagefristen udløber således den d.01-09-2025.

Klagen skal sendes til Miljø- og Fødevareklagenævnet, og den skal indgives digitalt på Klageportalen.

Der opkræves klagegebyr i forbindelse med klage. Klagegebyrets størrelse og vilkår for eventuel tilbagebetaling fremgår af nævnets hjemmeside. Øvrige vilkår for klage fremgår ligeledes af nævnets hjemmeside: [Nævnenes Hus](#)

Der er også mulighed for at indbringe afgørelsen for domstolene (søgsmål) eller efter omstændighederne for Folketingets Ombudsmand. Vær opmærksom på, at man ikke har krav på at få behandlet sin klage ved ombudsmanden.

¹⁰ Lovbekendtgørelse nr. 358 af 8. april 2014 Museumslov

Afgørelsen skal indbringes for domstolene inden 6 måneder fra den dag afgørelsen er meddelt jf. miljøbeskyttelseslovens § 101.

Spørgsmål

Hvis der skulle opstå spørgsmål til denne afgørelse, kan jeg kontaktes på telefon eller mail.

Kopi af afgørelsen er sendt til:

- Danmarks Naturfredningsforening, afd. Viborg, dnviborg-sager@dn.dk
- Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk
- Dansk Ornitologisk Forening, lokalafd., viborg@dof.dk
- Viborg Museum, oldtid@viborg.dk
- Styrelsen for Patientsikkerhed, stps@stps.dk
- Rambøll, att. Peder V. Rasmussen, pev@ramboll.dk

Med venlig hilsen

Malene Kjærsgaard Sørensen
Geolog