

Vandværk	Dato	Navn	Adresse	Post	By	Telefon	Email	Kategori	Emne	Tekst	Indsendt fra	Kommunens kommentar	Ændring i indsatsplanen
Ørum Vandværk		Tom Graves Madsen	Industrivej 3	8830	Tjele		veldsvej12@orumn et.dk	Kommentar	Forslag	Det foreslås, at der i planen åbnes mulighed for, at der som alternativ til aftaler med landmænd om erstatning, indføres, at hvis det er muligt at finde alternative sikre kildepladser, skal denne løsning fremmes, og kommunen vil gå ind og være vandværket behjælpelig.	mail	Etablering af ny kildeplads vil ofte indgå som en løsning, hvis et er muligt at finde ift. geologien i det pågældende område.	Ingen ændringer i Indsatsplanerne
Ørum Vandværk	18-06-2018	Kim Wiborg Hansen	Nørreåvej 27	8830	Tjele	23264113	Kim@8830.dk	Kommentar	grundvand	Der er ingen grund til yderligere grundvandsbeskyttelse, da nitrat indholdet er så lavt i forvejen, selv efter næsten 100 års intensiv drift. Vi forbeholder os ret til at dyrke jorden efter n-optimum, hvor der bliver gødningsbestemt tildeling i løbet af vækstsæsonen og udnyttelsen af samme er mest optimalt. Kommer der restriktioner i den retning, er kommunen forpligtet til fuld erstatning for tabt indtjening på disse arealer med hensyn til udbytte /protein, og kommunen skal finde yderligere arealer til udbringning af husdyrgødning inkl. gylle aftale, som er lavet med nabo, som også bliver påvirket.	DK-Plan	VK overvåger nitratkoncentrationen i grundvandet ved Ørum Vandværk, og først når koncentrationen overstiger 10 mg/l skal der ske en reduktion af udvaskningen fra arealer inden for Indsatsområdet. Berørte lodsejere vil blive fuldt erstattet ifm. rådighedsindskrænkninger til gavn for grundvandet. Erstatningen udbetales af det vandværk, som har gavn af indsatsen.	Ingen ændringer i Indsatsplanerne
Ørum Vandværk	20-06-2018	Marina Jensen	Bent Riis	8830	Tjele		jmarina@jubii.dk	Forslag	Restriktioner på jord til ejendommen Tjelevej 35, 8830 Tjele	Kære rette vedkommende. Mht. planerne om restriktioner på brug af jorden til ejendommen Tjelevej 35, 8830 Tjele vil vi som ejere gerne påpege, at vi antager Grundlovens bestemmelser, om ejendomsrettens ukrænkelighed, gælder. Vi vil derfor forbeholde os retten til at søge erstatning - evt. via domstolene - såfremt sådanne betingelser påføres vor ejendom uden compensation. Mvh Marina Jensen og Bent Riis, Tjelevej 35, 8830 Tjele	DK-Plan	Berørte lodsejere vil blive fuldt erstattet ifm. rådighedsindskrænkninger til gavn for grundvandet. Erstatningen udbetales af det vandværk, som har gavn af indsatsen.	Ingen ændringer i Indsatsplanerne

Ørum Vandværk	24-06-2018	Torben Pedersen	Tjelevej 39	8830	Tjele	26232954	tptrekr@gmail.com	Indsigelse	Vedr. Stamdata for Ørum Vandværk	Under punktet fremtidig forsyning ses, at Ørum vandværk på sigt skal regne med at overtage forsyningen til Trekroner vandværks 3 forbrugere. Dette inden for planperioden. Trekroner vandværk har ikke hørt fra hverken Ørum vandværk eller Viborg kommune i den sammenhæng. På informationsmødet i Tjelecenteret d. 20.06.2018 blev det oplyst, at vandværket er blevet oplyst og hørt om dette. Dette er ikke sket. Trekroner vandværk har ved skriv fra Teknik & Miljø, Natur og vand d. 21.06.2017 sagsnummer 17/31993 modtaget tilladelse til vandindvinding frem til år 2047 d. 1. juli. Heraf fremgår også, at ejendomme på Tjelevej 24, 26, 39 og 43 forsynes fra Trekroner vandværk. Altså 4 ejendomme. Det bør derfor slettes fra Ørum vandværks stamdata, at overtagelse skal ske inden for planperioden. Mvh. Trekroner vandværk	DK-Plan	I indsatsplanen for Ørum Vandværk står det anført i vandværkets stamblad, at man i fremtiden skal forsyne Trekroner Vandværk. Denne formulering står anført i Viborg Kommunes Vandforsyningsplan, som er udarbejdet i 2012 og som er gældende til 2022. Det er korrekt, at Trekroner vandværk har fået en fornyet tilladelse til år 2047. Sammenlægningen mellem Trekroner Vandværk og Ørum vandværk skal kun ske i det øjeblik, at vandkvaliteten ved Trekroner Vandværk ikke kan leve op til vandkvalitetskravene (jf. Drikkevandsbekendtgørelse n) eller at Trekroner Vandværk ikke kan levere en tilstrækkelig vandmængde.	Ingen ændringer i Indsatsplanerne
Vejrumbro Vandværk	17-07-2018	Søren Glud	Fælledvej 30a	8830	Tjele	28229518	sglud@dlgmail.dk	Forslag	Indsatsplan Vejrumbro Vandværk	Efter at jeg sammen med LMO har gennemgået jeres oplæg, kan vi konstatere, at det vil få store konsekvenser for den videre drift af mit landbrug. Min gård er beliggende både i beskyttelseszonen og i det nitratfølsomme område. En reduktion af kvælstof tildelingen og derved også en reduktion af de nuværende dyreenheder vil fjerne grundlaget for at drive landbrug på ejendommen. Derfor ser vi ikke en kompensation i form af penge som en løsning, og vi forventer derfor, at Vejrumbro Vandværk køber hele ejendommen.	DK-Plan	Berørte lodsejere vil blive fuldt erstattet ifm. rådighedsindskrænkninger til gavn for grundvandet. Erstatningen udbetales af det vandværk, som har gavn af indsatsen.	Ingen ændringer i Indsatsplanerne
Vejrumbro Vandværk	20-07-2018	Kristian Hartvigsen	Nørreåvej 11, Vejrumbro	8830	Tjele	20 28 07 02	hojbakkegaard@mail.dk	Indsigelse	Indsatsplan for Vejrumbro Vandværk	Vi må gøre opmærksom på, at en reduktion af vores udbringningsareal og/eller en mindre effektiv drift af vores landbrug, vil betyde en væsentlig reduktion i indtjeningen på vores landbrug. Vores økonomiske og juridiske rådgivere vil, når der foreligger noget konkret, udarbejde et præcist erstatningsforlangende, både på kort og langt sigt.	Baggrund	Berørte lodsejere vil blive fuldt erstattet ifm. rådighedsindskrænkninger til gavn for grundvandet. Erstatningen udbetales af det vandværk, som har gavn af indsatsen.	Ingen ændringer i Indsatsplanerne

Vorning Vandværk	18-07-2018	Jens Lanng	Holmevej 15,	8830	Vorning	23450487	lanng@os.dk	Indsigelse	Indsigelse fra Vorning Vandværk på nitrat grænserne.	Grænserne for nitrat indhold i vandet er strammet væsentlig over niveau for EU lovgivningen. Vorning vandværk er af den opfattelse, at Viborg Kommune bør følge EU og ikke stramme yderligere op. Derfor denne indsigelse mod grænserne på 5 mg Nitrat og 10 mg Nitrat for aktivering af indsatsplanerne. Vi er af den opfattelse, at der ikke er faglig belæg for disse grænser. Vi er af den opfattelse, at alle små vandværker er truet på økonomien med alle disse tiltag.	DK-Plan	Der administreres efter en alarmværdi ifl. nitrat på 10 mg/l som er politisk bestemt i Viborg Kommune.	Ingen ændringer i Indsatsplanerne
Foulum Vandværk	20-07-2018	Steen Øster	Nedergårdsvej 24	8830	Tjele	61787763	Steenoster@yahoo.com	Forslag	Vedhæftet er skrivelse vedrørende Foulum vandværk og de implicerede lodsejere i og omkring vandværket.	Foulum Vandværk vil gerne mødes med Viborg Kommune inden Indsatsplanen vedtages. Især hvordan vandværket håndterer de lodsejere, der berøres af indsatsplanen både nu og i fremtiden. Foulum Vandværk har bemærket, at Apple i forbindelse med opførelse af datacenter har planer om at "skyde hul i lerlaget", hvilket er problematisk i forhold til vandværkets fremtidige vandindvinding.	DK-Plan	VK vil gerne arrangere et møde med Foulum Vandværk, hvor både forholdene omkring Apple og om, hvordan vandværket håndterer berørte lodsejere i området.	Ingen ændringer i Indsatsplanerne
Vammen Vandværk	13-07-2018	Miljøstyrelsen	Niels Bohrs Vej 30	9220	Aalborg	41271460	kafos@mst.dk	Kommentar	Kommentar og rettelser	MST bemærker, at NST ikke har udpeget noget indsatsområde for Vammen Vandværks indvindingsopland, men at Viborg Kommune nævner "særlige indsatser under punkt 1.2 i IP	DK-Plan	VK har udarbejdet indsatsplanen for Vammen Vandværk inden for indvindingsoplandet efter §13a i Vandforsyningsloven. Se under "Lovgrundlag"	VK har præciseret teksten under "Lovgrundlag" med: "Indvindingsoplandet til Vammen Vandværk er udpeget som indsatsområde". Samtidig er det præciseret under "Generelle indsatser" og under "Særlige indsatser at : "Indvindingsoplandet =Indsatsområde udpeget efter § 13a i Vandforsyningsloven".

Tindbæk Vandværk	13-07-2018	Miljøstyrelsen	Niels Bohrs Vej 30	9220	Aalborg	41271460	kafos@mst.dk	Kommentar	Kommentar og rettelser	MST bemærker, at NST ikke har udpeget noget indsatsområde for Tindbæk Vandværks indvindingsopland, men at Viborg Kommune nævner "særlige indsatser under punkt 1.2 og 1.3 i IP	DK-Plan	VK har udarbejdet indsatsplanen for Tindbæk Vandværk inden for indvindingsoplandet efter §13a i Vandforsyningsloven.	VK har præciseret teksten under "Lovgrundlag" med: "Indvindingsoplandet til Tindbæk Vandværk er udpeget som indsatsområde". Samtidig er det præciseret under "Generelle indsatser" og under "Særlige indsatser at : "Indvindingsoplandet =Indsatsområde udpeget efter § 13a i Vandforsyningsloven".
Alle vandværker	03-07-2018	LandboForeningen Midtjylland	Trigevej 20	8332	Hinnerup		map@lmo.dk	Kommentar	Bemærkninger	LandboForeningen Midtjylland (LFM) bemærker, at det er vigtigt, at lodsejere kompenseres fuldt ud og ikke lider tab, hvis der skal ske en ændring i dyrkningspraksis ifm. grundvandsbeskyttelse. LFM er bekymret over grænseværdien på 10 mg/l, når grænseværdien er 50 mg/l og at der normalt træffes en vurdering ved 37,5 mg/l. LFM stiller sig undrende over måden, hvorpå VK beregner den potentielle udvaskning til grundvandet. LFM er bekymret over, at VK tilsidesætter den lovmæssige grænseværdi for pesticider på 0,1 myg/l , da LFM mener at der er store usikkerheder på pesticidanalyserne. LFM pointerer, at berørte lodsejere tidligt skal informeres omkring evt. tiltag, der kan have betydning for deres drift.	mail	fuldt erstattet ifm. rådighedsindskrænkninger til gavn for grundvandet. Erstatningen udbetales af det vandværk, som har gavn af indsatsen. Der administreres efter en alarmværdi ifl. nitrat på 10 mg/l, som er politisk bestemt i Viborg Kommune. De omtalte "modelberegninger " er Conterras modelberegninger over den potentielle nitratudvaskning ud af rodzonen. Beregningerne bygger på registerdata over den gødningsmængde, som er anvendt på de enkelte marker, som landmanden selv har indberettet. VK tillader ikke spor af landbrugsrelaterede pesticider i grundvandet, og har derfor i Indsatsplanerne besluttet, at lave en indsats inden for indsatsområdet når landbrugsrelaterede stoffer har en koncentration	Ingen ændringer i Indsatsplanerne

Alle vandværker	13-07-2018	Miljøstyrelsen	Niels Bohrs Vej 30	9220	Aalborg	41271460	kafos@mst.dk	Kommentar	Miljøstyrelsen (MST) påpeger at Indsatsplaner vedtages efter §13 i Vandforsyningsloven inden for statens udpegede indsatsområder. Kommuen kan endvidere udlægge indsatsområder uden for disse efter §13a. MST fremhæver at det er vigtigt, at Viborg Kommune er opmærksomme på, at hvis en indsatsplan dækker et område som både ligger inden for og uden for indsatsområde skal vedtages efter § 13 og §13a i VFL. MST nævner, at det bør fremgå af IP's resumé af kortlægning, at kortlægningen ikke alene er baseret på geofysik (TEM), men også bygger på borings- og vandkemidata m.m. MST påpejer, at der i Indsatsplanerne står, at Områder med særlig drikkevandsinteresser (OSD) udpeges med Vandplanerne. Dette er ikke korrekt. OSD udpeges i dag med bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsinteresser.	DK-Plan	Taget til efterretning. Viborg Kommune har konsekvensrettet de steder i Indsatsplanerne, hvor der måtte være uoverensstemmelse med om planerne er udarbejdet efter §13 eller §13a i Vandforsyningsloven.	Viborg Kommune har i de enkelte Indsatsplaner præciseret, om indsatserne er udpeget efter henholdsvis §13 eller §13 a i Vandforsyningsloven.
Ørum Vandværk		Region Midt	Lægårdvej 12	7500	Holstebro	7841 1917	per.jensen@ru.rm.dk	Kommentar og rettelser	Region Midt (RM) bemærker, at indsatsplanen for Ørum Vandværk ikke omhandler reserveboring DGU-nr. 57. 746. Denne boring foreslås gennemgået for potentielle forureningskilder. RM bemærker, at der er fund af stoffet TCE og at det i indsatsplanen står anført, at der er behov for TV-inspektion af boringer. RM påpeger, at der er foretaget TV-inspektion og andre tilag. RM vil iøvrig gerne informeres om forureningsbegrænsende tiltag ift. TCE fra Vandværkets side. RM bemærker, at VK ikke har angivet en specifik indsats over for olietanke eller anden oplag. Dog nævnes større olietanke, og her servicestation ved Tjelevej 2. Her vil RM foreslå, at VK beskriver en fremtidig kommunal indsats ift. Tingvej 2. RM bemærker, at Vestergade 36 under "Særlig indsats" snarest muligt skal slettes da RM er påbegyndt undersøgelse af lokaliteten. RM bemærker i afsnittet Ørum By, hvor det står, at "RM opfordres til at fortsætte deres undersøgelser af Uafklarede lokaliteter", at denne sætning bør slettes. RM indsats står generelt anført andre steder i indsatsplanen med opdaterede oplysninger fra link til RM hjemmeside.	Mail	Taget til efterretning.	Viborg Kommune har i indsatsplanen tilrettet undersøgelser og fund af stoffet TCE. RM øvrige bemærkninger omkring olietanke og forurenede lokaliteter er tilrettet i Indsatsplanen. Viborg Kommune har ikke udarbejdet indsatsplan for Ørum Vandværks boring DGU-nr. 57. 746, da Naturstyrelsen ikke har udpeget noget indvindingsopland/Indsatsområde for boringen.

Rødding Vandværk		Region Midt	Lægårdvej 12	7500	Holstebro	7841 1917	per.jensen@ru.rm.dk	Kommentar	Kommentar og rettelser	RM vil gerne vide, hvorfor VK har valgt at have fokus på Kirkevej 29, Tjele ifl. Grundvandsbeskyttelse?. Har VK kendskab til kortlægningsrelevante aktiviteter på matriklen?	Mail	Taget til efterretning.	Viborg Kommune har særligt fokus på lokaliteten, da der drives autoværksted, som ligger ca. 250 meter nordvest for Rødding Vandværks kildefelt. Autoværksteder kan udgøre en potentiel trussel mod grundvandet, hvis forholdene omkring håndtering af olie og andre kemikaleprodukter ikke sker korrekt.
Lindum Vandværk		Region Midt	Lægårdvej 12	7500	Holstebro	7841 1917	per.jensen@ru.rm.dk	Kommentar	Kommentar og rettelser	RM bemærker, at VK har omtalt Kirkegården ved "Lindum By" som risikabel ift. vandværkets borer og pesticidpåvirkning. Kirkegården ved Lindum er beliggende ca. 50 meter fra kildepladsen. RM foreslår generelt, at VK fører tilsyn med kirker beliggende inden for Indvindingsoplande og OSD, og fremtidige kildepladsområder.	Mail	Taget til efterretning.	
Vorning Vandværk		Region Midt	Lægårdvej 12	7500	Holstebro	7841 1917	per.jensen@ru.rm.dk	Kommentar	Kommentar og rettelser	Maskinstationen på Vorningvej 108 er v2-kortlagt i 2016, og VK skriver i indsatsplanen, at lokaliteten udgør en lille risiko ift. grundvandet og Vorning Vandværk. RM præciserer, at den registrerede forurening på lokaliteten ikke udgør nogen trussel for grundvandsressourcen.	Mail		VK ændrer teksten omkring risikovurderingen ved Vorning Vandværk fra "lille risiko" til "ingen risiko".
Hviding Vandværk		Region Midt	Lægårdvej 12	7500	Holstebro	7841 1917	per.jensen@ru.rm.dk	Kommentar	Kommentar og rettelser	Der er fundet BAM under grænseværdien på Hviding Vandværk. RM foreslår, at vandværket kontrollerer indvindingsboringernes tilstand og anvendelse af pesticider og evt. også andre miljøfremmede stoffer på kildepladsen og i indvindingsoplandet.	Mail		VK tilføjer i teksten at; "Boringen og dens indretning skal undersøges nærmere af vandværket. Dette skal ske for at afdække, om der sker nedsivning af øvre grundvand langs forerør, hvor miljøfremmede stoffer som fx. pesticider kan nedsive til det primære grundvandsmagasin.

Hammershøj Vandværk		Region Midt	Lægårdvej 12	7500	Holstebro	7841 1917	per.jensen@ru.rm.dk	Kommentar	Kommentar og rettelser	Der er fundet BAM under grænseværdien på Hammershøj Vandværk. RM foreslår, at vandværket kontrollerer indvindingsboringernes tilstand og anvendelse af pesticider og evt. også andre miljøfremmede stoffer på kildepladsen og i indvindingsoplandet.	Mail		VK tilføjer i teksten at; "Boringer og deres indretning skal undersøges nærmere af vandværket. Dette skal ske for at afdække, om der sker nedsivning af øvre grundvand langs forerør, hvor miljøfremmede stoffer som fx. pesticider kan nedsive til det primære grundvandsmagasin.
Vejrumbro Vandværk		Region Midt	Lægårdvej 12	7500	Holstebro	7841 1917	per.jensen@ru.rm.dk	Kommentar	Kommentar og rettelser	Der er fundet BAM under grænseværdien på Vejrumbro Vandværk. RM foreslår, at vandværket kontrollerer indvindingsboringernes tilstand og anvendelse af pesticider og evt. også andre miljøfremmede stoffer på kildepladsen og i indvindingsoplandet.	Mail		VK tilføjer i teksten at; "Boringer og deres indretning skal undersøges nærmere af vandværket. Dette skal ske for at afdække, om der sker nedsivning af øvre grundvand langs forerør, hvor miljøfremmede stoffer som fx. pesticider kan nedsive til det primære grundvandsmagasin.