

Dato: 3. december 2015

Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2014-2018 for Viborg Kommune

Indsigelser og høringssvar modtaget i høringsperioden fra 6. oktober 2015 til 2. december 2015

ID	Dato	Navn	Emne	Tekst	Vedhæftet fil
1	18-11-2015	DN Viborg v Michael Dickenson	Bemærkning til forslag til tillæg nr. 4 til spildevandsplan	Efter forslaget skal spildevandet fra Resen pumpes til Karup Renseanlæg og Resen Bæk spares for udledning af 6.000 m3 rensed spildevand. Samtidig spares ca. 4.000 kWh el ligesom der heller ikke længere skal bruges 80.000 kr til drift af renselanlægget; miljømæssigt må det være en stor fordel, at spildevandet renses i et større og effektivt anlæg lige som udledningen så sker til en langt stærkere recipient. Vi benytter lejligheden til at opfordre til intensivere planlægning til at nedlægge flere små renselanlæg og dermed udnytte kapacitet på store og normalt mere effektive renselanlæg. · Vi mener det er en god plan, som bør realiseres så hurtigt som muligt.	