

Bilag nr. 4: Notat med behandling af høringsvar

Forslag til lokalplan nr. 550 for et teknisk område til forsyningsanlæg ved Randersvej i Viborg samt forslag til tillæg nr. 64 til Kommuneplan 2017-2029

Planforslagene har været i offentlig høring fra den 11. februar til den 8. april 2021.

Der er kommet 1 høringsvar fra Vejdirektoratet.

Af skemaet nedenfor fremgår forvaltningens bemærkninger og forslag til Byrådets svar på, om høringsvarene kan imødekommes, delvist imødekommes, ikke imødekommes eller at de ikke giver anledning til ændringer i planforslagene.

Bemærkning i høringsvar	Forvaltningens bemærkninger	Forslag til Byrådets svar
Vejdirektoratet opfordrer til, at der i dialog med Vejdirektoratet foretages en afklaring af, hvilke foranstaltninger der skal etableres for forhindre glatte kørebaner på statsvejen, inden lokalplanen vedtages endeligt.	Energi Viborg Kraftvarme har bl.a. svaret følgende til forvaltningen: <i>Vi har ikke haft specifik dialog – men har tidligere drøftet med Vejdirektoratet, at vi tilsigter samme løsning som på Industrivejs projektet.</i> <i>Vi agter, som på Industrivej, at opsætte en vejstation ved statsvejen med opkobling til det offentlige "VejVejr". VP anlægget vil kunne nedrosles eller stoppes, hvis vi ved måling – mod forventning – registrerer kritiske forhold ift. Rimdannelse forårsaget af varmepumpeanlægget. En tilsvarende målestation opsættes i øvrigt også ved kommunevej (Randersvej).</i> <i>Vi etablerer på Taphede-grunden et plantebælte, som vi vil tilsigte ikke ligger indenfor statsvejens vejbyggelinje. Jeg mener dog, at der allerede i eksisterende forhold er et plantebælte indenfor denne vejbyggelinje, som vi ikke påtænker at fjerne.</i> <i>Der er gennemført kuldespredningsanalyse for Taphede. Denne rapport er fremsendt til VD den 27/10 2020 (Finn Krogh Christensen)</i> <i>Adgangsvej til anlægget er planlagt etableret fra Randersvej, og ikke fra statsvej.</i> <i>Ved tjek af udbudstegninger kan vi registrere en ca. afstand</i>	At bemærkningen ikke giver anledning til ændringer i planforslagene.

	<i>mellem anlægget og vejmidte (statsvej) på ca. 62m +/- lidt bygge margin (så der som ønsket af VD, er min 50m fra anlægget til statsvejens vejmidte).</i> • <i>Energi Viborg Kraftvarme A/S deltager gerne i fortsat dialog med Vejdirektoratet bl.a. om placering af meteorologisk vejrstation.</i> På baggrund af Energi Viborg Kraftvarmes svar, vurderer forvaltningen, at der er gjort tilstrækkeligt i forhold til dialog og påtænkte tiltag til at forhindre glatte kørebaner på statsvejen, så lokalplanen kan endelig vedtages.	
Vejdirektoratet påpeger, at lokalplanen bør udformes, så den muliggør etableringen af foranstaltninger, herunder beplantning uden for vejbyggelinjen for forhindre, at varmepumpeanlægget forårsager glatte kørebaner på statsvejen.	Forvaltningen vurderer, at det er hensigtsmæssigt, at lokalplanen præciseres i forhold til at gøre det muligt at foretage beplantning i hele området. Forvaltningen indstiller, derfor en ændring af lokalplanens bestemmelse om ubebyggede arealer, hvormed høringssvaret imødekommes. Forslaget til ændring i lokalplanen ved den endelige vedtagelse er i bilag nr. 5.	At lokalplanforslaget ændres, så bemærkningen imødekommes.