

Tillæg nr. 11
Spildevandsplan 2019 for Viborg Kommune

Behandling af indsigelser og høringssvar

Forslag til Tillæg nr. 11 til Spildevandsplan 2019 for Viborg Kommune har været i offentlig høring fra den 4. september 2020 til den 30. oktober 2020.

Høringssvar/indsigelser

I høringsperioden er der modtaget høringssvar fra følgende:

Nr.	Afsender	Dato for modtagelse
1	Henrik Olsen	11. september 2020
2	Morten Gregersen	30. september 2020
3	Morten Gregersen	30. september 2020

Notatets opbygning

Høringssvarene er behandlet efter dato for modtagelse.

Hver indsigelse/bemærkning behandles efter følgende skabelon:

- Resumé af indsigelsen
- Administrative bemærkninger vedr. høringssvar
- Konklusion på høringssvar

Såfremt der i et høringssvar rejses et spørgsmål, som er besvaret tidligere, henvises til dette svar.

Alle spørgsmål om konkrete og faktuelle forhold vedrørende en ejendom er besvaret særskilt.

Høringssvar	Resumé	Administrative bemærkninger	Konklusion
1	Der regnes i høringssvaret på omkostninger for separatkloakering, og stilles spørgsmålstegn ved, om det er en retfærdig udgift til den enkelte grundejer. Det foreslås, at omlægning i stedet sættes som krav ved fx ejendoms-handler og ombygninger.	Pris for separatkloakering er meget individuel for hver enkelt ejendom, idet den afhænger af forløb og tilstand af nuværende kloaksystem samt hvilken belægningstype, ledningerne skal etableres igennem. Der kan mange steder være en besparelse i forhold til en traditionel løsning ved at lade regnvandet blive på grunden. Regnvandet kan fx ledes til faskine, regnbed, ud på græsplænen eller opsamling i regnvandstønde til havevanding. Derudover kan ændring af hældning på tagrenden også ofte give flere muligheder for billigere ledningsføring. Det meste af fælleskloakken i Bjerring er fra 1960. Som nævnt i tillæggets afsnit om "Spildevandsanlæg" har Energi Viborg konstateret, at disse gamle ledninger flere steder er i så ringe fysisk tilstand (huller), at de på nuværende tidspunkt allerede har været nødt til at udføre nye separate ledninger som akutreparation i området omkring bl.a. Bjerring Hede 12. Det er hovedårsagen til, at Energi Viborg har prioriteret kloakfornyelse i Bjerring. Typisk er kloakken på privat grund samme alder som hovedkloakken, hvorfor det forventes, at flere af de private kloakker også har en ringe tilstand. Generelt er det nødvendigt at adskille al regnvand og spildevand i separate ledninger for at undgå, at der sker overløb til vandmiljøet. Hvis der etableres separate ledninger, vil der fortsat kunne ske overløb af opspædet spildevand til vandmiljøet, så længe der stadig er tilsluttet regnvand til den nye spildevandskloak, også selvom vejvand er koblet fra. Når der sker væsentlige ombygninger eller nybyggeri stilles der allerede i dag krav om, at det skal udføres som separat system.	Høringssvaret giver ikke anledning til ændring af spildevandstillægget.
2	Der spørges til mulighederne for udtræden i stedet for separatkloakering og om konkret sagsbehandling af byggesag for garage.	Den konkrete adresse ligger på den del af Vindumvej, hvori der skal etableres både en regnvands- og spildevandsledning. Området er teknisk sammenhængende med kloakopland, hvori der skal afledes vejvand, og hvor nedsivning af regnvand forventes at være en uegnet løsning på baggrund af den geotekniske undersøgelse. Det medfører, at der ikke er økonomisk fordel for	Høringssvaret giver ikke anledning til ændring af spildevandstillægget.

		Energi Viborg i at lade enkelt ejendomme (eller vejen) udtræde i dette område. Men håndtering af regnvand på egen grund kan fortsat være en løsning på den enkelte grund, og en eksisterende faskine for bagsiden af hus og garage vil således bidrage til opfyldelse af krav om separatkloakering. I den konkrete sag vil det kun være tagvand fra forsiden af ejendommen, der skal kobles om til regnvandskloak eller alternativ løsning så som faskine. Ejendommen har fortsat ret til at aflede regnvand fra både hus og garage til kloakken (før fælleskloak, fremover til regnvandskloakken). Af byggesag om garage fremgår en udfordring omkring afstand til skel. Det fremgår ikke af dokumenterne i byggesagen om det har haft betydning for valg af faskine-løsning. Det oplyses i forbindelse med sagen at tagvand skal holdes på egen grund, hvilket gælder ved enhver form for lokal håndtering af regnvand på egen grund.	
3	Der ligger en gammel hovedledning ind over privat grund. Der stilles krav til at ledningen fjernes.	Energi Viborg oplyser, at den konkrete ledning skal nedlægges, da de nye regn- og spildevandsledninger placeres i vejen. Da der ikke er behov for opgravning i tracéet for den gamle ledning, så sker nedlægning typisk ved en betonfyldning. Ledningen ligger i en dybde på 2 meter, og det vil derfor være et omfattende arbejde at grave haven over den private grund op, for at fjerne ledningen. Derudover vil opgravning skabe risiko for at der vil ske sætninger i området efterfølgende, hvilket fx kan give lunger i græsplænen. Dette undgås ved betonfyldning. Hvis grundejer har et særligt behov for at ledningen fjernes i stedet for betonfyldning, så er Energi Viborg åben for at tage en dialog om mulighederne. Grundejer vil under alle omstændigheder blive kontaktet af Energi Viborg for nærmere aftaler omkring nedlæggelse af ledningen.	Høringssvaret giver ikke anledning til ændring af spildevandstillægget.