BOLIGSELSKABETVIBORG
- vi bor her

25. maj 2020
01.00.419.000 GH

Udtalelse vedr. projektforslag for 7 MW varmepumpe

Vi har d. 29. april 2020 modtaget projektforslag for etablering af 7 MW varmepumpe, som er udsendt i høring.

Projektforslaget har været behandlet på hovedbestyrelsesmøde d. 18. maj 2020.

Vi er klar over, at projektet skal opfylde gældende støjkrav.

Men vi er bekymrede for, om baggrundsstøjen, den lavfrekvente støj, kan medføre gener for nabobebyggelsen i Nordbyen, herunder vores boliger på Lokesvej.

Vi vil derfor gerne modtage en redegørelse for baggrundsstøjen samt dennes forplantning og effekt for boligområderne.

Ligeledes vil vi gerne se en redegørelse for det påtænkte anlægs afgivelse af kulde og kuldens effekt på omgivelserne. På besigtigelsestur til Ringkøbing, som har et 5 MW anlæg, var der gener fra både støj og kulde.

Generelt ser vi positivt på, at Energi Viborg planlægger at etablere varmekilder, som er bæredygtige, og gerne ud fra en strategi om en flerstrenget forsyning.

Venlig hilsen
Grethe Hassing
direktør

H.C. Andersens Vej 8 • Postboks 51 • 8800 Viborg • Tlf. 86 62 18 44 • Email: post@boligviborg.dk

BOLIGSELSKABETVIBORG
- vi bor her

15. juni 2020
01.00.419.000 GH

Supplerende udtalelse vedr. projektforslag for 7 MW varmepumpe

Vi har d. 3. juni 2020 modtaget høringssvar vedr. projektforslag for etablering af 7 MW varmepumpe, inkl. støjberegning og kuldespredningsanalyse. Tak for det.

Støjberegningen viser, at støjbelastningen er betænkeligt nær på grænseværdien, vel vidende, at der er beregnet på et 10 MWh anlæg, men påtænkes opført et 7 MWh anlæg. Kraftvarmeværket er den største bidrager, og pt. er kun monteret to spidslastkedler på kedelcentralen. Men en ting er grænseværdier, noget andet er oplevede støjgener.

Kuldespredningsanalysen viser effekt især i nærområdet, men også i retning mod boligområderne.

Ud fra et forsigtighedsprincip er det vores vurdering, at alternative placeringer bør analyseres, da vi er bekymrede for konsekvenserne for de nærliggende boligområder.

Generelt ser vi fortsat positivt på, at Energi Viborg planlægger at etablere varmekilder, som er bæredygtige, og gerne ud fra en strategi om en flerstrenget forsyning.

Venlig hilsen

Grethe Hassing
direktør

H.C. Andersens Vej 8 • Postboks 51 • 8800 Viborg • Tlf. 86 62 18 44 • Email: post@boligviborg.dk