


BILAG 1: Forslag til Tillæg Nr.1 til Vandforsyningsplan 2012-2022

Tillæg Nr. 1 til Vandforsyningsplan 2012- 2022



VANDFORSYNINGSPPLAN 2012-2022

Indholdsfortegnelse

Tillæg nr. 1	3
Indledning	4
Lovgrundlag	5
Indhold	6
Miljøvurdering	8
Godkendelsesprocedure	9

Din Kommentar

Tillæg nr. 1





Indledning

Dette tillæg er en justering/præcisering af enkelte afsnit i Vandforsyningsplan 2012-2022 for Viborg Kommune.

Retningslinjerne for etablering af erstatningsboringer på side 25 i vandforsyningsplanen er præciseret

Desuden er det fundet nødvendigt at præcisere formuleringerne i retningslinjerne for, hvordan Viborg kommune reagerer ved overskridelser af grænseværdierne for pesticider i drikkevandet fra ikke almene vandværker. - side 22 i vandforsyningsplanen



Lovgrundlag

Tillæg nr. 1 til Vandforsyningsplan 2012-2022 for Viborg Kommune er udarbejdet i henhold til vandforsyningsloven jf. Lovbekendtgørelse nr. 125 af 26. januar 2017 og bekendtgørelse om vandforsyningsplanlægning nr. 831 af 27. juni 2016.



Indhold

Retningslinjer for etablering af erstatningsboringer

Afsnit 2.4.7 på side 25 i vandforsyningsplanen ændres til :

Af vandforsyningslovens § 21 stk. 2 fremgår, at en brønd eller boring uden tilladelse kan etableres 5 m fra det hidtidige indvindingssted, samt udbedres eller ændres, når det er nødvendigt for at opretholde en eksisterende vandforsyning. Anmeldelse herom skal ske til kommunen, inden arbejdet påbegyndes.

I cirkulære nr. 82 af 11. juli 1986 understreger Miljøstyrelsen, at bestemmelsen kun kan anvendes i tvangssituationer, f.eks. hvor boringen på en gård pludselig bryder sammen, men ikke, hvor der er tid til at indhente tilladelse til nyanlægget, f.eks. hvor der ønskes etableret en ny boring, fordi den tidligere borings ydedygtighed er nedadgående.

Bestemmelsen i vandforsyningslovens §21 stk. 3 om, at kommunen kan bestemme, at en brønd eller boring ikke må etableres, ændres eller udbedres uden, der er meddelt tilladelse hertil, vil kun blive anvendt i de tilfælde, hvor det vurderes, at en brønd eller boring ligger på et sted, hvor der kan være en risiko for forurening.

Reaktion ved overskridelse af grænseværdierne for pesticider på ikke almene vandværker

Retningslinjer på side 22 i vandforsyningsplanen ændres til:

Ved påvisning af pesticider over grænseværdien vil der, efter en konkret vurdering, blive reageret som følger:

- der påbydes en forbedret vandkvalitet efter § 62 i

vandforsyningsloven eller

- der påbydes en tilslutning til det A-vandværk, som har forsyningspligten i området efter § 29 i vandforsyningsplanen eller
- udviklingen følges ved opfølgende analyser



Miljøvurdering

vandforsyningsplaner og tillæg hertil kan være omfattet af krav om miljøvurdering i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer - lov nr. 425 af 18. maj 2016.

Tillæg nr. 1 til vandforsyningsplan 2012- 2022 er en justering/præcisering af den eksisterende plan og det fastlægger ikke bindende rammer for placering af private vandforsyningsanlæg. Det er derfor kommunens vurdering, at tillæg nr. 1 til ikke er omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer.

Din Kommentar



Godkendelsesprocedure

Efter Klima- og Miljøudvalgets behandling af Tillægget, skal dette sendes i 8 ugers offentlig høring, hvorefter det behandles i Økonomiudvalget og efterfølgende i Byrådet.