November 2017

Tillæg nr. 1
Vandforsyningsplan 2012 - 2022 for Viborg Kommune

Behandling af indsigelser og høringssvar

Forslag til Tillæg nr. 1 til Vandforsyningsplan 2012-2022 for Viborg Kommune har været i offentlig høring fra den 4. september 2017 til den 30. oktober 2017.

Høringssvar/indsigelser
I høringsperioden er der modtaget høringssvar fra følgende:

Nr.	Afsender	Dato for modtagelse
1	Dansk Brøndejerforening	4. oktober 2017
2	Bjarne Bitsch m.fl.	27. oktober 2017

Notatets opbygning

Hver indsigelse/bemærkning behandles efter følgende skabelon:

- Resumé af indsigelsen
- Administrative bemærkninger vedr. høringssvar
- Konklusion på høringssvar

Høringssvar	Resumé	Administrative bemærkninger	Konklusion
1	Accept af tillæg nr 1 til vandforsyningsplan	Ingen	Høringssvaret giver ikke anledning til at ændre i tillæg nr. 1 til vandforsyningsplan
2	Bjarne Bitsch m.fl. beskriver sin fortolkning af vandforsyningslovens § 21 stk. 2. Han kommer med et eksempel på en situation, hvor etablering af en erstatningsboring er nødvendig for at opretholde en vandforsyning til et større dyrehold. Her kan man ikke vente på kommunens reaktion på en anmeldelse. Han mener Viborg Kommune vil suspendere retten til at udføre erstatningsboringer og ser det som et udtryk for, at kommunen vil have begrebet "enkelthus vandforsyning" sløjfet.	I henhold til § 21 stk. 2 skal etablering af en erstatningsboring anmeldes før arbejdet påbegyndes. Hvis en boring pludselig bryder sammen kan der, i henhold til ovenstående, etableres en erstatningsboring straks efter, at brøndboreren/grundejeren har anmeldt det. Anmeldelsen kan være telefonisk eller være på en mail – anmelder skal ikke vente på svar. Anmeldelsen er en orientering til kommunen om, at der etableres en boring indenfor 5 meter fra den oprindelige boring, og der kræves ingen umiddelbar sagsbehandling. Hvis kommunen vurderer, at en boring/brønd ligger på et sted, hvor der er risiko for en forurening af vandindvindingsanlægget fordi der f.eks. i nærområdet er kortlagte forurenede grunde, losseplads, kirkegårde, vil kommunen ikke acceptere en erstatningsboring – i disse tilfælde skal der findes en anden løsning – ny boring et helt andet sted eller en tilslutning til vandværk. Det er kun i disse tilfælde, at § 21 stk. 3 tages i brug.	Høringssvaret giver ikke anledning til at ændre i tillæg nr. 1 til vandforsyningsplan