Teknik & Miljø
Plan

Prinsens Alle 5
8800 Viborg

Tlf.: 87 87 86 37

plan@viborg.dk
www.viborg.dk

Stoholm Fjernvarme a.m.b.a.
Industrivej 16
7850 Stoholm
(Sendt til stoholmfjernvarme@mail.tele.dk)

Godkendelse af projekt for solvarmeanlæg i Stoholm

Dato: 29-02-2016

Sagsnr.: 16/10196
Sagsbehandler: vprak

Direkte e-mail.: rak@viborg.dk

Stoholm Fjernvarme a.m.b.a. har ansøgt om godkendelse af et varmeprojekt for etablering af en midlertidig træpillekedel, med en indfyret effekt på under 1 MW og en varmeproduktion på mindre end 8.000 MWh/år. Træpillekedlen ønskes etableret på det eksisterende varmeværk på Industrivej 16, 7850 Stoholm, og vil være i drift i perioden frem til en endelig løsning kan idriftsættes med et halmkedelanlæg på en placering vest for Stoholm.

Projektforslaget er vedlagt dette brev.
Projektforslaget er behandlet efter bekendtgørelse nr. 1124 af 23. september 2015 om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg (projektbekendtgørelsen). Projektforslaget har været i 4 ugers høring hos HMN GasNet P/S, som har sendt vedlagte høringssvar.

Afgørelse
Det vedlagte projekt er hermed godkendt med vilkår om:

1. at den midlertidige træpillekedel skal nedlægges, når det planlagte permanente halmkedelanlæg er i drift.
2. at der ved overgangen fra drift på den midlertidige træpillekedel til drift på det permanente halmkedelanlæg maksimalt må leveres 8.000 MWh årligt til Stoholm Fjernvarmes net.

Afgørelsen er truffet efter varmeforsyningslovens § 4, og vilkåret har hjemmel i § 27, stk. 2 i projektbekendtgørelsen.

Begrundelse
Projektet er i overensstemmelse med varmeforsyningslovens formålsbestemmelse.
Projektet opfylder betingelserne i projektbekendtgørelsen:

- Biomasseanlægget drives af Stoholm Fjernvarmeværk, som er anført på bilag 3 i bekendtgørelsen og anlæggets kapacitet overstiger ikke 1 MW og det leverer ikke årligt over 8000 MWh til nettet jf. bekendtgørelsen §17, stk. 5 og 6.
- Der er ikke krav om at anlægget ud fra en konkret vurdering er det samfundsøkonomisk mest fordelagtige projekt jf. bekendtgørelsens § 26, stk. 2.
- Projektforslaget viser en positiv selskabsøkonomi, og at projektet medfører en reduktion af varmeværkets CO2-udledning målt på CO2-ækvivalenter.

Vilkår nr. 1 er begrundet i, at det sikrer, at der ikke etableres større kapacitet på biomasseanlæg på Stoholm Fjernvarmeværks net end hvad lovgivningen giver mulighed for under hensyn til at Energistyrelsen d. 25. november 2015 har meddelt dispensation til at varmeværket må etablere en ren biomassebaseret varmekedel på 2,5 MW (det planlagte permanente halmkedelanlæg).
Vilkår nr. 2 er begrundet i, at det sikrer, at der ikke etableres større varmeproduktion på biomasseanlæg på Stoholm Fjernvarmeværks net end hvad lovgivningen giver mulighed for.

Begge vilkår fastsat på opfordring fra HMN GasNet P/S jf. høringssvaret.

Klagevejledning
Der kan efter projektbekendtgørelsen klages over Byrådets afgørelse til Energiklagenævnet. Klagen skal være indgivet skriftligt til Energiklagenævnet inden 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Energiklagenævnet orienterer kommunen om klagen.

Hvis der er spørgsmål eller kommentarer til ovennævnte, er du velkommen til at kontakte Rasmus Trangbæk Kjærsgaard på tlf. nr. 8787 8637.

Med venlig hilsen

Karl Johan Legaard Jensen
Planchef

Rasmus Trangbæk Kjærsgaard
Sagsbehandler

Kopi til:

- HMN GasNet P/S, Vognmagervej 14, 8800 Viborg (netplan@naturgas.dk)

Vedlagt: Projektforslag og høringssvar fra HMN GasNet P/S