

Spildevandsplan 2019 for Viborg Kommune

Behandling af indsigelser og høringssvar

Spildevandsplan 2019 for Viborg Kommune har været i offentlig høring fra den 4. marts 2019 til den 29. april 2019.

Høringssvar/indsigelser

I høringsperioden er der modtaget høringssvar fra følgende:

Nr.	Afsender	Dato for modtagelse
1	Vesthimmerlands Kommune.	7. marts 2019
2	Stig Jensen, Danmarks Naturfredningsforening.	29. april 2019

Notatets opbygning

Høringssvarene er behandlet efter dato for modtagelse.

Hver indsigelse/bemærkning behandles efter følgende skabelon:

- Resumé af indsigelsen
- Administrative bemærkninger vedr. høringssvar
- Konklusion på høringssvar

Såfremt der i et høringssvar rejses et spørgsmål, som er besvaret tidligere, henvises til dette svar.

Alle spørgsmål om konkrete og faktuelle forhold vedrørende en ejendom er besvaret særskilt.

[illegible]

		Som udgangspunkt har der været fokus på at samle spildevandet i kommunen på så store anlæg som det er muligt. Omvendt er forsyningsområdet i Viborg Kommune meget stort med deraf følgende lange transportafstanden, hvis spildevandsrensningen samles på meget få anlæg. Lange transportafstande medfører en række problemer – eksempelvis udvikling af svovlbrinte som forårsager kraftig lugt og korrosion af spildevandsanlæggene. Mulighederne for at samle spildevandsrensningen på meget få anlæg skal altså vurderes i forhold til de driftsmæssige fordele der er på store anlæg og de driftsmæssige ulemper der opstår når spildevandet skal pumpes meget langt. Derudover skal udledningen af det rensede spildevand vurderes i forhold til vandområdeplanerne og habitatbestemmelserne. Det er her helt centralt, at omlægninger af renseanlægsstrukturen ikke medfører merbelastning af vandløb og søer. Eksempelvis kan spildevand der renses i oplandet til Limfjorden ikke overføres til oplandet til Randers Fjord, medmindre spildevandet renses mere effektivt, så den samlede udledning til Randers Fjord ikke øges. Med hensyn til udnyttelse af energi fra spildevandsslam i biogas-anlæg, så påregnes det blandt andet vurderet, om slam fra et nyt renseanlæg i den nordlige del af forsyningsområdet med fordel kan behandles i rådnetanksanlægget på Bruunshåb Renseanlæg. På baggrund af ovenstående er det besluttet at arbejde videre med den renseanlægsstruktur som er beskrevet i spildevandsplanens afsnit 11.2. Forslag 3: Både Forvaltningen og Energi Viborg Vand A/S ønsker at fremme lokal afledning af regnvand, da øget lokal afledning mindsker miljøbelastningen fra udledning af spildevand til vandløb og søer. Samtidig kan lokal afledning af regnvand være med til at fremtidssikre afløbssystemer i forhold til ændringer i nedbøren som følge af klimaforandringer. Viborg Kommune har udarbejdet plan for Fremtidens Regnvandshåndtering, som blandt andet skal fremme lokal afledning af regnvand. Derudover udarbejder Viborg Kommune og Energi	Forvaltningen er enig i, at der fortsat skal arbejdes med at fremme lokalafledning af regnvand.
--	--	--	--

		Viborg Vand A/S løbende informationsmateriale, kort osv. som skal gøre det "lettere" for borgerne at vælge de rigtige løsninger i forhold til afledningen af deres regnvand. Da der er tale om vejledning, foretrækker forvaltningen at benytte hjemmesider, foldere, annoncer og lignende i stedet for tillæg til spildevandsplanen, da disse løbende kan tilpasses nye behov og viden. Tillæg til spildevandsplanen er derimod mere statisk, da et tillæg skal politisk behandles. Forslag 4: Forvaltningen er enig i, at tilsyn med private afløbssystemer er omfattet af det kommunale miljøtilsyn. Omfanget af tilsynet er et spørgsmål om kommunens prioritering af opgaver. Som udgangspunkt føres tilsyn med private afløbssystemer, når kommunen bliver bekendt med miljømæssige problemer. Der føres ikke opsøgende tilsyn, med en systematisk gennemgang af private kloaksystemer. Det er sandsynligt, at der vil være en miljømæssig gevinst, ved at gennemføre opsøgende tilsyn med private spildevandsanlæg, men det er usikkert, hvor stor den vil være.	Det er forvaltningens vurdering, at der set i forhold til de ressourcer, der er afsat til området, ikke er grundlag for at ændre prioriteringen af miljøtilsynet med private spildevandsanlæg.
--	--	--	---