

BILAG 11: Indkommende høringssvar og Forvaltningens kommentar

Nr.	Fra	Resumé af bemærkning	Kommunens kommentarer	Forslagets tekst	Kommunens forslag
01.01	Miljø og Fødevareministeriet , Miljøstyrelsen	I alle planer fremgår det efter hvilken paragraf i vandforsyningsloven, planerne er udarbejdet efter – for de flestes vedkommende §13, altså for udpegede indsatsområder, hvor kommunen skal udarbejde en indsatsplan. Dette er den 21. april drøftet med Kommunen, idet de fleste planer også er udarbejdet efter §13a, altså for områder uden for de udpegede indsatsområder, hvor kommunen kan udarbejde en indsatsplan.	Tages til efterretning		I indsatsplanerne for Hvam, Klejtrup, Låstrup-Nr. Rind, Møldrup og Sundstrup vandværker ændres i afsnit Lovgrundlag under Baggrund "Denne indsatsplan er udarbejdet i henhold til vandforsyningslovens §13" til "Denne indsatsplan er udarbejdet i henhold til vandforsyningslovens §13 og §13a". I indsatsplaner for Lynderup og Roum vandværker ændres i det samme afsnit "Denne indsatsplan er udarbejdet i henhold til vandforsyningslovens §13" til "Denne indsatsplan er udarbejdet i henhold til vandforsyningslovens §13a". Og i indsatsplan for Ulbjerg vandværk ændres på samme måde "Denne indsatsplan er udarbejdet i henhold til vandforsyningslovens §13a" til "Denne indsatsplan er udarbejdet i henhold til vandforsyningslovens §13".
01.02		I skemaerne Særlige indsatser og Generelle indsatser er kolonnen ”Ansvarlig og tidspunkt” sjældent udfyldt med tidspunktet for indsatsens gennemførelse. Der skal dog ske en opfølgning og status for indsatsplanernes retningslinjer mindst hvert 6. år. Der ophæves ikke tidligere indsatsplaner.	Tages til efterretning		I tabel Generelle indsatser, under Ansvarlig og tidspunkt, er der i alle indsatsplaner tilføjes tidspunkt "2017 og fremover". I tabel Særlige indsatser, under Indsats nedsivning af spildevand under Ansvarlig og tidspunkt tilføjes "2017-2018"; under Indsats Reduktion af nitrat (prioriterede områder) under Ansvarlig og tidspunkt tilføjes "2017-2022"; under Indsats Tilsyn med virksomheder under Ansvarlig og tidspunkt tilføjes "2017 og fremover"; under Indsats Olietanke tilføjes "2017 og fremover"; under Indsats Ubenyttede brønde og boreringer under Ansvarlig og tidspunkt tilføjes "2017 og fremover"; under Forurenende grunde efter Jordforureningsloven "Snarest muligt"; under Indsats Information til borgere under Ansvarlig og tidspunkt tilføjes "2017-2018".
01.03	Steen Nielsen, Ålestrup	Kommentar til Indsatsplan for Møldrup Vandværk. Vedkommende har ikke lyst til at indgå i frivillige aftaler i forbindelse med gennemførelser af indsatser.	Det er rigtigt, at indsatsplanen kan få konsekvenser for lodsejerne i området, bl.a. i form af flytning af nedsivningsanlæg, eller krav om reduceret kvælstofudledning, eller ophør med brug af sprøjtemidler. Vandværket/Kommunen vil i disse tilfælde søge at indgå en frivillig aftale mod fuld kompensation til berørte lodsejere. Hvis dette ikke lykkedes indenfor en given frist kan Vandværket/Kommunen gennemføre kravene på ekspropriationslignende vilkår mod fuld erstatning til berørte lodsejere.		
01.04	Vagn Lading, Ålestrup	Kommentar til Indsatsplan for Møldrup Vandværk. Vedkommende kommenterer på, at uanset om man bor på landet eller i byen, så har alle et ansvar for at beskytte grundvandet.	Grundvandsforurening kan stamme fra mange forskellige typer af arealanvendelse, f.eks. by, industri og landbrug. Derfor har vi alle sammen ansvaret for det rene grundvand, uanset om vi bor på landet eller i byen. Viborg Kommune vil sikre en helhedsorienteret og målrettet tilgang til at sikre grundvandsbeskyttelse. Kommunen arbejder bl.a på at udpege boringsnære beskyttelsesområder, som primært er målrettet punktkildeforureninger fra byer. I den forbindelse kan der blive pålagt restriktioner i forbindelse med f.eks. erhvervsmæssig oplag og håndtering af kemikalier, samt nedsivning af tag- og overfladevand.		
01.05	Ron Arkesteijn, Hobro	Kommentar til Indsatsplan for Klejtrup Vandværk. Vedkommende stiller spørgsmål om den kommende motorvej, der skærer indvindingsopland til Klejtrup Vandværker, ikke kommer til at udgøre risiko for grundvandsressourcen i området.	I fm. nye vejanlæg tages der altid særligt hensyn til grundvandsressourcen i området. Der må således ikke ske nedsivning af forurenede stoffer fra vejvand som kan stamme fra div. uheld og spild. Et fremtidigt motorvejprojektet skal miljøvurderes ift. forureningsrisici over for grundvandsressourcen. Hvis der etableres en motorvej inden for område med særlig drikkevandsinteresser (OSD) eller inden for et indvindingsopland, vil vejanlægget blive etableret så det tager højde for grundvandsbeskyttelsen. Fx. etablering af lukkede vejafvandingsystemer, hvor miljøfremmede stoffer fra uheld og spild kan opsamlles.		
01.06	Anders Mølgaard, Karsten Jensen, Kristian K. Nielsen, Gunnar Forum, Skals	Kommentar til indsatsplaner for Låstrup-Nr. Rind og Sundstrup vandværker. Det forventes at de berørte lodsejere for fuld erstatning fra Kommunen i forbindelse med gennemførelse af indsatser. Der er kommenteret på Indsatser for reduktion af kvælstofbelastning, idet den nye husdyrlov i februar 2017 er bortfaldet. Således skal markarealer ikke længere miljøgodkendes. Der er således en forventning om, at "Indsatsen 2.2. Miljøgodkendelser af husdyrbrug" undgår af indsatsplanerne. I høringssvaret fremgår det også at borgerne gerne vil inddrages fra starten, i det tilfælde der bliver behov for igangsættelse af en målrettet indsats, i form af opkøb af jord i prioriterede områder. I forhold til "Særlige indsats - 1.2 Reduktion af pesticider", fremgæet det endvidere af høringssvaret, at man ønsker at retningslinjen helt undgår af indsatsplanerne, da der er stor usikkerhed forbundet med kildeopsporing.	Vedr. erstatning i forbindelse med gennemførelse af indsatser: indsatsplanen kan få konsekvenser for lodsejerne i området, bl.a. i form af flytning af nedsivningsanlæg, eller krav om reduceret kvælstofudledning, eller ophør med brug af sprøjtemidler. Vandværket/Kommunen vil i disse tilfælde søge at indgå en frivillig aftale mod fuld kompensation til de berørte lodsejere. Hvis dette ikke lykkedes indenfor en given tidsfrist, kan Vandværket/Kommunen gennemføre kravene på ekspropriationslignende vilkår mod fuld erstatning til de berørte lodsejere. Vedr. Nitrat: Viborg Kommune er opmærksomme på at der i februar 2017 trådte en ny Husdyrbekendtgørelse i kraft i Indsatsplanernes høringsperioden, og derfor er "Indsatsen 2.2 Miljøgodkendelser af husdyrbrug" ikke længere gældende under Generelle indsatser. CT-Zoom er et værktøj der kun bruges af Kommunen til at følge udvikling af den potentielle nitratudvaskning i indsatsområder. Igangsættelse af målrettet indsats, i form af skovrejsning, vil først ske når nitrat-koncentrationen i grundvandet overstiger 10 mg/l. Viborg Kommune sætter meget pris på samskabelse, og derfor vil kommunen sammen med vandværket tidligt i forløbet inddrage berørte lodsejere til dialog indenfor indvindingsoplandet. Vedr. Pesticider: Grænsen i forhold til pesticider, er på ingen måder sænket i forhold til grænseværdierne. Der menes i indsatsen, at hvis der påvises pesticider i grundvandsanalyser, dvs. over detektionsgrænsen på 0,01 µg/l, skal Kommunen i gang med kildeopsporing. Det kan dog i praksis være svært, at afklare om forurening stammer fra det boringsnære område eller fra et større område inden for indvindingsoplandet. En evt. indsats kan kun gennemføres, når der er foretaget en omfattende kildeopsporing.		
01.07	Henrik Gammelby Jensen, Møldrup	Henrik Gammelby Jensen har noteret sig, at indsatsplanen fremadrettet kan påføre ham skærpede krav til brug af både pesticider og nitrat. Han bemærker at det er vigtigt at han fuldt kompenseres og ikke lider tab pga. evt. indgreb. Lodsejer stiller sig undren over "grænseværdierne" 5 og 10 mg/l ifl. nitrat, når grænseværdien er 50 mg/l). Lodsejer stiller sig ligeledes undrende overfor beregninger af nitrat i grundvandet, baseret på modelberegninger fra rodzonen som er beregnet til 63 mg/l for Møldrup Vandværk og 60 mg/l for Hvam Vandværk. Landbruget har reduceret deres N-udvaskning med 50 % siden 1990 som fortsat er faldende. Og at N-indholdet i grundvandet vil stige i fremtiden synes ikke at være baseret på et sagligt grundlag. Lodsejer bemærker, at det er vigtigt at han tidligt bliver informeret om evt. indgreb som kan have betydning for hans bedrift. Samtidig nævner lodsejer at det er vigtigt, at de data som kommunen fremlægger er baseret på "rigtige grundvandsmålinger". Lodsejer er også bekymret over, at der i indsatsplanen står anført, at hans nedsivningsanlæg ligger inden for 300-meter zonen til Møldrup Vandværk, og at der vil komme krav om ændringer i anlægget.	Viborg kommune har ikke opstillet nye grænseværdier ift. nitrat. Der er tale om såkaldte alarmværdier på henholdsvis 5 og 10 mg/l, hvor kommune skærper overvågningen ved 5 mg/l og påbegynder en indsats ved 10 mg/l når denne koncentration er målt i grundvandet. Hvis lodsejere bliver berørte inden for indsatsområderne - prioriterede områder vil det ske mod fuld kompensation finansieret af vandværket. Det er korrekt at Viborg Kommune via programmet CT-Zoom har beregnet den potentielle N-udvaskning til henholdsvis 60 og 63 mg/l for Hvam og Møldrup Vandværk. Tallene er baseret på landbrugets egne indberettede registerdata over forbrugt N-gødning. Tallene er et udtryk for den potentielle udvaskning fra rodzonen til det øvre grundvand. Værdierne varierer således meget fra år til år afhængig af sædskiftet på de enkelte marker. Det er korrekt at landbrugets N-udvaskning er faldet markant fra 90'erne og til nu. Men derfor ligger der stadig en stor "pulje" af nitrat i et øvre grundvand, som er på vej ned til det primære grundvandsmagasin. En udvaskning på over 60 mg/l vil på sigt få N-koncentrationen til at stige i grundvandet. Det er meget vigtigt at berørte partere, herunder lodsejere informeret i tide før en indsats skal gennemføres. Derfor har Viborg Kommune indført en alarmværdi på 5 mg/l som i god tid skal gøre både vandværket og lodsejere i det lokale område klar over, at der antageligt snart skal ske en indsats i området. Viborg Kommune baserer og forvalter ud fra rigtige målinger. Derfor sættes en indsats over for nitrat ikke i gang før at N-koncentrationen i grundvandet overstiger 10 mg/l. Nedsivningsanlægget på Gl. Ålborgvej 208 ligger uden for 300-meter beskyttelseszonen til Møldrup Vandværk. Derfor skal der ikke ske en indsats på adressen.		Ålborgvej 208 er slettet fra listen "Indsats 1.4 Nedsivning af spildevand".