

Viborg Kommune
Prinsens Allé 5
Postboks 10
8800 Viborg

Att.: Rasmus Trangbæk Kjærsgaard

Skørping, den 25. marts 2015

Løgstrup Varmeværk – Svar til HMN Naturgas I/S's høringsvar vedr. projektforslag for etablering af solvarmeanlæg, nedlukning af kedelcentral og etablering af naturgaskedel hos Løgstrup Varmeværk a.m.b.a.

HMN Naturgas I/S (HMN) har fremsendt høringsvar til Viborg Kommune vedr. ovennævnte projektforslag for Løgstrup Varmeværk, hvor HMN ønsker redegjort for, hvorfor den nye spids- og reservelastkedel får en varmeeffekt på 6,0 MW, når det maksimale effektbehov i projektforslaget er oplyst til 5,0 MW.

Løgstrup Varmeværks graddøgnskorrigerede varmebehov er opgjort til 16.125 MWh/år, hvor det maksimale effektbehov jf. projektforslaget er beregnet til 5,0 MW. I projektforslaget anmodes om at erstatte den nuværende naturgaskedel på Møllevang, som har en varmeeffekt på 5,0 MW med en ny naturgaskedel på Kølsenvej 14A med en varmeeffekt på 6,0 MW.

Det maksimale effektbehov på 5,0 MW er beregnet med udgangspunkt i et graddøgnskorrigeret varmebehov, hvor der ikke tages højde for ekstreme vintersituationer, hvor effektbehovet kan overstige det teoretiske beregnede effektbehov. Ydermere kan der opstå en situation, hvor der er behov for at genopvarme ledningsnettet efter et nedbrud, hvilket vil kræve et væsentligt større effektbehov end de beregnede 5,0 MW. Løgstrup Varmeværk har som fjernvarmevirksomhed en forsyningspligt overfor forbrugerne, hvilket kræver at der investeres i den fornødne spids- og reservekapacitet for sikre forsynings sikkerheden. Den nye spids- og reservelastkedel vil leve op til BAT (best available techniques) mht. virkningsgrad og emissioner.

I det fremsendte projektforslag ansøges der ikke om udvidelse af forsyningsområdet, hvilket der heller ikke er redegjort for i projektforslaget.

Venlig hilsen

Christian Carlsen
PlanEnergi

Christian Carlsen
PlanEnergi, Nordjylland
Tlf. +45 9682 0409
Mobil +45 2282 6708
cc@planenergi.dk

NORDJYLLAND

Jyllandsgade 1
DK-9520 Skørping
Tel. +45 9682 0400
Fax +45 9839 2498

MIDTJYLLAND

Vestergade 48 H, 2. sal
DK-8000 Aarhus C
Tel. +45 9682 0400
Fax +45 8613 6306

SJÆLLAND

Postadresse:
A.C. Meyers Vænge 15
2450 København SV

Besøgsadresse:
Frederikskaj 10 A 1. sal
2450 København SV
Tel.: +45 9682 0400

www.planenergi.dk
planenergi@planenergi.dk
CVR: 7403 8212