

Rasmus Trangbæk Kjærsgaard

Fra: Tina Schou <tsc@naturgas.dk>
Sendt: 7. april 2015 14:43
Til: plan
Cc: Rasmus Trangbæk Kjærsgaard
Emne: HMN Naturgas I/S' hørings svar på projektforslag om etablering af solvarmeanlæg, nedlæggelse af kedelcentral og etablering af naturgaskedel hos Løgstrup Varmeværk a.m.b.a.
Vedhæftede filer: pic04448.gif; 20150325 Svar til Viborg Kommune vedr HMNs kommentarer til projektforsla....pdf
Opfølgningsflag: Opfølgning
Flagstatus: Fuldført
Kategorier: Journaliseret på 15/14486 - Projekt for solvarmeanlæg i Løgstrup - Varmeforsyning

Hej Rasmus,

Begrundelsen for at øge varmeeffekten til 6,0 MW ændrer ikke på HMN Naturgas I/S' undren over anskaffelse af større spids- og reservelast set i lyset af, at Løgstrup Varmeværks maksimale bruttovarmebehov er uændret i projektforslaget.

Vil blot erindre om, at kommunalbestyrelsen skal godkende det samfundsøkonomisk mest fordelagtige projekt, jf. § 6 i Projektbekendtgørelsen, hvorfor Viborg Kommune må afgøre om den ønskede dimensionering af den nye gaskedel er korrekt.

Med venlig hilsen
Tina Schou

Tlf.: 62259570
Mobil: 40705870
Email: tsc@naturgas.dk

(Embedd
ed

image HMN Naturgas I/S | www.naturgas.dk | CVR nr.: 32 50 58 21
moved Gladsaxe Ringvej 11 | 2860 Søborg | Tlf.: 3954 7000
to Vognmagervej 14 | 8800 Viborg | Tlf.: 8727 8727
file:
pic0444
8.gif)

Fra: Rasmus Trangbæk Kjærsgaard <rak@viborg.dk>
Til: "energiplaner@naturgas.dk" <energiplaner@naturgas.dk>