



**Viborg
Ingeniørerne**

Viborg Teater
Gravene 23A
8800 Viborg
Att.: Lars Munkøe

Dato 28.01.2019
Vor sag 18018-132
Vor ref. KL/kaa
Mobil nr. 4071 7361
E-mail kl@vibing.dk

Indstillingsskrivelse vedr. renovering af scenehejs mm ved Viborg Teater

Viborg Teaters scenetårn er utidssvarende, og en omfattende renovering er krævet, dels på grund af myndighedskrav og dels på grund af sikkerhedsforhold.

Eks. scenehejs er manuel og utidssvarende samt tidskrævende at anvende, og ved manglende sikring af fastgørelse efter betjening vil der være risiko for nedfald af scenetæpper, lysbomme mv.

Den aktuelle lovgivning medfører desuden, at scenehejs ikke vil kunne godkendes efter nov. 2019, hvorfor der ikke vil kunne afholdes arrangementer, hvor scenetæpper og lys skal betjenes via scenehejs. Nye motoriserede scenehejs vil kunne styres fra central skærm, og pga. indbygget motorbremse vil der ikke være risiko for pludselig nedstyrtnings af ophængte kulisser.

Eksisterende ophæng i eks. tagkonstruktion kan ikke statisk eftervises, ligesom der flere steder er råd i trægangbroer, hvor der vil være nedstyrtningsfare fra stor højde. Gangbroer af træ kan ligeledes ikke statisk eftervises, og der er flere steder mulighed for nedfald ved mellemrum mellem gangbro og eks. murede vægge

Det er derfor INVI og Viborg Ingeniørernes klare indstilling, at projekt med renovering skal igangsættes, idet det ellers må forventes at planlagte forestillinger i næste sæson må aflyses.

Med venlig hilsen
VIBORG INGENIØRERNE A/S

Karsten Lindberg

Bilag: Udkast til tidsplan
Økonomisk overslag
Principopbygning af bæringer for scenehejs