

Tillæg nr. 30
Spildevandsplan 2014 - 2018 for Viborg Kommune

Behandling af indsigelser og høringssvar

Forslag til Tillæg nr. 30 til Spildevandsplan 2014-2018 for Viborg Kommune har været i offentlig høring fra den 8. januar til den 5. marts 2019.

Høringssvar/indsigelser

I høringsperioden er der modtaget ét høringssvar:

Nr.	Afsender	Dato for modtagelse
1	Jonas Nørgaard Holm	04-02-2019

Notatets opbygning

Hver indsigelse/bemærkning behandles efter følgende skabelon:

- Resumé af indsigelsen
- Administrative bemærkninger vedr. høringssvar
- Konklusion på høringssvar

Alle spørgsmål om konkrete og faktuelle forhold vedrørende en ejendom er besvaret særskilt.

Høringssvar	Resumé	Administrative bemærkninger	Konklusion
1	Der sættes spørgsmålstegn ved, om det konkrete område er så lille, at omlægningen reelt ikke vil have en effekt på kloaksystemet.	Området ved Enebærvej og Klintevej er blot en lille del af fælleskloakken på den vestlige side af Søndersø. En stor del af fælleskloakken i dette område er allerede planlagt omlagt, for eksempel Banebyen, Koldingvej, blomstervejene, Søndre Alle, Mosevænget o.a. Overløb fra fælleskloakken kan ikke nedlægges før al fælleskloak er omlagt til separatkloak, idet der ved fælleskloak altid er risiko for, at en regnhændelse er for stor til at blive håndteret i ledningerne. Området er i sig selv således en mindre del (21 ejendomme) ud af en større planlægning for omlægning. I området er den eksisterende fælleskloak i øvrigt af ældre dato, og med placeringen af fællesledningen over en del private arealer og tæt på bygninger kan akutte reparationer blive vanskelige. Det er medvirkende til, at det konkrete område er opprioriteret i kloakfornyelsesplanlægningen.	Høringssvaret giver ikke anledning til ændringer af tillægget.