

Sag:	Tilstandsvurdering af forsamlingshuse i Viborg Kommune
Bygningsejer:	Kultur & Udvikling
Sweco sagsnummer:	29.4110.03
Besigtiget af: Jacob Bo Petersen	Kontrolleret af: Steffan Beck Hansen

Ejendom:	Almind Forsamlingshus - Rindsholmvej 55, 8800 Viborg
 	
 	

Tilstandsvurdering:		Bygningen er i god bygningsmæssig stand.	
Ved gennemgangen kunne det konstateres at der inden for de næste 10 år vil kunne forventes nedenstående vedligeholdelsesmæssige tiltag:			
0-5 år	Sokkel: Gennemgang og udbedringen af revner og afskalninger. Facade: Udbedringen af huller og revner i sålbænk. Løbende vedligehold. Vinduer/døre: Udskiftning af trævinduer i kælder. Nedløb/tagrender: Gennemgås. Tag: Skal gennemgås for løse og ødelagte plader hvert 5. år. Maling af træværk. Fladt tag renses og gennemgås. Adgangsvej/parkeringsplads: Gennemgang af fliser og rampe. Maling af rækværk. Gennemgang af asfaltplads.	20.000 15.000 10.000 5.000 25.000 5.000	
5-10 år	Sokkel: Løbende vedligehold Facade: Løbende vedligehold Vinduer/døre: Gennemgang af fuger. Løbende vedligehold. Nedløb/tagrender: Gennemgås. Tag: Skal gennemgås for løse og ødelagte plader hvert 5. år. Maling af træværk. Gennemgang af fuger på skorsten. Adgangsvej/parkeringsplads: Gennemgang af fliser og asfaltplads.	10.000 15.000 10.000 5.000 25.000 5.000	
Forventet udgifter for ejendommen:	0-5 år	80.000	
	5-10 år	70.000	

Dato: 03-07-2019

Sag:	Tilstandsvurdering af forsamlingshuse i Viborg Kommune
Bygningsejer:	Kultur & Udvikling
Sweco sagsnummer:	29.4110.03
Besigtiget af: Jacob Bo Petersen	Kontrolleret af: Steffan Beck Hansen

Ejendom:	Bigum Forsamlingshus - Lergravsvej 6, 8830 Tjele
 	
 	

Tilstandsvurdering:	Bygningen er i god bygningsmæssig stand.	
Ved gennemgangen kunne det konstateres at der inden for de næste 10 år vil kunne forventes nedenstående vedligeholdelsesmæssige tiltag:		
0-5 år	Sokkel: Løbende vedligehold Facade: Løbende vedligehold Vinduer/døre: Nyere vinduer og døre, der skal males. Nedløb/tagrender: Gennemgås. Tag: Skal gennemgås for løse og ødelagte teglsten hvert 5. år. Adgangsvej/parkeringsplads: Udlægning af perlesten efter behov.	5.000 5.000 25.000 5.000 10.000 5.000
5-10 år	Sokkel: Løbende vedligehold Facade: Løbende vedligehold Vinduer/døre: Nyere vinduer og døre, der skal males. Fuger gennemgås. Nedløb/tagrender: Gennemgås. Tag: Skal gennemgås for løse og ødelagte teglsten hvert 5. år. Adgangsvej/parkeringsplads: Udlægning af perlesten efter behov.	5.000 5.000 25.000 5.000 10.000 5.000
Forventet udgifter for ejendommen:	0-5 år	55.000
	5-10 år	55.000

Dato: 02-07-2019

Sag:	Tilstandsvurdering af forsamlingshuse i Viborg Kommune
Bygningsejer:	Kultur & Udvikling
Sweco sagsnummer:	29.4110.03
Besigtiget af: Jacob Bo Petersen	Kontrolleret af: Steffan Beck Hansen

Ejendom:	Bjerring Forsamlingshus - Bjerring Byvej 32, 8850 Bjerringbro
 	
 	

Tilstandsvurdering:	Bygningen er i god bygningsmæssig stand.	
Ved gennemgangen kunne det konstateres at der inden for de næste 10 år vil kunne forventes nedenstående vedligeholdelsesmæssige tiltag:		
0-5 år	Sokkel: Maling skaller af. Løbende vedligehold. Facade: Revner over vindue i gavl udbedres. Vinduer/døre: Fuger gennemgås. Glas i vindue, mod vej, skal skiftes (er ødelagt). Nedløb/tagrender: Gennemgås og renses. Tag: Skal gennemgås for løse sten. Adgangsvej/parkeringsplads: Udlægning af Perlesten efter behov.	10.000 15.000 10.000 5.000 5.000 5.000
5-10 år	Sokkel: Løbende vedligehold. Males. Facade: Løbende vedligehold. Vinduer/døre: Løbende vedligehold. Nedløb/tagrender: Gennemgås. Tag: Skal gennemgås for løse sten. Adgangsvej/parkeringsplads: Gennemgang af flisebelægning.	10.000 10.000 5.000 5.000 5.000 5.000
Forventet udgifter for ejendommen:	0-5 år	50.000
	5-10 år	40.000

Dato: 31-07-2019

Sag:	Tilstandsvurdering af forsamlingshuse i Viborg Kommune
Bygningsejer:	Kultur & Udvikling
Sweco sagsnummer:	29.4110.03
Besigtiget af: Jacob Bo Petersen	Kontrolleret af: Steffan Beck Hansen

Ejendom:	Brunshåb Forsamlingshus - Brunshåbvej 25, 8800 Viborg
 	
 	

Tilstandsvurdering:	Bygningen er i god bygningsmæssig stand.	
Ved gennemgangen kunne det konstateres at der inden for de næste 10 år vil kunne forventes nedenstående vedligeholdelsesmæssige tiltag:		
0-5 år	Sokkel: Løbende vedligehold. Renser langs bygning renses.	5.000
	Facade: Løbende vedligehold. Ved overgangen mellem hallen og forsamlingshuset, slutter væggen ikke tæt til hal siden, dette skal udbedres.	5.000
	Vinduer/døre: Løbende vedligehold.	5.000
	Nedløb/tagrender: Nedløb på tag mangler rist.	5.000
	Tag: Nyere tagpap. Gennemgås.	5.000
	Adgangsvej/parkeringsplads: Asfaltplads og flisebelægning gennemgås.	5.000
5-10 år	Sokkel: Løbende vedligehold. Renser langs bygning renses.	5.000
	Facade: Løbende vedligehold.	5.000
	Vinduer/døre: Løbende vedligehold.	5.000
	Nedløb/tagrender: Gennemgås.	5.000
	Tag: Nyere tagpap, Gennemgås.	5.000
	Adgangsvej/parkeringsplads: Asfaltplads og flisebelægning gennemgås.	5.000
Forventet udgifter for ejendommen:	0-5 år	30.000
	5-10 år	30.000

Dato: 31-07-2019

Sag:	Tilstandsvurdering af forsamlingshuse i Viborg Kommune
Bygningsejer:	Kultur & Udvikling
Sweco sagsnummer:	29.4110.03
Besigtiget af: Jacob Bo Petersen	Kontrolleret af: Steffan Beck Hansen

Ejendom:	Bystedet (Gullev) - Gullevbyvej 32, 8850 Bjerringbro
 	
 	

Tilstandsvurdering:	Bygningen er i god bygningsmæssig stand.	
Ved gennemgangen kunne det konstateres at der inden for de næste 10 år vil kunne forventes nedenstående vedligeholdelsesmæssige tiltag:		
0-5 år	Sokkel: Små skader og revner, der skal udbedres. Males. Facade: Løbende vedligehold. Vinduer/døre: Ældre trædør, der skal males. Tag: Skal gennemgås for løse skiferplader. Adgangsvej/parkeringsplads: Udlægning af perlesten. Mangler en rampe.	15.000 5.000 5.000 20.000 10.000
5-10 år	Sokkel: Løbende vedligehold. Facade: Løbende vedligehold. Vinduer/døre: Ældre trædør, der skal males. Tag: Skal gennemgås for løse skiferplader. Adgangsvej/parkeringsplads: Udlægning af perlesten.	5.000 5.000 5.000 10.000 5.000
Forventet udgifter for ejendommen:	0-5 år	55.000
	5-10 år	30.000

Dato: 31-07-2019

Sag:	Tilstandsvurdering af forsamlingshuse i Viborg Kommune
Bygningsejer:	Kultur & Udvikling
Sweco sagsnummer:	29.4110.03
Besigtiget af: Jacob Bo Petersen	Kontrolleret af: Steffan Beck Hansen

Ejendom:	Daugbjerg Forsamlingshus - Dybdalsvej 6, 8800 Viborg
 	
 	

Tilstandsvurdering:	Bygningen er i god bygningsmæssig stand.	
Ved gennemgangen kunne det konstateres at der inden for de næste 10 år vil kunne forventes nedenstående vedligeholdelsesmæssige tiltag:		
0-5 år	Sokkel: Små skader og revner, der skal udbedres. Facade: Løse eller manglende fuger. Afskalning mod tag. Vinduer/døre: Ældre trævinduer og døre males. Nedløb/tagrender: Gennemgås. Tag: Skal gennemgås for løse plader. Adgangsvej/parkeringsplads: Lapning af huller i asfalt ved støttemur.	10.000 25.000 15.000 10.000 10.000 10.000
5-10 år	Sokkel: Løbende vedligehold. Facade: Løbende vedligehold. Vinduer/døre: Trævinduer og døre males. Nedløb/tagrender: Gennemgås. Tag: Skal gennemgås for løse plader. Adgangsvej/parkeringsplads: Pladsen omkring støttemur gennemgås.	10.000 15.000 15.000 10.000 10.000 10.000
Forventet udgifter for ejendommen:	0-5 år	80.000
	5-10 år	70.000

Dato: 30-07-2019

Sag:	Tilstandsvurdering af forsamlingshuse i Viborg Kommune
Bygningsejer:	Kultur & Udvikling
Sweco sagsnummer:	29.4110.03
Besigtiget af: Jacob Bo Petersen	Kontrolleret af: Steffan Beck Hansen

Ejendom:	Finderup Kulturhus - Fallevej 14, 8800 Viborg
 	
 	

Tilstandsvurdering:	Bygningen er i god bygningsmæssig stand.	
Ved gennemgangen kunne det konstateres at der inden for de næste 10 år vil kunne forventes nedenstående vedligeholdelsesmæssige tiltag:		
0-5 år	Sokkel: Flisebelægning bag huset er højere end soklen. Facade: Løse fuger. Vinduer/døre: Løbende vedligehold. Nedløb/tagrender: Gennemgås. Tag: Skal gennemgås for løse plader. Adgangsvej/parkeringsplads: Flisebelægning gennemgås.	10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
5-10 år	Sokkel: Løbende vedligehold. Facade: Løbende vedligehold. Vinduer/døre: Løbende vedligehold. Nedløb/tagrender: Gennemgås. Tag: Skal gennemgås for løse plader. Adgangsvej/parkeringsplads: Flisebelægning gennemgås.	10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
Forventet udgifter for ejendommen:	0-5 år	60.000
	5-10 år	60.000

Dato: 30-07-2019

Sag:	Tilstandsvurdering af forsamlingshuse i Viborg Kommune
Bygningsejer:	Kultur & Udvikling
Sweco sagsnummer:	29.4110.03
Besigtiget af: Jacob Bo Petersen	Kontrolleret af: Steffan Beck Hansen

Ejendom:	Fiskerhuset i Sundstrup - Strandvejen 23, 8832 Skals
 	
 	

Tilstandsvurdering:		Bygningen er i god bygningsmæssig stand.	
Ved gennemgangen kunne det konstateres at der inden for de næste 10 år vil kunne forventes nedenstående vedligeholdelsesmæssige tiltag:			
0-5 år	Sokkel: Løbende vedligehold Facade: Træværk males hvert 5. år. Vinduer/døre: Males hvert 5. år. Nedløb/tagrender: Gennemgås. Tag: Velholdt. Træværk males hvert 5. år. Adgangsvej/parkeringsplads: Belægning er fornuftig.	5.000 25.000 10.000 5.000 5.000 5.000	
5-10 år	Sokkel: Løbende vedligehold Facade: Træværk males hvert 5. år. Vinduer/døre: Males hvert 5. år. Nedløb/tagrender: Gennemgås. Tag: Nyt lag tagpap. Træværk males hvert 5. år Adgangsvej/parkeringsplads: Belægning er fornuftig.	5.000 25.000 10.000 5.000 25.000 5.000	
Forventet udgifter for ejendommen:	0-5 år	55.000	
	5-10 år	75.000	

Dato: 02-07-2019

Sag:	Tilstandsvurdering af forsamlingshuse i Viborg Kommune
Bygningsejer:	Kultur & Udvikling
Sweco sagsnummer:	29.4110.03
Besigtiget af: Jacob Bo Petersen	Kontrolleret af: Steffan Beck Hansen

Ejendom:	Fly Forsamlingshus - Solgårdsvej 5, 7800 Skive
 	
 	

Tilstandsvurdering:	Bygningen er i god bygningsmæssig stand.	
Ved gennemgangen kunne det konstateres at der inden for de næste 10 år vil kunne forventes nedenstående vedligeholdelsesmæssige tiltag:		
0-5 år	Sokkel: Løbende vedligehold. Facade: Enkelte løse fuger, i den gamle del, mod vejen. Vinduer/døre: Løbende vedligehold. Nedløb/tagrender: Gennemgås. Tag: Skal gennemgås for løse og ødelagte plader hvert 5. år. Adgangsvej/parkeringsplads: Udlægning af perlesten efter behov.	5.000 10.000 5.000 5.000 5.000 5.000
5-10 år	Sokkel: Løbende vedligehold. Facade: Løbende vedligehold. Vinduer/døre: Løbende vedligehold. Nedløb/tagrender: Gennemgås. Tag: Skal gennemgås for løse og ødelagte plader hvert 5. år. Adgangsvej/parkeringsplads: Udlægning af perlesten efter behov.	5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000
Forventet udgifter for ejendommen:	0-5 år	35.000
	5-10 år	30.000

Dato: 04-07-2019

Sag:	Tilstandsvurdering af forsamlingshuse i Viborg Kommune
Bygningsejer:	Kultur & Udvikling
Sweco sagsnummer:	29.4110.03
Besigtiget af: Jacob Bo Petersen	Kontrolleret af: Steffan Beck Hansen

Ejendom:	Forsamlingshuset Egekværnen - Hald Ege - Videbechs Alle 167, 8800 Ege
 	
 	

Tilstandsvurdering:	Bygningen er i god bygningsmæssig stand.	
Ved gennemgangen kunne det konstateres at der inden for de næste 10 år vil kunne forventes nedenstående vedligeholdelsesmæssige tiltag:		
0-5 år	Sokkel: Løbende vedligehold. Facade: Træværk males hvert 5.år. Vinduer/døre: Males hvert 5. år. Nedløb/tagrender: Gennemgås. Tag: Velholdt. Træværk males hvert 5. år. Adgangsvej/parkeringsplads: Belægning er fornuftig.	10.000 60.000 40.000 5.000 30.000 5.000
5-10 år	Sokkel: Løbende vedligehold Facade: Træværk males hvert 5. år. Vinduer/døre: Males hvert 5 år. Nedløb/tagrender: Gennemgås. Tag, velholdt: Træværk males hvert 5. år. Adgangsvej/parkeringsplads: Belægning er fornuftig.	10.000 60.000 40.000 5.000 30.000 5.000
Forventet udgifter for ejendommen:	0-5 år	150.000
	5-10 år	150.000

Dato: 04-07-2019

Sag:	Tilstandsvurdering af forsamlingshuse i Viborg Kommune
Bygningsejer:	Kultur & Udvikling
Sweco sagsnummer:	29.4110.03
Besigtiget af: Jacob Bo Petersen	Kontrolleret af: Steffan Beck Hansen

Ejendom:	Foulum og Formyre Kulturhus - Hobro Landevej 42, 8830 Tjele
 	
 	

Tilstandsvurdering:		Bygningen er i rimelig bygningsmæssig stand.	
Ved gennemgangen kunne det konstateres at der inden for de næste 10 år vil kunne forventes nedenstående vedligeholdelsesmæssige tiltag:			
0-5 år	Sokkel: Revner og afskalninger udbedres. Males.	20.000	
	Facade: Revner og afskalninger udbedres. Pudset facade renses og males. Udskiftning af fuger mellem bygninger.	70.000	
	Vinduer/døre: Udskiftning af ældre trævinduer og dør. De resterende trævinduer males.	30.000	
	Nedløb/tagrender: Gennemgås.	5.000	
	Tag: Skal gennemgås for løse og ødelagte plader. Maling af træværk.	20.000	
5-10 år	Fladt tag renses og gennemgås.	5.000	
	Adgangsvej/parkeringsplads: Afskalning af trappe udbedres. Udlægning af Perlesten efter behov.	5.000	
	Sokkel: Løbende vedligehold. Males.	10.000	
	Facade: Løbende vedligehold. Males	25.000	
	Vinduer/døre: Maling af trævinduer og dør.	15.000	
Forventet udgifter for ejendommen:	Nedløb/tagrender: Gennemgås.	5.000	
	Tag: Skal gennemgås for løse og ødelagte plader. Maling af træværk.	15.000	
	Fladt tag gennemgås.	5.000	
	Adgangsvej/parkeringsplads: Gennemgang af fiiser. Perlesten udlægges efter behov.	5.000	
	0-5 år	150.000	
	5-10 år	75.000	

Dato: 31-07-2019

Sag:	Tilstandsvurdering af forsamlingshuse i Viborg Kommune
Bygningsejer:	Kultur & Udvikling
Sweco sagsnummer:	29.4110.03
Besigtiget af: Jacob Bo Petersen	Kontrolleret af: Steffan Beck Hansen

Ejendom:	Fårup Forsamlingshus - Fårupvej 27, 8840 Rødkærsbro
 	
 	

Tilstandsvurdering:	Bygningen er i god bygningsmæssig stand.	
Ved gennemgangen kunne det konstateres at der inden for de næste 10 år vil kunne forventes nedenstående vedligeholdelsesmæssige tiltag:		
0-5 år	Sokkel: Små skader og revner, der skal udbedres. Facade: Enkelte revner og nogle løse eller manglende fuger. Vinduer/døre: Fuger gennemgås. Nedløb/tagrender: Løbende vedligehold. Tag: Tagpap kontrolleres for dampbuler. Adgangsvej/parkeringsplads: Udlægning af perlesten. Mangler en rampe.	10.000 20.000 10.000 5.000 5.000 5.000
5-10 år	Sokkel: Løbende vedligehold. Facade: Løbende vedligehold. Vinduer/døre: Løbende vedligehold. Nedløb/tagrender: Løbende vedligehold. Tag: Gennemgås. Adgangsvej/parkeringsplads: Udlægning af perlesten. Flisebelægning gennemgås.	5.000 10.000 5.000 5.000 5.000 5.000
Forventet udgifter for ejendommen:	0-5 år	55.000
	5-10 år	35.000

Dato: 31-07-2019

Sag:	Tilstandsvurdering af forsamlingshuse i Viborg Kommune
Bygningsejer:	Kultur & Udvikling
Sweco sagsnummer:	29.4110.03
Besigtiget af: Jacob Bo Petersen	Kontrolleret af: Steffan Beck Hansen

Ejendom:	Grønhøj Forsamlingshus - Skivevej 24, 7470 Karup
 	
 	

Tilstandsvurdering:		Bygningen er i god bygningsmæssig stand.	
Ved gennemgangen kunne det konstateres at der inden for de næste 10 år vil kunne forventes nedenstående vedligeholdelsesmæssige tiltag:			
0-5 år	Sokkel: Enkelte revner og afskalninger udbedres. Facade: Enkelte ødelagte fuger og sten udbedres. Vinduer/døre: Døre males. Nedløb/tagrender: Gennemgås. Tag: Skal gennemgås for løse og ødelagte plader hvert 5. år. Adgangsvej/parkeringsplads: Udlægning af perlesten efter behov.	15.000 40.000 5.000 5.000 10.000 5.000	
5-10 år	Sokkel: Løbende vedligehold Facade: Løbende vedligehold Vinduer/døre: Trævinduer og døre males. Nedløb/tagrender: Gennemgås. Tag: Skal gennemgås for løse og ødelagte plader hvert 5. år. Adgangsvej/parkeringsplads: Udlægning af perlesten efter behov.	5.000 10.000 5.000 5.000 5.000 5.000	
Forventet udgifter for ejendommen:	0-5 år	80.000	
	5-10 år	35.000	

Dato: 04-07-2019

Sag:	Tilstandsvurdering af forsamlingshuse i Viborg Kommune
Bygningsejer:	Kultur & Udvikling
Sweco sagsnummer:	29.4110.03
Besigtiget af: Jacob Bo Petersen	Kontrolleret af: Steffan Beck Hansen

Ejendom:	Hammershøj Forsamlingshus - Randersvej 21, 8830 Tjele
 	
 	

Tilstandsvurdering:	Bygningen er i god bygningsmæssig stand.	
Ved gennemgangen kunne det konstateres at der inden for de næste 10 år vil kunne forventes nedenstående vedligeholdelsesmæssige tiltag:		
0-5 år	Sokkel: Små skader, der skal udbedres. Facade: Enkelte manglende fuger. Enkelte ødelagte sålbænke. Vinduer/døre: Nyere vinduer og døre. Et vindue ødelagt i udhus. Skader på fuger. Nedløb/tagrender: Hele og funktionelle. Tag: Nyere. God stand. Adgangsvej/parkeringsplads: Indgangstrappe nedbrudt flere steder.	10.000 10.000 35.000 5.000 10.000 10.000
5-10 år	Sokkel: Løbende vedligehold. Facade: Løbende vedligehold. Vinduer/døre: Løbende vedligehold. Nedløb/tagrender: Løbende vedligehold Tag: Nyere. God stand. Adgangsvej/parkeringsplads: Udlægning af perlesten.	10.000 10.000 10.000 5.000 15.000 5000
Forventet udgifter for ejendommen:	0-5 år	80.000
	5-10 år	55.000

Dato: 01-07-2019

Sag:	Tilstandsvurdering af forsamlingshuse i Viborg Kommune
Bygningsejer:	Kultur & Udvikling
Sweco sagsnummer:	29.4110.03
Besigtiget af: Jacob Bo Petersen	Kontrolleret af: Steffan Beck Hansen

Ejendom:	Havredal Kultur og Forsamlingshus - Tinghøjvej 2, 7470 Karup
 	
 	

Tilstandsvurdering:	Bygningen er i god bygningsmæssig stand.	
Ved gennemgangen kunne det konstateres at der inden for de næste 10 år vil kunne forventes nedenstående vedligeholdelsesmæssige tiltag:		
0-5 år	Sokkel: Løbende vedligehold. Facade: Pudset murværk. Løbende vedligehold. Vinduer/døre: Flere nye vinduer og døre. Få ældre trævinduer, som skal males. Nedløb/tagrender: Gennemgås. Der er huller i nedløb. Tag: Skal gennemgås for løse og ødelagte plader hvert 5. år. Træværk males. Inddækning udbedres. Adgangsvej/parkeringsplads: Udlægning af perlesten efter behov. Gennemgang af fliser og opretning af rampe til dør.	5.000 5.000 15.000 10.000 15.000 10.000
5-10 år	Sokkel: Løbende vedligehold. Facade: Pudset murværk. Løbende vedligehold Vinduer/døre: Trævinduer males. Nedløb/tagrender: Gennemgås. Tag: Skal gennemgås for løse og ødelagte plader hvert 5. år. Træværk males. Adgangsvej/parkeringsplads: Udlægning af perlesten efter behov. Gennemgang af flisebelægning.	5.000 5.000 10.000 5.000 10.000 5.000
Forventet udgifter for ejendommen:	0-5 år	60.000
	5-10 år	40.000

Dato: 03-07-2019

Sag:	Tilstandsvurdering af forsamlingshuse i Viborg Kommune
Bygningsejer:	Kultur & Udvikling
Sweco sagsnummer:	29.4110.03
Besigtiget af: Jacob Bo Petersen	Kontrolleret af: Steffan Beck Hansen

Ejendom:	Hersom Forsamlingshus - Herredsvejen 159, 9500 Hobro
 	
 	

Tilstandsvurdering:	Bygningen er i god bygningsmæssig stand.	
Ved gennemgangen kunne det konstateres at der inden for de næste 10 år vil kunne forventes nedenstående vedligeholdelsesmæssige tiltag:		
0-5 år	Sokkel: Løbende vedligehold. Facade: Manglende fuger i sålbænke. Vinduer/døre: Maling af vinduer og døre. Nedløb/tagrender: Gennemgås. Tag: Gennemgås for løse sten. Adgangsvej/parkeringsplads: Gennemgang af asfaltplads.	10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
5-10 år	Sokkel: Løbende vedligehold. Facade: Løbende vedligehold. Vinduer/døre: Maling af vinduer og døre. Nedløb/tagrender: Gennemgås. Tag: Gennemgås. Adgangsvej/parkeringsplads: Huller i asfalt lappes.	10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
Forventet udgifter for ejendommen:	0-5 år	60.000
	5-10 år	60.000

Dato: 30-07-2019

Sag:	Tilstandsvurdering af forsamlingshuse i Viborg Kommune
Bygningsejer:	Kultur & Udvikling
Sweco sagsnummer:	29.4110.03
Besigtiget af: Jacob Bo Petersen	Kontrolleret af: Steffan Beck Hansen

Ejendom:	Hjermind Forsamlingshus - Tingstedvej 8, 8850 Bjerringbro
 	
 	

Tilstandsvurdering:	Bygningen er i god bygningsmæssig stand.	
Ved gennemgangen kunne det konstateres at der inden for de næste 10 år vil kunne forventes nedenstående vedligeholdelsesmæssige tiltag:		
0-5 år	Sokkel: Skader og revner, som skal udbedres. Facade: Revner og løse fuger. Mangler rist ved udluftning. Vinduer/døre: Skader på fuger. Udskiftning af trævinduer. Mangler inddækning og fuger ved nye vinduer. Nedløb/tagrender: Hele og funktionelle. Tag: Nyt. Løbende vedligehold. Adgangsvej/parkeringsplads: Flot flisebelægning. Løbende vedligehold.	15.000 35.000 50.000 5.000 5.000 5.000
5-10 år	Sokkel: Løbende vedligehold. Facade: Løbende vedligehold. Vinduer/døre: Gennemgang af fuger. Nedløb/tagrender: Gennemgås. Tag: Løbende vedligehold. Adgangsvej/parkeringsplads: Flisebelægning gennemgås.	10.000 15.000 15.000 5.000 5.000 5.000
Forventet udgifter for ejendommen:	0-5 år	115.000
	5-10 år	55.000

Dato: 08-07-2019

Sag:	Tilstandsvurdering af forsamlingshuse i Viborg Kommune
Bygningsejer:	Kultur & Udvikling
Sweco sagsnummer:	29.4110.03
Besigtiget af: Jacob Bo Petersen	Kontrolleret af: Steffan Beck Hansen

Ejendom:	Hjorthede Forsamlingshus - Hjorthedevej 34, 8850 Bjerringbro
 	
 	

Tilstandsvurdering:	Bygningen er i rimelig bygningsmæssig stand.	
Ved gennemgangen kunne det konstateres at der inden for de næste 10 år vil kunne forventes nedenstående vedligeholdelsesmæssige tiltag:		
0-5 år	Sokkel: Revner og afskalninger udbedres. Facade: Løse fuger og revner skal udbedres. Frostsprængte sten skiftes. Vinduer/døre: Udskiftning af fuger. Trævinduer og døre males. Tag: Gennemgås for løse og ødelagte plader. Træværk udskiftes. Tagrender/nedløb: Gennemgås. Adgangsvej/parkeringsplads: Udlægning af perlesten efter behov. Trappe etableres korrekt.	15.000 15.000 20.000 40.000 5.000 5.000
5-10 år	Sokkel: Løbende vedligehold. Facade: Løbende vedligehold. Vinduer/døre: Vinduer og døre males. Tag: Gennemgås for løse og ødelagte plader. Træværk males. Tagrender/nedløb: Gennemgås. Adgangsvej/parkeringsplads: Udlægning af perlesten efter behov.	10.000 10.000 15.000 20.000 5.000 5.000
Forventet udgifter for ejendommen:	0-5 år	100.000
	5-10 år	65.000

Dato: 31-07-2019

Sag:	Tilstandsvurdering af forsamlingshuse i Viborg Kommune
Bygningsejer:	Kultur & Udvikling
Sweco sagsnummer:	29.4110.03
Besigtiget af: Jacob Bo Petersen	Kontrolleret af: Steffan Beck Hansen

Ejendom:	Hvam Kultur- og Forsamlingshus - Gl. Viborgvej 42, 9620 Ålestrup
 	
 	

Tilstandsvurdering:	Bygningen er i god bygningsmæssig stand.	
Ved gennemgangen kunne det konstateres at der inden for de næste 10 år vil kunne forventes nedenstående vedligeholdelsesmæssige tiltag:		
0-5 år	Sokkel: Løbende vedligehold. Facade: Pudset murværk. Løbende vedligehold. Vinduer/døre: Maling af vinduer og døre. Nedløb/tagrender: Gennemgås. Tag: Gennemgås for løse plader. Adgangsvej/parkeringsplads: Perlesten udlægges efter behov.	10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
5-10 år	Sokkel: Løbende vedligehold. Facade: Løbende vedligehold. Vinduer/døre: Maling af vinduer og døre. Nedløb/tagrender: Gennemgås. Tag: Gennemgås for løse plader. Adgangsvej/parkeringsplads: Perlesten udlægges efter behov.	10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
Forventet udgifter for ejendommen:	0-5 år	60.000
	5-10 år	60.000

Dato: 30-07-2019

Sag:	Tilstandsvurdering af forsamlingshuse i Viborg Kommune
Bygningsejer:	Kultur & Udvikling
Sweco sagsnummer:	29.4110.03
Besigtiget af: Jacob Bo Petersen	Kontrolleret af: Steffan Beck Hansen

Ejendom:	Iglsø Forsamlingshus - Iglsøvej 43, 7850 Stoholm
 	
 	

Tilstandsvurdering:	Bygningen er i god bygningsmæssig stand.	
Ved gennemgangen kunne det konstateres at der inden for de næste 10 år vil kunne forventes nedenstående vedligeholdelsesmæssige tiltag:		
0-5 år	Sokkel: Løbende vedligehold. Facade: Løbende vedligehold. Vinduer/døre: Løbende vedligehold. Nedløb/tagrender: Gennemgås. Tag: Løbende vedligehold. Adgangsvej/parkeringsplads: Asfaltplads gennemgås.	5.000 10.000 10.000 5.000 5.000 10.000
5-10 år	Sokkel: Løbende vedligehold. Facade: Løbende vedligehold. Vinduer/døre: Løbende vedligehold. Nedløb/tagrender: Gennemgås. Tag: Løbende vedligehold. Adgangsvej/parkeringsplads: Asfaltplads gennemgås.	10.000 10.000 5.000 5.000 5.000 5.000
Forventet udgifter for ejendommen:	0-5 år	45.000
	5-10 år	40.000

Dato: 31-07-2019

Sag:	Tilstandsvurdering af forsamlingshuse i Viborg Kommune
Bygningsejer:	Kultur & Udvikling
Sweco sagsnummer:	29.4110.03
Besigtiget af: Jacob Bo Petersen	Kontrolleret af: Steffan Beck Hansen

Ejendom:	Karup Kultur- og Forsamlingshus - Bredgade 15, 7470 Karup
 	
 	

Tilstandsvurdering:		Bygningen er i rimelig bygningsmæssig stand.	
Ved gennemgangen kunne det konstateres at der inden for de næste 10 år vil kunne forventes nedenstående vedligeholdelsesmæssige tiltag:			
0-5 år	Sokkel: Enkelte revner og afskalninger.	20.000	
	Facade: Pudset murværk. Facaden renses og males. Revner udbedres.	75.000	
	Vinduer/døre: Ældre vinduer og døre af træ, som skal males. En dør udskiftes.	30.000	
	Nedløb/tagrender: Gennemgås. Udbedringen af afløbsbrønde.	15.000	
	Tag: Skal gennemgås for løse og ødelagte plader. Fladt tag og træværk udskiftes.	120.000	
	Adgangsvej/parkeringsplads: Asfalt ude foran køkkenen skal lappes.	15.000	
5-10 år	Sokkel: Løbende vedligehold.	10.000	
	Facade: Løbende vedligehold. Males.	35.000	
	Vinduer/døre: Ældre vinduer og døre udskiftes.	60.000	
	Nedløb/tagrender: Gennemgås.	10.000	
	Tag: Skal gennemgås for løse og ødelagte plader.	10.000	
	Adgangsvej/parkeringsplads: Flisebelægning gennemgås.	10.000	
Forventet udgifter for ejendommen:	0-5 år	275.000	
	5-10 år	135.000	

Dato: 30-07-2019

Sag:	Tilstandsvurdering af forsamlingshuse i Viborg Kommune
Bygningsejer:	Kultur & Udvikling
Sweco sagsnummer:	29.4110.03
Besigtiget af: Jacob Bo Petersen	Kontrolleret af: Steffan Beck Hansen

Ejendom:	Kirkebæk Forsamlingshus - Rogenstrupvej 36A, 8831 Løgstrup
	
 	

Tilstandsvurdering:		Bygningen er i god bygningsmæssig stand.	
Ved gennemgangen kunne det konstateres at der inden for de næste 10 år vil kunne forventes nedenstående vedligeholdelsesmæssige tiltag:			
0-5 år	Sokkel: Belægning er over sokkel niveau. Løbende vedligehold Facade: Træværk males hvert 5. år. Vinduer/døre: Males hvert 5. år. Nedløb/tagrender: Gennemgås. Tag: Velholdt. Træværk males hvert 5. år. Adgangsvej/parkeringsplads: Belægning er fornuftig.	5.000 50.000 15.000 5.000 15.000 5.000	
5-10 år	Sokkel: Løbende vedligehold. Facade: Træværk males hvert 5. år. Vinduer/døre: Males hvert 5. år. Nedløb/tagrender: Gennemgås. Tag: Velholdt. Træværk males hvert 5. år. Adgangsvej/parkeringsplads: Løbende vedligehold.	5.000 50.000 15.000 5.000 15.000 5.000	
Forventet udgifter for ejendommen:	0-5 år	95.000	
	5-10 år	95.000	

Dato: 02-07-2019

Sag:	Tilstandsvurdering af forsamlingshuse i Viborg Kommune
Bygningsejer:	Kultur & Udvikling
Sweco sagsnummer:	29.4110.03
Besigtiget af: Jacob Bo Petersen	Kontrolleret af: Steffan Beck Hansen

Ejendom:	Kjeldbjerg Forsamlingshus - Kjeldbjergvej 32, 7800 Skive
 	
 	

Tilstandsvurdering:	Bygningen er i rimelig bygningsmæssig stand.	
Ved gennemgangen kunne det konstateres at der inden for de næste 10 år vil kunne forventes nedenstående vedligeholdelsesmæssige tiltag:		
0-5 år	Sokkel: Løbende vedligehold.	5.000
	Facade: Murværk. Mangler riste til udluftning. Løse fuger og revner udbedres.	15.000
	Vinduer/døre: Løbende vedligehold.	5.000
	Nedløb/tagrender: Gennemgås.	5.000
	Tag: Nyt. Løbende vedligehold.	5.000
	Adgangsvej/parkeringsplads: Perlesten udlægges efter behov.	5.000
5-10 år	Sokkel: Løbende vedligehold.	5.000
	Facade: Murværk. Løbende vedligehold.	10.000
	Vinduer/døre: Løbende vedligehold.	5.000
	Nedløb/tagrender: Gennemgås.	5.000
	Tag: Løbende vedligehold.	5.000
	Adgangsvej/parkeringsplads: Perlesten udlægges efter behov.	5.000
Forventet udgifter for ejendommen:	0-5 år	40.000
	5-10 år	35.000

Dato: 04-07-2019

Sag:	Tilstandsvurdering af forsamlingshuse i Viborg Kommune
Bygningsejer:	Kultur & Udvikling
Sweco sagsnummer:	29.4110.03
Besigtiget af: Jacob Bo Petersen	Kontrolleret af: Steffan Beck Hansen

Ejendom:	Kvols Forsamlingshus - Virksundvej 27, 8830 Løgstrup
 	
 	

Tilstandsvurdering:	Bygningen er i rimelig bygningsmæssig stand.	
Ved gennemgangen kunne det konstateres at der inden for de næste 10 år vil kunne forventes nedenstående vedligeholdelsesmæssige tiltag:		
0-5 år	Sokkel: Enkelte revner og afskalinger skal udbedres. Riste i udlufts huller mangler.	10.000
	Facade: Der skal lukkes hul i gavl. Pudses op om bjælker til udhæng.	35.000
	Udbedre løse fuger på bagsiden.	
	Vinduer/døre: Trævinduer males.	10.000
	Nedløb/tagrender: Gennemgås.	5.000
	Tag: Velholdt. Træværk males. Tag gennemgås for løse plader.	5.000
	Adgangsvej/parkeringsplads: Gode adgangsveje.	5.000
5-10 år	Sokkel: Løbende vedligehold.	10.000
	Facade: Murværk. Løbende vedligehold.	10.000
	Vinduer/døre: Vinduer af træ på bagsiden skiftes.	10.000
	Nedløb/tagrender: Gennemgås.	5.000
	Tag: Velholdt. Træværk males. Tag gennemgås for løse plader. Solceller gennemgås.	5.000
	Adgangsvej/parkeringsplads: Løbende vedligehold.	5.000
Forventet udgifter for ejendommen:	0-5 år	70.000
	5-10 år	45.000

Dato: 02-07-2019

Sag:	Tilstandsvurdering af forsamlingshuse i Viborg Kommune
Bygningsejer:	Kultur & Udvikling
Sweco sagsnummer:	29.4110.03
Besigtiget af: Jacob Bo Petersen	Kontrolleret af: Steffan Beck Hansen

Ejendom:	Kvorning Forsamlingshus - Viborgvej 92, 8830 Tjele		
			
			

Tilstandsvurdering:	Bygningen er i god bygningsmæssig stand.	
Ved gennemgangen kunne det konstateres at der inden for de næste 10 år vil kunne forventes nedenstående vedligeholdelsesmæssige tiltag:		
0-5 år	Sokkel: Små skader. Mangler riste i udluftning. Mangler enkelte fuger.	15.000
	Facade: Enkelte manglende fuger. Sætningsrevner. Enkelte beskadiget sålbænke. Udluftningshuller mangler rist/afdækning.	10.000
	Vinduer/døre: Nyere vinduer og døre. Kælder vinduer og bagdøre skal have træbeskyttelse. Gammel bagdør har nedbrudt døtrin.	15.000
	Nedløb/tagrender: Hele og funktionelle. God stand.	10.000
	Tag: Nyere. Løbende vedligehold.	10.000
	Adgangsvej/parkeringsplads: Gode trapper og perlesten.	5.000
5-10 år	Sokkel: Løbende vedligehold.	10.000
	Facade: Gennemgang af fuger og revner.	20.000
	Vinduer/døre: Udskiftning af bagdøre.	35.000
	Nedløb/tagrender: Løbende vedligehold.	10.000
	Tag: Løbende vedligehold.	10.000
	Adgangsvej/parkeringsplads: Udlægning af perlesten.	5.000
Forventet udgifter for ejendommen:	0-5 år	65.000
	5-10 år	90.000

Dato: 01-07-2019

Sag:	Tilstandsvurdering af forsamlingshuse i Viborg Kommune
Bygningsejer:	Kultur & Udvikling
Sweco sagsnummer:	29.4110.03
Besigtiget af: Jacob Bo Petersen	Kontrolleret af: Steffan Beck Hansen

Ejendom:	Landsbyhuset i Lysgård - Skelhøjvej 9, 8800 Viborg
 	
 	

Tilstandsvurdering:	Bygningen er i rimelig bygningsmæssig stand.	
Ved gennemgangen kunne det konstateres at der inden for de næste 10 år vil kunne forventes nedenstående vedligeholdelsesmæssige tiltag:		
0-5 år	Sokkel: Løbende vedligehold. Facade: Løbende vedligehold. Vinduer/døre: Gamle vinduer udskiftes. Maling af trævinduer. Nedløb/tagrender: Gennemgås. Tag: Skal gennemgås for løse og ødelagte pladerhvert 5. år. Gammel del trænger til rensning. Maling af træværk. Adgangsvej/parkeringsplads: Udlægning af perlesten efter behov. Gennemgang af fliser. Maling af udhus. Indgangsrampe mangler afskærmning.	5.000 5.000 20.000 5.000 20.000 10.000
5-10 år	Sokkel: Løbende vedligehold. Murværk: Løbende vedligehold Vinduer/døre: Trævinduer udskiftes. Nedløb/tagrender: Gennemgås. Tag: Gennemgang af tag. Maling af træværk. Nærmer sig "end off life". Adgangsvej/parkeringsplads: Udlægning af perlesten efter behov. Gennemgang af fliser. Maling af udhus.	5.000 5.000 15.000 5.000 20.000 5.000
Forventet udgifter for ejendommen:	0-5 år	65.000
	5-10 år	55.000

Dato: 03-07-2019

Sag:	Tilstandsvurdering af forsamlingshuse i Viborg Kommune
Bygningsejer:	Kultur & Udvikling
Sweco sagsnummer:	29.4110.03
Besigtiget af: Jacob Bo Petersen	Kontrolleret af: Steffan Beck Hansen

Ejendom:	Lee Forsamlingshus - Østergårdsvej 1, 8850 Bjerringbro
 	
 	

Tilstandsvurdering:	Bygningen er i rimelig bygningsmæssig stand.	
Ved gennemgangen kunne det konstateres at der inden for de næste 10 år vil kunne forventes nedenstående vedligeholdelsesmæssige tiltag:		
0-5 år	Sokkel: Små skader og revner. Facade: Udsug mangler rist. Vinduer/døre: Nyere vinduer og døre. Et vindue ødelagt i hver gavl. Skader på fuger. Udskiftning af vinduer i gavle. Maling af 2 trædøre. Nedløb/tagrender: Hele og funktionelle. Afvanding på jord ved sokkel. Tag: Tæt. Skal gennemgås for løse og revnet plader. Adgangsvej/parkeringsplads: Perlesten udlægges efter behov.	15.000 5.000 25.000 10.000 55.000 5.000
5-10 år	Sokkel: Løbende vedligehold. Facade: Løbende vedligehold. Vinduer/døre: Udskiftning af trædøre. Nedløb/tagrender: Løbende vedligehold. Tag: Skal gennemgås for løse og revnet plader. Adgangsvej/parkeringsplads: Perlesten udlægges efter behov.	10.000 10.000 25.000 5.000 10.000 5.000
Forventet udgifter for ejendommen:	0-5 år	115.000
	5-10 år	65.000

Dato: 08-07-2019

Sag:	Tilstandsvurdering af forsamlingshuse i Viborg Kommune
Bygningsejer:	Kultur & Udvikling
Sweco sagsnummer:	29.4110.03
Besigtiget af: Jacob Bo Petersen	Kontrolleret af: Steffan Beck Hansen

Ejendom:	Lindum Landsbykulturhus - Skibdalsvej 11, 8830 Tjele
 	
 	

Tilstandsvurdering:	Bygningen er i rimelig bygningsmæssig stand.	
Ved gennemgangen kunne det konstateres at der inden for de næste 10 år vil kunne forventes nedenstående vedligeholdelsesmæssige tiltag:		
0-5 år	Sokkel: Små skader der skal udbedres. Mangler rist i udluftning.	5.000
	Facade: Enkelte beskadiget sålbænke. Murværket i gavl skal genoprettes.	30.000
	Vinduer/døre: Nyere vinduer og døre. Vindue i gavl på første sal ødelagt. Vinduer skal skiftes. Glaslister af træ skal males. Vinduer i kælder skal males.	30.000
	Nedløb/tagrender: Skal renses og gennemgås. Tagrender ud mod vejen er skæve.	15.000
	Tag: Skal gennemgås for løse og ødelagte plader. Træværk skal have træbeskyttelse.	20.000
	Adgangsvej/parkeringsplads: Fornuftig adgangsforhold. Belægning er over sokkel niveau mod vej med dårligt fald.	10.000
5-10 år	Sokkel: Løbende vedligehold.	5.000
	Facade: Gennemgang hvert 5. år.	10.000
	Vinduer/døre: Kælder vinduer skal udskiftes. Vinduer males.	20.000
	Nedløb/tagrender: Skal renses og gennemgås.	5.000
	Tag: Skal gennemgås for løse og ødelagte plader, hvert år. Træværk skal have træbeskyttelse.	20.000
	Adgangsvej/parkeringsplads: Fornuftig adgangsforhold. Perlesten udlægges.	5.000
Forventet udgifter for ejendommen:	0-5 år	110.000
	5-10 år	65.000

Dato: 01-07-2019

Sag:	Tilstandsvurdering af forsamlingshuse i Viborg Kommune
Bygningsejer:	Kultur & Udvikling
Sweco sagsnummer:	29.4110.03
Besigtiget af: Jacob Bo Petersen	Kontrolleret af: Steffan Beck Hansen

Ejendom:	Løvel Kultur & Forsamlingshus - Tinggade 25, 8830 Tjele
 	
 	

Tilstandsvurdering:	Bygningen er i god bygningsmæssig stand.	
Ved gennemgangen kunne det konstateres at der inden for de næste 10 år vil kunne forventes nedenstående vedligeholdelsesmæssige tiltag:		
0-5 år	Sokkel: Små skader, der skal udbedres.	10.000
	Facade: Enkelte beskadiget sålbænke. Udsug i gavl lukker ikke.	20.000
	Vinduer/døre: Nyere vinduer og døre. Kælder vindue er ødelagt og skal udskiftes. Fuger skal gennemgås.	25.000
	Nedløb/tagrender: Skal renses og gennemgås.	10.000
	Tag: Skal gennemgås for løse og ødelagte plader. Træværk skal have træbeskyttelse.	25.000
	Adgangsvej/parkeringsplads: Fornuftig adgangsforhold. Huller i asfalsplads skal lappes.	10.000
5-10 år	Sokkel: Løbende vedligehold.	5.000
	Facade: Løbende vedligehold.	5.000
	Vinduer/døre: Løbende vedligehold og gennemgang af fuger.	10.000
	Nedløb/tagrender: Tagrender er "end off life".	25.000
	Tag: Skal gennemgås hver 5. år. Nærmere sig udskiftning.	20.000
	Adgangsvej/parkeringsplads: Opretning af asfalt.	10.000
Forventet udgifter for ejendommen:	0-5 år	100.000
	5-10 år	75.000

Dato: 01-07-2019

Sag:	Tilstandsvurdering af forsamlingshuse i Viborg Kommune
Bygningsejer:	Kultur & Udvikling
Sweco sagsnummer:	29.4110.03
Besigtiget af: Jacob Bo Petersen	Kontrolleret af: Steffan Beck Hansen

Ejendom:	Løvskaal Hus - Løvskaal Landevej 18, 8850 Bjerringbro
 	
 	

Tilstandsvurdering:	Bygningen er i god bygningsmæssig stand.	
Ved gennemgangen kunne det konstateres at der inden for de næste 10 år vil kunne forventes nedenstående vedligeholdelsesmæssige tiltag:		
0-5 år	Sokkel: Små skader og revner. Facade: Revner og løse fuger i gammel del. Vinduer/døre: Nyere vinduer og døre. Nedløb/tagrender: Hele og funktionelle. Tag: Nyere tegltag. Adgangsvej/parkeringsplads: God flisebelægning. Perlesten udlægges efter behov.	15.000 40.000 10.000 5.000 5.000 5.000
5-10 år	Sokkel: Løbende vedligehold. Facade: Løbende vedligehold. Vinduer/døre: Gennemgang af fuger. Nedløb/tagrender: Hele og funktionelle. Tag: Nyere tegltag. Adgangsvej/parkeringsplads: God flisebelægning. Perlesten udlægges efter behov.	5.000 15.000 15.000 5.000 5.000 5.000
Forventet udgifter for ejendommen:	0-5 år	80.000
	5-10 år	50.000

Dato: 08-07-2019

Sag:	Tilstandsvurdering af forsamlingshuse i Viborg Kommune
Bygningsejer:	Kultur & Udvikling
Sweco sagsnummer:	29.4110.03
Besigtiget af: Jacob Bo Petersen	Kontrolleret af: Steffan Beck Hansen

Ejendom:	Lånum Forsamlingshus - Lånumvej 33, 7850 Stoholm
 	
 	

Tilstandsvurdering:		Bygningen er i dårlig bygningsmæssig stand.	
Ved gennemgangen kunne det konstateres at der inden for de næste 10 år vil kunne forventes nedenstående vedligeholdelsesmæssige tiltag:			
0-5 år	Sokkel: Små skader og revner, der skal udbedres. Murværk: Mange løse eller manglende fuger. Vinduer/døre: Maling af trævinduer og døre. Nedløb/tagrender: Gennemgås. Tag: Det er hul i taget. Skal gennemgås for løse og ødelagte plader. Maling af træværk. Adgangsvej/parkeringsplads: Lapning af asfalt.	10.000 50.000 40.000 5.000 40.000 5.000	
5-10 år	Sokkel: Løbende vedligehold. Murværk: Løbende vedligehold. Vinduer/døre: Udskiftning af gamle træ vinduer og døre. Nedløb/tagrender: Gennemgås. Tag: Skal gennemgås for løse og ødelagte plader nærmer sig "end off life" maling af træværk. Adgangsvej/parkeringsplads: Lapning af huller i asfalt.	5.000 15.000 100.000 5.000 15.000 5.000	
Forventet udgifter for ejendommen:	0-5 år	150.000	
	5-10 år	145.000	

Dato: 04-07-2019

Sag:	Tilstandsvurdering af forsamlingshuse i Viborg Kommune
Bygningsejer:	Kultur & Udvikling
Sweco sagsnummer:	29.4110.03
Besigtiget af: Jacob Bo Petersen	Kontrolleret af: Steffan Beck Hansen

Ejendom:	Låstrup Forsamlingshus - Låstrupvej 47, 8832 Skals
 	
 	

Tilstandsvurdering:		Bygningen er i god bygningsmæssig stand.	
Ved gennemgangen kunne det konstateres at der inden for de næste 10 år vil kunne forventes nedenstående vedligeholdelsesmæssige tiltag:			
0-5 år	Sokkel: Løbende vedligehold. Facade: Løse fuger udbedres. Vinduer/døre: Nyere vinduer og døre. Vinduer på bagsiden og hoveddøren skal males. Nedløb/tagrender: Gennemgås. Tag: Skal gennemgås for løse og ødelagte plader hvert 5. år. Adgangsvej/parkeringsplads: Gode adgangsforhold og velpasset asfaldsplads.	5.000 10.000 15.000 5.000 10.000 5.000	
5-10 år	Sokkel: Løbende vedligehold. Facade: Løbende vedligehold. Vinduer/døre: Vinduer på bagsiden og hoveddøren skal males. Fuger gennemgås. Nedløb/tagrender: Gennemgås. Tag: Skal gennemgås for løse og ødelagte plader hvert 5. år. Adgangsvej/parkeringsplads: Huller i asfaltplads lappes.	5.000 10.000 25.000 5.000 10.000 10.000	
Forventet udgifter for ejendommen:	0-5 år	50.000	
	5-10 år	65.000	

Dato: 02-07-2019

Sag:	Tilstandsvurdering af forsamlingshuse i Viborg Kommune
Bygningsejer:	Kultur & Udvikling
Sweco sagsnummer:	29.4110.03
Besigtiget af: Jacob Bo Petersen	Kontrolleret af: Steffan Beck Hansen

Ejendom:	Mammen Forsamlingshus - Mammen Byvej 89, 8850 Bjerringbro
 	
 	

Tilstandsvurdering:	Bygningen er i rimelig bygningsmæssig stand.	
Ved gennemgangen kunne det konstateres at der inden for de næste 10 år vil kunne forventes nedenstående vedligeholdelsesmæssige tiltag:		
0-5 år	Sokkel: Små skader og revner. Facade: Mangler enkelte fuger. Hul i gavl uden rist. Udhæng over dør skaller af, der er blottagt jern. Vinduer/døre: Skader på fuger. Nedløb/tagrender: Funktionelle. Løbende vedligehold Tag: Tæt. Løbende vedligehold. Adgangsvej/parkeringsplads: Flot flisebelægning. Løbende vedligehold.	10.000 25.000 15.000 10.000 30.000 5.000
5-10 år	Sokkel: Løbende vedligehold. Facade: Løbende vedligehold. Vinduer/døre: Gennemgang af fuger. Nedløb/tagrender: Udskiftning mod vej og over køkken. Tag: Gennemgang af plader og udskiftning over køkken. Adgangsvej/parkeringsplads: Gennemgang af flisebelægning.	10.000 10.000 10.000 15.000 25.000 5.000
Forventet udgifter for ejendommen:	0-5 år	95.000
	5-10 år	75.000

Dato: 08-07-2019

Sag:	Tilstandsvurdering af forsamlingshuse i Viborg Kommune
Bygningsejer:	Kultur & Udvikling
Sweco sagsnummer:	29.4110.03
Besigtiget af: Jacob Bo Petersen	Kontrolleret af: Steffan Beck Hansen

Ejendom:	Mollerup Kultur og Forsamlingshus - Mellemgade 2, 8830 Tjele
 	
 	

Tilstandsvurdering:		Bygningen er i god bygningsmæssig stand.	
Ved gennemgangen kunne det konstateres at der inden for de næste 10 år vil kunne forventes nedenstående vedligeholdelsesmæssige tiltag:			
0-5 år	Sokkel: Mangler riste i udluftninger.		10.000
	Murværk: Enkelte manglende fuger. Enkelte beskadiget sålbænke.		10.000
	Vinduer/døre: Nyere vinduer og døre. Fuger skal skiftes.		30.000
	Nedløb/tagrender: Hele og funktionelle.		5.000
	Tag: Tegltag. God stand.		5.000
	Adgangsvej/parkeringsplads: Gode adgangsforhold.		5.000
5-10 år	Sokkel: Løbende vedligehold.		10.000
	Facade: Gennemgang hvert 3. år.		10.000
	Vinduer/døre: Løbende vedligehold.		10.000
	Nedløb/tagrender: Løbende vedligehold.		5.000
	Tag: Tegltag. Gennemgang hvert 5. år.		5.000
	Adgangsvej/parkeringsplads: Løbende vedligehold.		5.000
Forventet udgifter for ejendommen:	0-5 år		65.000
	5-10 år		45.000

Dato: 01-07-2019

Sag:	Tilstandsvurdering af forsamlingshuse i Viborg Kommune
Bygningsejer:	Kultur & Udvikling
Sweco sagsnummer:	29.4110.03
Besigtiget af: Jacob Bo Petersen	Kontrolleret af: Steffan Beck Hansen

Ejendom:	Møldrup Kulturcenter - Skolegade 27, 9632 Møldrup
 	
 	

Tilstandsvurdering:	Bygningen er i god bygningsmæssig stand.	
Ved gennemgangen kunne det konstateres at der inden for de næste 10 år vil kunne forventes nedenstående vedligeholdelsesmæssige tiltag:		
0-5 år	Sokkel: Løbende vedligehold. Murværk: Løbende vedligehold. Vinduer/døre: Nyere vinduer og døre, der skal males. Nedløb/tagrender: Gennemgås. Tag: Skal gennemgås for løse og ødelagte plader hvert 5. år. Adgangsvej/parkeringsplads, Gode adgangsforhold. Velholdt asfaltplads.	10.000 15.000 50.000 5.000 15.000 5.000
5-10 år	Sokkel: Løbende vedligehold. Murværk: Løbende vedligehold. Vinduer/døre: Nyere vinduer og døre, der skal males. Fuger gennemgås. Nedløb/tagrender: Gennemgås. Tag: Skal gennemgås for løse og ødelagte teglsten hvert 5. år. Adgangsvej/parkeringsplads: Lapning af huller.	10.000 15.000 35.000 5.000 15.000 5.000
Forventet udgifter for ejendommen:	0-5 år	100.000
	5-10 år	85.000

Dato: 02-07-2019

Sag:	Tilstandsvurdering af forsamlingshuse i Viborg Kommune
Bygningsejer:	Kultur & Udvikling
Sweco sagsnummer:	29.4110.03
Besigtiget af: Jacob Bo Petersen	Kontrolleret af: Steffan Beck Hansen

Ejendom:	Mønsted Kulturhus - Kalkværksvej 1A, 8800 Viborg
 	
 	

Tilstandsvurdering:	Bygningen er i god bygningsmæssig stand.	
Ved gennemgangen kunne det konstateres at der inden for de næste 10 år vil kunne forventes nedenstående vedligeholdelsesmæssige tiltag:		
0-5 år	Sokkel: Løbende vedligehold. Facade: Løse eller manglende fuger. Vinduer/døre: Træ mellem vinduer males. Nedløb/tagrender: Gennemgås. Tag: Skal gennemgås for løse plader. Træværk males. Adgangsvej/parkeringsplads: Flisebelægning og rampe gennemgås.	10.000 10.000 10.000 10.000 20.000 10.000
5-10 år	Sokkel: Løbende vedligehold. Facade: Løbende vedligehold. Vinduer/døre: Træ mellem vinduer males. Nedløb/tagrender: Gennemgås. Tag: Skal gennemgås for løse plader. Træværk males. Adgangsvej/parkeringsplads: Asfaltplads lappes.	10.000 10.000 10.000 10.000 20.000 10.000
Forventet udgifter for ejendommen:	0-5 år	70.000
	5-10 år	70.000

Dato: 30-07-2019

Sag:	Tilstandsvurdering af forsamlingshuse i Viborg Kommune
Bygningsejer:	Kultur & Udvikling
Sweco sagsnummer:	29.4110.03
Besigtiget af: Jacob Bo Petersen	Kontrolleret af: Steffan Beck Hansen

Ejendom:	Nr. Rind Forsamlingshus - Kirkevej 2, 8832 Skals
 	
 	

Tilstandsvurdering:	Bygningen er i god bygningsmæssig stand.	
Ved gennemgangen kunne det konstateres at der inden for de næste 10 år vil kunne forventes nedenstående vedligeholdelsesmæssige tiltag:		
0-5 år	Sokkel: Løbende vedligehold. Facade: Enkelte ødelagte sten ved vinduer. Løbende vedligehold. Vinduer/døre: Nyere vinduer og døre. Mangler fuger ved nye vinduer. Nedløb/tagrender: Gennemgås. Tag: Maling af træværk. Tag gennemgås for løse og ødelagte plader hvert 5. år. Adgangsvej/parkeringsplads: Gode adgangsforhold og velpasset asfaltsplads.	5.000 10.000 10.000 5.000 20.000 5.000
5-10 år	Sokkel: Løbende vedligehold. Facade: Løbende vedligehold. Vinduer/døre: Fuger gennemgås. Nedløb/tagrender: Gennemgås. Tag: Skal gennemgås for løse og ødelagte plader hvert 5. år. Udsugningshætte skiftes. Maling af træværk. Nærmer sig "end off life". Adgangsvej/parkeringsplads: Asfaltsplads lappes.	5.000 5.000 10.000 5.000 35.000 5.000
Forventet udgifter for ejendommen:	0-5 år	55.000
	5-10 år	65.000

Dato: 02-07-2019

Sag:	Tilstandsvurdering af forsamlingshuse i Viborg Kommune
Bygningsejer:	Kultur & Udvikling
Sweco sagsnummer:	29.4110.03
Besigtiget af: Jacob Bo Petersen	Kontrolleret af: Steffan Beck Hansen

Ejendom:	Nørremarkens Forsamlingshus - Aalborgvej 138, 8800 Viborg
 	
 	

Tilstandsvurdering:	Bygningen er i rimelig bygningsmæssig stand.	
Ved gennemgangen kunne det konstateres at der inden for de næste 10 år vil kunne forventes nedenstående vedligeholdelsesmæssige tiltag:		
0-5 år	Sokkel: Løbende vedligehold. Facade: Enkelte manglende fuger og revner. Vinduer/døre: Kælder vinduer udskiftes. Fuger gennemgås. Nedløb/tagrender: Hele og funktionelle. Tag: Nyere. God stand. Træværk males. Adgangsvej/parkeringsplads: Udlægning af perlesten efter behov.	5.000 10.000 15.000 5.000 25.000 5.000
5-10 år	Sokkel: Løbende vedligehold. Facade: Løbende vedligehold. Vinduer/døre: Fuger gennemgås. Vinduer og døre males. Nedløb/tagrender: Hele og funktionelle. Tag: Nyere. Træværk males. Adgangsvej/parkeringsplads: Udlægning af perlesten efter behov.	5.000 35.000 5.000 5.000 20.000 5.000
Forventet udgifter for ejendommen:	0-5 år	65.000
	5-10 år	75.000

Dato: 04-07-2019

Sag:	Tilstandsvurdering af forsamlingshuse i Viborg Kommune
Bygningsejer:	Kultur & Udvikling
Sweco sagsnummer:	29.4110.03
Besigtiget af: Jacob Bo Petersen	Kontrolleret af: Steffan Beck Hansen

Ejendom:	Ravnsbjerghus (Dollerup) - Ravnsbjergvej 65, 8800 Viborg
 	
 	

Tilstandsvurdering:	Bygningen er i rimelig bygningsmæssig stand.	
Ved gennemgangen kunne det konstateres at der inden for de næste 10 år vil kunne forventes nedenstående vedligeholdelsesmæssige tiltag:		
0-5 år	Sokkel: Revner og afskalinger udbedres. Facade: Træværk males. Vinduer/døre: Males. Kældervindue udskiftes. Nedløb/tagrender: Gennemgås. Tag: Tagpap. Tag trænger til rensning. Træværk males hvert 5. år. Inddækning gennemgås. Adgangsvej/parkeringsplads: Belægning er fornuftig.	10.000 40.000 40.000 5.000 25.000 5.000
5-10 år	Sokkel: Løbende vedligehold. Facade: Træværk. Males. Vinduer/døre: Males. Nedløb/tagrender: Gennemgås. Tag: Tagpap. Et nyt lag tagpap. Træværk males hvert 5. år. Adgangsvej/parkeringsplads: Belægning er fornuftig.	10.000 40.000 40.000 5.000 50.000 5.000
Forventet udgifter for ejendommen:	0-5 år	125.000
	5-10 år	150.000

Dato: 03-07-2019

Sag:	Tilstandsvurdering af forsamlingshuse i Viborg Kommune
Bygningsejer:	Kultur & Udvikling
Sweco sagsnummer:	29.4110.03
Besigtiget af: Jacob Bo Petersen	Kontrolleret af: Steffan Beck Hansen

Ejendom:	Ravnstrup Forsamlingshus - Holstebrovej 148, 8800 Viborg
 	
 	

Tilstandsvurdering:	Bygningen er i rimelig bygningsmæssig stand.	
Ved gennemgangen kunne det konstateres at der inden for de næste 10 år vil kunne forventes nedenstående vedligeholdelsesmæssige tiltag:		
0-5 år	Sokkel: Belægning, ved vej, er højere end soklen. Enkelte revner. Facade: Løse eller manglende fuger. Mangler riste i udluftning. Vinduer/døre: Trævinduer og døre males. Nedløb/tagrender: Gennemgås. Tag: Skal gennemgås for løse plader. Træværk males. Adgangsvej/parkeringsplads: Flisebelægning foran gennemgås.	10.000 25.000 20.000 10.000 20.000 10.000
5-10 år	Sokkel: Løbende vedligehold. Facade: Løbende vedligehold. Vinduer/døre: Trævinduer og døre udskiftes. Nedløb/tagrender: Plast tagrender udskiftes. Tag: Skal gennemgås for løse plader. Træværk males. Adgangsvej/parkeringsplads: Udlægning af Perlesten efter behov.	10.000 10.000 60.000 20.000 20.000 10.000
Forventet udgifter for ejendommen:	0-5 år	95.000
	5-10 år	130.000

Dato: 30-07-2019

Sag:	Tilstandsvurdering af forsamlingshuse i Viborg Kommune
Bygningsejer:	Kultur & Udvikling
Sweco sagsnummer:	29.4110.03
Besigtiget af: Jacob Bo Petersen	Kontrolleret af: Steffan Beck Hansen

Ejendom:	Romlund Kultur & Forsamlingshus - Kirkebækvej 172, 8800 Viborg
 	
 	

Tilstandsvurdering:	Bygningen er i god bygningsmæssig stand.	
Ved gennemgangen kunne det konstateres at der inden for de næste 10 år vil kunne forventes nedenstående vedligeholdelsesmæssige tiltag:		
0-5 år	Sokkel: Afskalninger. Facade: Løse eller manglende fuger. Revner i sålbænke. Vinduer/døre: Trævinduer og døre males. Nedløb/tagrender: Gennemgås. Tag: Træværk males. Adgangsvej/parkeringsplads: Flisebelægning og asfaltplads gennemgås.	15.000 15.000 30.000 10.000 25.000 10.000
5-10 år	Sokkel: Løbende vedligehold. Facade: Løbende vedligehold. Vinduer/døre: Trævinduer og døre males. Nedløb/tagrender: Gennemgås. Tag: Træværk males. Adgangsvej/parkeringsplads: Flisebelægning og rampe gennemgås.	10.000 10.000 30.000 10.000 25.000 10.000
Forventet udgifter for ejendommen:	0-5 år	105.000
	5-10 år	95.000

Dato: 30-07-2019

Sag:	Tilstandsvurdering af forsamlingshuse i Viborg Kommune
Bygningsejer:	Kultur & Udvikling
Sweco sagsnummer:	29.4110.03
Besigtiget af: Jacob Bo Petersen	Kontrolleret af: Steffan Beck Hansen

Ejendom:	Roum Forsamlingshus - Naundrupvej 30, 9632 Møldrup
 	
 	

Tilstandsvurdering:		Bygningen er i god bygningsmæssig stand.	
Ved gennemgangen kunne det konstateres at der inden for de næste 10 år vil kunne forventes nedenstående vedligeholdelsesmæssige tiltag:			
0-5 år	Sokkel: Små skader skal udbedres.		10.000
	Facade: Enkelte beskadiget sålbænke. Mange løse fuger skal udbedres.		50.000
	Vinduer/døre: Nyere vinduer og døre. Kælderdør skal males.		5.000
	Nedløb/tagrender: Skal renses og gennemgås. Der er huller i tagrenden mod vej.		5.000
	Tag: Gennemgås for løse og ødelagte plader. Træværk skal have træbeskyttelse.		15.000
	Adgangsvej/parkeringsplads: Fornuftig adgangsforhold. Perlesten plads.		5.000
5-10 år	Sokkel: Løbende vedligehold.		10.000
	Facade: Gennemgås hvert 5. år.		10.000
	Vinduer/døre: Kælderdør skal males. Fuger gennemgås.		5.000
	Nedløb/tagrender: Skal renses og gennemgås. Der er huller i tagrenden mod vej.		5.000
	Tag: Skal gennemgås for løse og ødelagte plader. Træværk skal have træbeskyttelse.		15.000
	Adgangsvej/parkeringsplads: Fornuftig adgangsforhold. Perlesten plads.		5.000
Forventet udgifter for ejendommen:	0-5 år		90.000
	5-10 år		50.000

Dato: 01-07-2019

Sag:	Tilstandsvurdering af forsamlingshuse i Viborg Kommune
Bygningsejer:	Kultur & Udvikling
Sweco sagsnummer:	29.4110.03
Besigtiget af: Jacob Bo Petersen	Kontrolleret af: Steffan Beck Hansen

Ejendom:	Rødding Kultur og Forsamlingshus - Kirkegade 23, 8830 Tjele
 	
 	

Tilstandsvurdering:	Bygningen er i god bygningsmæssig stand.	
Ved gennemgangen kunne det konstateres at der inden for de næste 10 år vil kunne forventes nedenstående vedligeholdelsesmæssige tiltag:		
0-5 år	Sokkel: Ingen skader. Facade: Enkelte manglende fuger. Enkelte beskadiget sålbænke. Afskallede mursten. Vinduer/døre: Nyere vinduer og døre mod vejen. Vinduer i salen har begyndende nedbrud, skal have træbeskyttelse. Fuger skal gennemgås. Nedløb/tagrender: Hele og funktionelle. Trænger til rensning. Tag: Nyere. God stand. Adgangsvej/parkeringsplads: Fremstår velpasset.	5.000 20.000 25.000 5.000 5.000 5.000
5-10 år	Sokkel: Gennemgang hvert 5. år. Facade: Gennemgang hvert 5. år. Vinduer/døre: Udskiftning af vinduer i salen. Løbende vedligehold af resten. Nedløb/tagrender: Gennemgang og rensning. Tag: Nyere. Gennemgang hvert 5. år. Adgangsvej/parkeringsplads: Løbende vedligehold.	5.000 15.000 60.000 10.000 10.000 10.000
Forventet udgifter for ejendommen:	0-5 år	65.000
	5-10 år	110.000

Dato: 01-07-2019

Sag:	Tilstandsvurdering af forsamlingshuse i Viborg Kommune
Bygningsejer:	Kultur & Udvikling
Sweco sagsnummer:	29.4110.03
Besigtiget af: Jacob Bo Petersen	Kontrolleret af: Steffan Beck Hansen

Ejendom:	Sdr. Resen Forsamlingshus - Bavnevej 18, 7470 Karup
 	
 	

Tilstandsvurdering:	Bygningen er i rimelig bygningsmæssig stand.	
Ved gennemgangen kunne det konstateres at der inden for de næste 10 år vil kunne forventes nedenstående vedligeholdelsesmæssige tiltag:		
0-5 år	Sokkel: Udbedringen af revner og afskalninger.	15.000
	Facade: Murværk med enkelte revner. Løse fuger og ødelagte hjørner.	30.000
	Mangler riste i udluftninger.	
	Vinduer/døre: Ældre af træ. Skal males.	20.000
	Nedløb/tagrender: Gennemgås. Nedløbsbrønde gennemgås og sikres.	10.000
	Tag: Skal gennemgås for løse og ødelagte plader. Træværk males.	40.000
	Inddækning, på baghus, udbedres.	
	Adgangsvej/parkeringsplads: Udlægning af granit efter behov.	10.000
	Gennemgang af fliser. Sikring af kælderskakt.	
5-10 år	Sokkel: Løbende vedligehold.	10.000
	Facade: Murværk. Løbende vedligehold	15.000
	Vinduer/døre: Ældre af træ. Udskiftes.	65.000
	Nedløb/tagrender: Gennemgås.	10.000
	Tag: Skal gennemgås for løse og ødelagte plader. Træværk males.	
	Udsugning udskiftes.	35.000
	Adgangsvej/parkeringsplads: Udlægning af granit efter behov.	
	Gennemgang af fliser.	10.000
Forventet udgifter for ejendommen:	0-5 år	125.000
	5-10 år	145.000

Dato: 30-07-2019

Sag:	Tilstandsvurdering af forsamlingshuse i Viborg Kommune
Bygningsejer:	Kultur & Udvikling
Sweco sagsnummer:	29.4110.03
Besigtiget af: Jacob Bo Petersen	Kontrolleret af: Steffan Beck Hansen

Ejendom:	Sdr. Rind - Rindsholm Kultur- og Forsamlingshus - Sdr. Rindvej 47, 8800 Viborg
 	
 	

Tilstandsvurdering:		Bygningen er i god bygningsmæssig stand.	
Ved gennemgangen kunne det konstateres at der inden for de næste 10 år vil kunne forventes nedenstående vedligeholdelsesmæssige tiltag:			
0-5 år	Sokkel: Små skader og revner, der skal udbedres.	15.000	
	Facade: Enkelte beskadiget overliggere ved vinduer. Revner i mur skal udbedres. Løse fuger.	20.000	
	Vinduer/døre: Trævinduer og dør skal males.	25.000	
	Nedløb/tagrender: Skal renses og gennemgås.	5.000	
	Tag: Skal gennemgås for løse og ødelagte plader. Træværket skal have træbeskyttelse. Fladt tag gennemgås.	25.000	
	Adgangsvej/parkeringsplads: Fornuftig adgangsforhold. Perlesten udlægges efter behov.	5.000	
5-10 år	Sokkel: Løbende vedligehold.	10.000	
	Facade: Løbende vedligehold.	10.000	
	Vinduer/døre: Trævinduer og dør udskiftes.	50.000	
	Nedløb/tagrender: Skal renses og gennemgås.	5.000	
	Tag: Skal gennemgås for løse og ødelagte plader. Træværket skal have træbeskyttelse. Fladt tag gennemgås.	25.000	
	Adgangsvej/parkeringsplads: Perlesten udlægges efter behov.	5.000	
Forventet udgifter for ejendommen:	0-5 år	95.000	
	5-10 år	105.000	

Dato: 03-07-2019

Sag:	Tilstandsvurdering af forsamlingshuse i Viborg Kommune
Bygningsejer:	Kultur & Udvikling
Sweco sagsnummer:	29.4110.03
Besigtiget af: Jacob Bo Petersen	Kontrolleret af: Steffan Beck Hansen

Ejendom:	Sjørring Forsamlingshus - Hobro Landevej 152A, 8830 Tjele
 	
 	

Tilstandsvurdering:	Bygningen er i god bygningsmæssig stand.	
Ved gennemgangen kunne det konstateres at der inden for de næste 10 år vil kunne forventes nedenstående vedligeholdelsesmæssige tiltag:		
0-5 år	Sokkel: Enkelte revner. Facade: Enkelte løse fuger. Revne i gavl over dør. Vinduer/døre: Fuger gennemgås. Gamle trævinduer udskiftes. Nedløb/tagrender: Gennemgås. Tag: Skal gennemgås for løse stålplader. Træværk males. Adgangsvej/parkeringsplads: Udlægning af Perlesten efter behov.	15.000 10.000 15.000 5.000 5.000 5.000
5-10 år	Sokkel: Løbende vedligehold. Facade: Løbende vedligehold. Vinduer/døre: Løbende vedligehold. Nedløb/tagrender: Gennemgås. Renses. Tag: Skal gennemgås for løse plader. Adgangsvej/parkeringsplads: Udlægning af Perlesten efter behov.	10.000 10.000 5.000 5.000 5.000 5.000
Forventet udgifter for ejendommen:	0-5 år	55.000
	5-10 år	40.000

Dato: 31-07-2019

Sag:	Tilstandsvurdering af forsamlingshuse i Viborg Kommune
Bygningsejer:	Kultur & Udvikling
Sweco sagsnummer:	29.4110.03
Besigtiget af: Jacob Bo Petersen	Kontrolleret af: Steffan Beck Hansen

Ejendom:	Sjørup Forsamlings- og Kulturhus - Skivevej 106, 8800 Viborg
 	
 	

Tilstandsvurdering:	Bygningen er i rimelig bygningsmæssig stand.	
Ved gennemgangen kunne det konstateres at der inden for de næste 10 år vil kunne forventes nedenstående vedligeholdelsesmæssige tiltag:		
0-5 år	Sokkel: Små skader og revner, der skal udbedres. Facade: Løse eller manglende fuger. Vinduer/døre: Løbende vedligehold. Nedløb/tagrender: Gennemgås. Tag: Skal gennemgås for løse og ødelagte plader. Maling af træværk. Taghætte udskiftes. Adgangsvej/parkeringsplads: Lapning af asfalt.	15.000 15.000 5.000 5.000 60.000 15.000
5-10 år	Sokkel: Løbende vedligehold. Facade: Gennemgang af fuger. Vinduer/døre: Løbende vedligehold. Nedløb/tagrender: Gennemgås. Tag: Skal gennemgås for løse og ødelagte plader. Maling af træværk. Adgangsvej/parkeringsplads: Lapning af asfalt.	10.000 10.000 10.000 5.000 20.000 10.000
Forventet udgifter for ejendommen:	0-5 år	115.000
	5-10 år	65.000

Dato: 04-07-2019

Sag:	Tilstandsvurdering af forsamlingshuse i Viborg Kommune
Bygningsejer:	Kultur & Udvikling
Sweco sagsnummer:	29.4110.03
Besigtiget af: Jacob Bo Petersen	Kontrolleret af: Steffan Beck Hansen

Ejendom:	Skals Forsamlingshus - Hovedgaden 34, 8832 Skals
 	
 	

Tilstandsvurdering:	Bygningen er i rimelig bygningsmæssig stand.	
Ved gennemgangen kunne det konstateres at der inden for de næste 10 år vil kunne forventes nedenstående vedligeholdelsesmæssige tiltag:		
0-5 år	Sokkel: Afskalninger og revner. Facade: Løse eller manglende fuger. Revner i sålbænke. Vinduer/døre: Trævinduer og kælderdøre udskiftes. Nedløb/tagrender: Gennemgås. Der er huller i tagrende. Tag: Træværk males. Tagplader gennemgås. Adgangsvej/parkeringsplads: Flisebelægning og asfaltplads gennemgås.	15.000 20.000 90.000 10.000 25.000 10.000
5-10 år	Sokkel: Løbende vedligehold. Facade: Løbende vedligehold. Vinduer/døre: Trævinduer og døre males. Nedløb/tagrender: Gennemgås. Tag: Træværk males. Tagplader gennemgås. Adgangsvej/parkeringsplads: Flisebelægning og asfaltplads gennemgås.	10.000 15.000 30.000 10.000 25.000 10.000
Forventet udgifter for ejendommen:	0-5 år	170.000
	5-10 år	100.000

Dato: 30-07-2019

Sag:	Tilstandsvurdering af forsamlingshuse i Viborg Kommune
Bygningsejer:	Kultur & Udvikling
Sweco sagsnummer:	29.4110.03
Besigtiget af: Jacob Bo Petersen	Kontrolleret af: Steffan Beck Hansen

Ejendom:	Skelhøje Kultur og Forsamlingshus - Volden 26, 7470 Karup
 	
 	

Tilstandsvurdering:	Bygningen er i god bygningsmæssig stand.	
Ved gennemgangen kunne det konstateres at der inden for de næste 10 år vil kunne forventes nedenstående vedligeholdelsesmæssige tiltag:		
0-5 år	Sokkel: Løbende vedligehold. Facade: Løbende vedligehold. Vinduer/døre: Males. Fuger gennemgås. Nedløb/tagrender: Gennemgås og re-etableres ved baghus. Tag: Skal gennemgås for løse og ødelagte teglsten, plader og tagpap. Træværk males. Adgangsvej/parkeringsplads: Udlægning af perlesten efter behov.	10.000 15.000 75.000 10.000 30.000 5.000
5-10 år	Sokkel: Løbende vedligehold. Facade: Løbende vedligehold. Vinduer/døre: Males. Fuger gennemgås. Nedløb/tagrender: Gennemgås. Tag: Skal gennemgås for løse og ødelagte teglsten, plader og tagpap. Træværk males. Taghætter på baghus udskiftes. Adgangsvej/parkeringsplads: Gennemgang af flisebelægning og udlægning af perlesten efter behov.	10.000 15.000 75.000 10.000 40.000 5.000
Forventet udgifter for ejendommen:	0-5 år	145.000
	5-10 år	155.000

Dato: 03-07-2019

Sag:	Tilstandsvurdering af forsamlingshuse i Viborg Kommune
Bygningsejer:	Kultur & Udvikling
Sweco sagsnummer:	29.4110.03
Besigtiget af: Jacob Bo Petersen	Kontrolleret af: Steffan Beck Hansen

Ejendom:	Skringstrup Kultur og Forsamlingshus - Herredsvejen 23, 8832 Skals		
 			
 			

Tilstandsvurdering:	Bygningen er i god bygningsmæssig stand.	
Ved gennemgangen kunne det konstateres at der inden for de næste 10 år vil kunne forventes nedenstående vedligeholdelsesmæssige tiltag:		
0-5 år	Sokkel: Afskalninger og revner. Facade: Løse eller manglende fuger. Revner i sålbænke. Revner i murværk. Vinduer/døre: Trædør males. Løbende vedligehold. Nedløb/tagrender: Tagrender af plast udskiftes. Tag: Gennemgås for løse sten. Adgangsvej/parkeringsplads: Flisebelægning og rampe gennemgås.	15.000 25.000 10.000 25.000 10.000 10.000
5-10 år	Sokkel: Løbende vedligehold. Facade: Løbende vedligehold. Vinduer/døre: Løbende vedligehold. Nedløb/tagrender: Tagrender gennemgås. Tag: Gennemgås for løse sten. Adgangsvej/parkeringsplads: Flisebelægning gennemgås.	10.000 15.000 10.000 10.000 10.000 10.000
Forventet udgifter for ejendommen:	0-5 år	95.000
	5-10 år	65.000

Dato: 30-07-2019

Sag:	Tilstandsvurdering af forsamlingshuse i Viborg Kommune
Bygningsejer:	Kultur & Udvikling
Sweco sagsnummer:	29.4110.03
Besigtiget af: Jacob Bo Petersen	Kontrolleret af: Steffan Beck Hansen

Ejendom:	Sparkær Forsamlingshus - Langgade 2, 8800 Viborg
 	
 	

Tilstandsvurdering:		Bygningen er i god bygningsmæssig stand.	
Ved gennemgangen kunne det konstateres at der inden for de næste 10 år vil kunne forventes nedenstående vedligeholdelsesmæssige tiltag:			
0-5 år	Sokkel: Små skader og revner, der skal udbedres.	10.000	
	Facade: Enkelte sætningsrevner. Enkelte ødelagte sålbænke.	15.000	
	Vinduer/døre: Skader på fuger. Udluftning på vinduer er defekt. Maling af trædør og låge. Glas i et af kælder vinduerne er ødelagt.	30.000	
	Nedløb/tagrender: Hele og funktionelle.	5.000	
	Tag: Nyere. God stand.	5.000	
	Adgangsvej/parkeringsplads: Gennemgang af fliser og udlægning af perlesten efter behov.	5.000	
5-10 år	Sokkel: Løbende vedligehold.	10.000	
	Facade: Løbende vedligehold.	10.000	
	Vinduer/døre: Gennemgang af fuger.	10.000	
	Nedløb/tagrender: Hele og funktionelle.	5.000	
	Tag: Nyere. Gennemgang for løse plader.	5.000	
	Adgangsvej/parkeringsplads: Perlesten udlægges efter behov.	5.000	
Forventet udgifter for ejendommen:	0-5 år	70.000	
	5-10 år	45.000	

Dato: 04-07-2019

Sag:	Tilstandsvurdering af forsamlingshuse i Viborg Kommune
Bygningsejer:	Kultur & Udvikling
Sweco sagsnummer:	29.4110.03
Besigtiget af: Jacob Bo Petersen	Kontrolleret af: Steffan Beck Hansen

Ejendom:	Tapdrup Forsamlingshus - Tapdrupvej 108, 8800 Viborg
 	
 	

Tilstandsvurdering:	Bygningen er i rimelig bygningsmæssig stand.	
Ved gennemgangen kunne det konstateres at der inden for de næste 10 år vil kunne forventes nedenstående vedligeholdelsesmæssige tiltag:		
0-5 år	Sokkel: Afskalinger og revner, der skal udbedres. Mangler riste i udluftning.	30.000
	Facade: Revner i mur skal udbedres. Løse fuger.	25.000
	Vinduer/døre: Fuger gennemgås.	15.000
	Nedløb/tagrender: Skal renses og gennemgås. Afløbsbrønd laves.	20.000
	Tag: Skal gennemgås for løse og ødelagte teglsten.	15.000
	Adgangsvej/parkeringsplads: Opretning af fliser på bagside. Perlesten udlægges efter behov.	20.000
5-10 år	Sokkel: Løbende vedligehold.	10.000
	Facade: Løbende vedligehold.	15.000
	Vinduer/døre: Fuger gennemgås.	10.000
	Nedløb/tagrender: Skal renses og gennemgås.	5.000
	Tag: Skal gennemgås for løse og ødelagte teglsten.	15.000
	Adgangsvej/parkeringsplads: Perlesten udlægges efter behov.	5.000
Forventet udgifter for ejendommen:	0-5 år	125.000
	5-10 år	60.000

Dato: 03-07-2019

Sag:	Tilstandsvurdering af forsamlingshuse i Viborg Kommune
Bygningsejer:	Kultur & Udvikling
Sweco sagsnummer:	29.4110.03
Besigtiget af: Jacob Bo Petersen	Kontrolleret af: Steffan Beck Hansen

Ejendom:	Tastum Kultur- og Forsamlingshus - Tastumvej 33, 7850 Stoholm
 	
 	

Tilstandsvurdering:	Bygningen er i god bygningsmæssig stand.	
Ved gennemgangen kunne det konstateres at der inden for de næste 10 år vil kunne forventes nedenstående vedligeholdelsesmæssige tiltag:		
0-5 år	Sokkel: Revner og afskalninger udbedres. Facade: Mangler fuger. Vinduer/døre: Løbende vedligehold. Nedløb/tagrender: Gennemgås. Tag: Skal gennemgås for løse og ødelagte plader hvert 5. år. Adgangsvej/parkeringsplads: Udlægning af granitskærver efter behov.	10.000 10.000 5.000 5.000 5.000 5.000
5-10 år	Sokkel: Løbende vedligehold. Facade: Løbende vedligehold. Vinduer/døre: Løbende vedligehold. Nedløb/tagrender: Gennemgås. Tag: Skal gennemgås for løse og ødelagte plader hvert 5. år. Adgangsvej/parkeringsplads: Udlægning af granitskærver efter behov.	5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000
Forventet udgifter for ejendommen:	0-5 år	40.000
	5-10 år	30.000

Dato: 04-07-2019

Sag:	Tilstandsvurdering af forsamlingshuse i Viborg Kommune
Bygningsejer:	Kultur & Udvikling
Sweco sagsnummer:	29.4110.03
Besigtiget af: Jacob Bo Petersen	Kontrolleret af: Steffan Beck Hansen

Ejendom:	Tindbæk Forsamlingshus - Nøragervej 2, 8830 Tjele
 	
 	

Tilstandsvurdering:		Bygningen er i god bygningsmæssig stand.	
Ved gennemgangen kunne det konstateres at der inden for de næste 10 år vil kunne forventes nedenstående vedligeholdelsesmæssige tiltag:			
0-5 år	Sokkel: Løbende vedligehold. Facade: Løse fuger og revner, der skal udbedres. Udluftning mangler riste. Vinduer/døre: Løbende vedligehold. Tag: Trænger til at blive rensset. Skal gennemgås for løse og ødelagte plader. Skotrender skal gennemgås. Træværk males. Adgangsvej/parkeringsplads: Udlægning af perlesten efter behov.	10.000 15.000 5.000 30.000 5.000	
5-10 år	Sokkel: Løbende vedligehold. Facade: Løbende vedligehold. Vinduer/døre: Løbende vedligehold. Tag: Skal gennemgås for løse og ødelagte plader. Skotrender skal gennemgås. Træværk males. Adgangsvej/parkeringsplads: Udlægning af perlesten efter behov.	10.000 10.000 5.000 10.000 5.000	
Forventet udgifter for ejendommen:	0-5 år	65.000	
	5-10 år	40.000	

Dato: 31-07-2019

Sag:	Tilstandsvurdering af forsamlingshuse i Viborg Kommune
Bygningsejer:	Kultur & Udvikling
Sweco sagsnummer:	29.4110.03
Besigtiget af: Jacob Bo Petersen	Kontrolleret af: Steffan Beck Hansen

Ejendom:	Tostrup Forsamlingshus - Kallestrupvej 96, 9632 Møldrup
 	
 	

Tilstandsvurdering:	Bygningen er i god bygningsmæssig stand.	
Ved gennemgangen kunne det konstateres at der inden for de næste 10 år vil kunne forventes nedenstående vedligeholdelsesmæssige tiltag:		
0-5 år	Sokkel: Afskalninger og revner. Facade: Løse eller manglende fuger. Revner i murværk. Vinduer/døre: Løbende vedligehold. Fuger gennemgås. Nedløb/tagrender: Gennemgås. Tag: Gennemgås for løse sten. Adgangsvej/parkeringsplads: Trærampen males.	20.000 25.000 10.000 10.000 10.000 10.000
5-10 år	Sokkel: Løbende vedligehold. Facade: Løbende vedligehold. Vinduer/døre: Løbende vedligehold. Nedløb/tagrender: Gennemgås. Tag: Gennemgås for løse sten. Adgangsvej/parkeringsplads: Trærampen males.	10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
Forventet udgifter for ejendommen:	0-5 år	85.000
	5-10 år	60.000

Dato: 30-07-2019

Sag:	Tilstandsvurdering af forsamlingshuse i Viborg Kommune
Bygningsejer:	Kultur & Udvikling
Sweco sagsnummer:	29.4110.03
Besigtiget af: Jacob Bo Petersen	Kontrolleret af: Steffan Beck Hansen

Ejendom:	Taarup Forsamlingshus - Virksundvej 150, 8831 Løgstrup		
			
			

Tilstandsvurdering:	Bygningen er i rimelig bygningsmæssig stand.	
Ved gennemgangen kunne det konstateres at der inden for de næste 10 år vil kunne forventes nedenstående vedligeholdelsesmæssige tiltag:		
0-5 år	Sokkel: Enkelte revner og afskalinger, der skal udbedres. Facade: Mangler riste til udluftning. Løbende vedligehold. Vinduer/døre: Dem af træ males. Vindue i gavl på 1. sal er 1 lags. Nedløb/tagrender: Gennemgås. Tag: Velholdt. Træværk males. Tag gennemgås for revnet og løse plader. Solceller gennemgås. Adgangsvej/parkeringsplads: Belægning rundt om huset er mangelfuld og trænger til udskiftning eller fjernelse.	10.000 10.000 15.000 5.000 25.000 10.000
5-10 år	Sokkel: Løbende vedligehold. Facade: Løbende vedligehold. Vinduer/døre: Trævinduer males. Nedløb/tagrender: Gennemgås. Tag: Velholdt. Træværk males. Tag gennemgås for revner og løse plader. Solceller gennemgås. Adgangsvej/parkeringsplads: Løbende vedligehold.	5.000 5.000 10.000 5.000 20.000 5.000
Forventet udgifter for ejendommen:	0-5 år	75.000
	5-10 år	50.000

Dato: 02-07-2019

Sag:	Tilstandsvurdering af forsamlingshuse i Viborg Kommune
Bygningsejer:	Kultur & Udvikling
Sweco sagsnummer:	29.4110.03
Besigtiget af: Jacob Bo Petersen	Kontrolleret af: Steffan Beck Hansen

Ejendom:	Ulbjerg Forsamlingshus - Ågade 2, 8832 Skals
 	
 	

Tilstandsvurdering:	Bygningen er i god bygningsmæssig stand.	
Ved gennemgangen kunne det konstateres at der inden for de næste 10 år vil kunne forventes nedenstående vedligeholdelsesmæssige tiltag:		
0-5 år	Sokkel: Enkelte revner og afskalinger, der skal udbedres. Facade: Løbende vedligehold. Riste i ventilationshuller mangler. Vinduer/døre: Ældre vinduer og døre, der skal males. Vinduer i gavl på 1. sal udskiftes. Nedløb/tagrender: Gennemgås. Tag: Skal gennemgås for løse og ødelagte plader hvert 5. år. Adgangsvej/parkeringsplads: Lapning af asfaltplads.	15.000 10.000 50.000 5.000 25.000 10.000
5-10 år	Sokkel: Løbende vedligehold. Facade: Løbende vedligehold. Vinduer/døre: Udskiftning af ældre vinduer og døre. Nedløb/tagrender: Gennemgås. Tag: Skal gennemgås for løse og ødelagte plader hvert 5. år. Adgangsvej/parkeringsplads: Lapning af asfaltplads.	5.000 5.000 100.000 5.000 25.000 10.000
Forventet udgifter for ejendommen:	0-5 år	115.00
	5-10 år	150.000

Dato: 02-07-2019

Sag:	Tilstandsvurdering af forsamlingshuse i Viborg Kommune
Bygningsejer:	Kultur & Udvikling
Sweco sagsnummer:	29.4110.03
Besigtiget af: Jacob Bo Petersen	Kontrolleret af: Steffan Beck Hansen

Ejendom:	Vammen Kultur- og Forsamlingshus - Nørregade 23, 8830 Tjele
 	
 	

Tilstandsvurdering:		Bygningen er i god bygningsmæssig stand.	
Ved gennemgangen kunne det konstateres at der inden for de næste 10 år vil kunne forventes nedenstående vedligeholdelsesmæssige tiltag:			
0-5 år	Sokkel: Sætningsskade udbedres. Riste i udlufts huller.	15.000	
	Facade: Enkelte beskadiget sålbænke udbedres. Sætningsskader over vinduer skal udbedres. Fuger skal laves.	15.000	
	Vinduer/døre: Nyere vinduer og døre. Fuger skal gennemgås. Kælderdør skal males, og glasset skal skiftes.	15.000	
	Nedløb/tagrender: Skal renses og gennemgås.	5.000	
	Tag: Skal gennemgås for løse og ødelagte teglsten. Inddækning laves.	15.000	
	Adgangsvej/parkeringsplads: Fornuftig adgangsforhold. Mangler gelænder. Perlesten plads velholdt.	15.000	
5-10 år	Sokkel: Løbende vedligehold.	15.000	
	Facade: Gennemgang hvert 5. år. Skorsten skal gennemgås.	15.000	
	Vinduer/døre: Kælderdør udskiftes. Fuger skal gennemgås. Løbende vedligehold.	15.000	
	Nedløb/tagrender: Gennemgås.	5.000	
	Tag: Skal gennemgås for løse og ødelagte teglsten hvert 5. år.	15.000	
	Adgangsvej/parkeringsplads: Perlesten påfyldes efter behov.	5.000	
Forventet udgifter for ejendommen:	0-5 år	80.000	
	5-10 år	70.000	

Dato: 01-07-2019

Sag:	Tilstandsvurdering af forsamlingshuse i Viborg Kommune
Bygningsejer:	Kultur & Udvikling
Sweco sagsnummer:	29.4110.03
Besigtiget af: Jacob Bo Petersen	Kontrolleret af: Steffan Beck Hansen

Ejendom:	Vejrumbro Kultur og Forsamlingshus - Fælledvej 2, 8830 Tjele
 	
 	

Tilstandsvurdering:	Bygningen er i god bygningsmæssig stand.	
Ved gennemgangen kunne det konstateres at der inden for de næste 10 år vil kunne forventes nedenstående vedligeholdelsesmæssige tiltag:		
0-5 år	Sokkel: Males. Udluftningshuller mangler rist. Facade: Udbedringen af huller og revner. Løbende vedligehold. Vinduer/døre: Udskiftning af fuger. Drypliste mangler på vinduer, der kan åbnes. Trædør males. Nedløb/tagrender: Gennemgås. Tag: Skal gennemgås for løse og ødelagte plader. Skotrende skiftes. Adgangsvej/parkeringsplads: Gennemgang af fliser.	10.000 10.000 20.000 5.000 50.000 5.000
5-10 år	Sokkel: Løbende vedligehold. Males. Facade: Løbende vedligehold. Vinduer/døre: Maling af trædøre. Nedløb/tagrender: Gennemgås. Tag: Skal gennemgås for løse og ødelagte plader. Adgangsvej/parkeringsplads: Gennemgang af fliser.	10.000 10.000 5.000 5.000 20.000 5.000
Forventet udgifter for ejendommen:	0-5 år	100.000
	5-10 år	55.000

Dato: 31-07-2019

Sag:	Tilstandsvurdering af forsamlingshuse i Viborg Kommune
Bygningsejer:	Kultur & Udvikling
Sweco sagsnummer:	29.4110.03
Besigtiget af: Jacob Bo Petersen	Kontrolleret af: Steffan Beck Hansen

Ejendom:	Vestemarkens Forsamlingshus - Holstebrovej 74, 8800 Viborg
 	
 	

Tilstandsvurdering:	Bygningen er i god bygningsmæssig stand.	
Ved gennemgangen kunne det konstateres at der inden for de næste 10 år vil kunne forventes nedenstående vedligeholdelsesmæssige tiltag:		
0-5 år	Sokkel: Afskalninger og revner. Manglende riste i udluftning. Facade: Løse og manglende fuger. Frost sprængte sten. Manglende rist i udluftning. Sålbænk fuges. Træværk males. Vinduer/døre: Trævinduer og døre males. Fuger gennemgås. Nedløb/tagrender: Gennemgås. Tag: Træværk ved fladt tag males. Tag på baghus udskiftes. Tegltaget gennemgås. Adgangsvej/parkeringsplads: Flisebelægning gennemgås.	30.000 60.000 60.000 10.000 500.000 10.000
5-10 år	Sokkel: Løbende vedligehold. Facade: Løbende vedligehold. Vinduer/døre: Males. Nedløb/tagrender: Gennemgås. Tag: Skal gennemgås for løse sten. Adgangsvej/parkeringsplads: Flisebelægning gennemgås.	20.000 20.000 60.000 10.000 20.000 10.000
Forventet udgifter for ejendommen:	0-5 år	670.000
	5-10 år	140.000

Dato: 30-07-2019

Sag:	Tilstandsvurdering af forsamlingshuse i Viborg Kommune
Bygningsejer:	Kultur & Udvikling
Sweco sagsnummer:	29.4110.03
Besigtiget af: Jacob Bo Petersen	Kontrolleret af: Steffan Beck Hansen

Ejendom:	Vindum Forsamlingshus - Vindumvej 74, 8850 Bjerringbro
 	
 	

Tilstandsvurdering:	Bygningen er i god bygningsmæssig stand.	
Ved gennemgangen kunne det konstateres at der inden for de næste 10 år vil kunne forventes nedenstående vedligeholdelsesmæssige tiltag:		
0-5 år	Sokkel: Små skader og enkelte revner. Murværk: Manglende fuger. Enkelte ødelagte mursten. Påkørt hjørne. Vinduer/døre: Nyere vinduer og døre. Gamle døre skal males. Nedløb/tagrender: Hele og funktionelle. Tag: Nyere. God stand. Gennemgås for løse og revnet plader. Adgangsvej/parkeringsplads: Støttemur mod nabo er revnet.	20.000 30.000 10.000 5.000 10.000 15.000
5-10 år	Sokkel: Løbende vedligehold. Facade: Løbende vedligehold. Vinduer/døre: Fuger gennemgås. Udskiftning af gamle trædøre. Nedløb/tagrender: Hele og funktionelle. Tag: Nyere. Gennemgås for løse og revnet plader. Adgangsvej/parkeringsplads: Gennemgang af fliser og asfalt.	10.000 10.000 25.000 5.000 10.000 10.000
Forventet udgifter for ejendommen:	0-5 år	90.000
	5-10 år	70.000

Dato: 08-07-2019

Sag:	Tilstandsvurdering af forsamlingshuse i Viborg Kommune
Bygningsejer:	Kultur & Udvikling
Sweco sagsnummer:	29.4110.03
Besigtiget af: Jacob Bo Petersen	Kontrolleret af: Steffan Beck Hansen

Ejendom:	Vinkel Forsamlingshus - Vinkelvej 172 172, 8800 Viborg
 	
 	

Tilstandsvurdering:	Bygningen er i god bygningsmæssig stand.	
Ved gennemgangen kunne det konstateres at der inden for de næste 10 år vil kunne forventes nedenstående vedligeholdelsesmæssige tiltag:		
0-5 år	Sokkel: Små skader og revner, der skal udbedres. Facade: Revner i mur skal udbedres. Løse fuger. Revner i sålbænk udbedres. Vinduer/døre: Trævinduer males. Fuger gennemgås. Nedløb/tagrender: Skal renses og gennemgås. Tag: Skal gennemgås for løse og ødelagte plader. Træværk skal have træbeskyttelse. Fladt tag gennemgås. Adgangsvej/parkeringsplads: Fornuftig adgangsforhold. Perlesten udlægges efter behov.	20.000 20.000 20.000 5.000 20.000 5.000
5-10 år	Sokkel: Løbende vedligehold. Facade: Løbende vedligehold. Vinduer/døre: Trævinduer males. Fuger gennemgås. Nedløb/tagrender: Skal renses og gennemgås. Tag: Skal gennemgås for løse og ødelagte plader. Træværk skal have træbeskyttelse. Fladt tag gennemgås. Fugning af skorsten. Adgangsvej/parkeringsplads: Perlesten udlægges efter behov. Træterrasse gennemgås.	10.000 10.000 15.000 5.000 30.000 5.000
Forventet udgifter for ejendommen:	0-5 år	90.000
	5-10 år	75.000

Dato: 03-07-2019

Sag:	Tilstandsvurdering af forsamlingshuse i Viborg Kommune
Bygningsejer:	Kultur & Udvikling
Sweco sagsnummer:	29.4110.03
Besigtiget af: Jacob Bo Petersen	Kontrolleret af: Steffan Beck Hansen

Ejendom:	Vorning Borger - Kulturhus - Vorningvej 98, 8830 Tjele
 	
 	

Tilstandsvurdering:	Bygningen er i dårlig bygningsmæssig stand.	
Ved gennemgangen kunne det konstateres at der inden for de næste 10 år vil kunne forventes nedenstående vedligeholdelsesmæssige tiltag:		
0-5 år	Sokkel: Små skader. Mangler riste i udluftningshuller. Facade: Manglende fuger. Sætningsrevner. Enkelte beskadiget sålbænke. Vinduer/døre: Males. Fuger der slipper. Nedløb/tagrender: Hele og funktionelle. Tag: Trænger til gennemgang. Stern og vindskeder er nedbrudt, og skal skiftes. Adgangsvej/parkeringsplads: Gode trapper og perlesten.	10.000 40.000 40.000 10.000 60.000 5.000
5-10 år	Sokkel: Løbende vedligehold. Facade: Løbende vedligehold. Vinduer/døre: Males. Nedløb/tagrender: Løbende vedligehold. Tag: Skal gennemgås årligt. Adgangsvej/parkeringsplads: Gode trapper. Perlesten udlægges efter behov	10.000 20.000 20.000 10.000 30.000 5.000
Forventet udgifter for ejendommen:	0-5 år	165.000
	5-10 år	95.000

Dato: 01-07-2019

Sag:	Tilstandsvurdering af forsamlingshuse i Viborg Kommune
Bygningsejer:	Kultur & Udvikling
Sweco sagsnummer:	29.4110.03
Besigtiget af: Jacob Bo Petersen	Kontrolleret af: Steffan Beck Hansen

Ejendom:	Vridsted Forsamlingshus - Dåsbjergvej 10, 7800 Skive
 	
 	

Tilstandsvurdering:	Bygningen er i rimelig bygningsmæssig stand.	
Ved gennemgangen kunne det konstateres at der inden for de næste 10 år vil kunne forventes nedenstående vedligeholdelsesmæssige tiltag:		
0-5 år	Sokkel: Løbende vedligehold. Facade: Løbende vedligehold. Vinduer/døre: Trævinduer og døre skal males. Fuger gennemgås. Nedløb/tagrender: Gennemgås. Der er defekte nedløb. Tag: Gennemgås for løse plader og træværk males. Adgangsvej/parkeringsplads: Flisebelægning gennemgås og perlesten udlægges.	10.000 10.000 30.000 10.000 20.000 10.000
5-10 år	Sokkel: Løbende vedligehold. Facade: Løbende vedligehold. Vinduer/døre: Løbende vedligehold. Udskiftning af trævinduer. Nedløb/tagrender: Gennemgås. Tag: Gennemgås for løse plade. Træværk males. Adgangsvej/parkeringsplads: Perlesten udlægges efter behov.	10.000 10.000 45.000 10.000 20.000 10.000
Forventet udgifter for ejendommen:	0-5 år	90.000
	5-10 år	105.000

Dato: 31-07-2019

Sag:	Tilstandsvurdering af forsamlingshuse i Viborg Kommune
Bygningsejer:	Kultur & Udvikling
Sweco sagsnummer:	29.4110.03
Besigtiget af: Jacob Bo Petersen	Kontrolleret af: Steffan Beck Hansen

Ejendom:	Ørum Forsamlingshus - Tjelevej 9, 8830 Tjele
 	
 	

Tilstandsvurdering:	Bygningen er i god bygningsmæssig stand.	
Ved gennemgangen kunne det konstateres at der inden for de næste 10 år vil kunne forventes nedenstående vedligeholdelsesmæssige tiltag:		
0-5 år	Sokkel: Ny bygning. Facade: Dækningsplader. Ny bygning. Vinduer/døre: Nye vinduer og døre. Nedløb/tagrender: Nye. Tag: Ny bygning. Adgangsvej/parkeringsplads: Fremstår passet og nyt.	5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000
5-10 år	Sokkel: Gennemgang. Facade: Plader gennemgås for revner. Vinduer/døre: Løbende vedligehold. Nedløb/tagrender: Løbende vedligehold. Tag: Gennemgang. Adgangsvej/parkeringsplads: Gennemgang.	10.000 10.000 10.000 5.000 10.000 5.000
Forventet udgifter for ejendommen:	0-5 år	30.000
	5-10 år	50.000

Dato: 01-07-2019