

Tillæg nr. 6
Spildevandsplan 2019 for Viborg Kommune

Behandling af indsigelser og høringssvar

Forslag til Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan 2019 for Viborg Kommune har været i offentlig høring fra den 3. september 2019 til den 29. oktober 2019.

Høringssvar/indsigelser

I høringsperioden er der modtaget høringssvar fra følgende:

Nr.	Afsender	Dato for modtagelse
1	Nørreålav	09-09-2019
2	Jørgen og Helle Meyer	24-10-2019

Notatets opbygning

Høringssvarene er behandlet efter dato for modtagelse.

Hver indsigelse/bemærkning behandles efter følgende skabelon:

- Resumé af indsigelsen
- Administrative bemærkninger vedr. høringssvar
- Konklusion på høringssvar

Såfremt der i et høringssvar rejses et spørgsmål, som er besvaret tidligere, henvises til dette svar.

Alle spørgsmål om konkrete og faktuelle forhold vedrørende en ejendom er besvaret særskilt.

Høringssvar	Resumé	Administrative bemærkninger	Konklusion
1	Der gøres opmærksom på, at det separate regnvand skal renses inden udløb til vandløb for at disse ikke belastes, idet det kan medføre øget behov for vandløbsvedligeholdelse.	Forvaltningen er helt enig med høringssvaret. Det er vigtigt, at regnvand fra byens tage og overflader, herunder veje, renses inden udløb til vandløb. Rensningen vil i det konkrete projekt ske i den planlagte rensedam, som etableres efter princippet om BAT (bedst tilgængelige teknik). Når rensedammen anlægges efter BAT, så tilbageholdes en stor del af næringsstofferne i regnvandet, og suspenderede stoffer bundfældes. Vejvand renses yderligere i de sandfangsbrønde, som er placeret under vejristene. Når rensedammen etableres, skal der meddeles en ny udledningstilladelse til Hølen Bæk. I denne vil både den stofmæssige og hydrauliske belastning af bækken blive vurderet, og der vil blive stillet krav om både rensning og forsinkelse inden udløb. Hølen Bæk udleder til habitatområde nr. 30. Det betyder, at den nye regnvandsudledning ikke må føre til en merbelastning af habitatområdet i forhold til nuværende situation.	Udlederkrav for regnvand til vandløb fastsættes i kommende udledningstilladelse. Høringssvaret giver ikke anledning til ændring af tillægget.
2	Grundejer for Vinkelvej 169 beskriver et ønske om, at stikledning til forsyning af naboejendommen Vinkelvej 175 kan udføres via Vinkel Kirkes parkeringsareal i stedet for over privat grund (have). Baggrunden er, at grundejer på sigt har planer om udstykning. Der gøres opmærksom på, at eksisterende stikledning over grunden ikke er tinglyst.	Ved dispositionsplanen har Energi Viborg Vand A/S taget udgangspunkt i tilgængelige kloakplaner i Viborg Kommunes Byggesagsarkiv. På baggrund heraf har forsyningen planlagt et spildevandsstik til Vinkelvej 175 parallelt med den viste regnvandsledning, beliggende på naboens areal, matr. 16 a, Vinkel by, Vinkel, (Vinkelvej 169). Såfremt denne regnvandsledning ikke eksisterer, eller det ikke er muligt at opnå frivillig aftale med ejerne af Vinkelvej 169, vurderer forsyningen, at det terrænmæssigt er muligt at etablere to separate stik til Vinkelvej 175, over matrikel nr. 78 Vinkel by, Vinkel, tilhørende Vinkel Kirke, Vinkelvej 177b. Forsyningen har pt. et fælles stik til kirken og Vinkelvej 175, og en tinglyst deklaration på bl.a. denne ledningstrækning. Forvaltningen har orienteret kontaktperson ved Vinkel Kirke om ønsket. Kirken har ikke taget stilling til forslaget på nuværende tidspunkt.	Da der er planlagt nye spildevandsledninger på begge de omtalte placeringer, så kan der laves frivillige aftaler efter ekspropriationslignende vilkår for begge. Den endelige løsning afklares med de berørte i forbindelse med projekteringsarbejdet. Høringssvaret giver ikke anledning til ændring af tillægget.