Natur og Vand

Prinsens Alle 5
8800 Viborg

dek@viborg.dk

Udkast til tillæg til vandforsyningsplan 2012 – 2022

Dato: 05-11-2015

Sagsnr.: 13/76616
Sagsbehandler: vpdek

Indledning

Klima- og miljøudvalget har på mødet den 8. januar 2015 besluttet, at der med udgangspunkt i udvalgets beslutning på mødet den 22. maj 2014, udarbejdes et tillæg til Vandforsyningsplan 2012 – 2022

Tillægget indeholder ændringer af retningslinier og administrationspraksis i forbindelse med etablering af erstatningsboringer i Vandværkernes naturlige forsyningsområder.

Dette tillæg erstatter afsnit 2.4.7 i Viborg Kommunes Vandforsyningsplan 2012-2022.

Lovgrundlag

I henhold til vandforsyningslovens § 14 skal Viborg Kommune udarbejde en plan, for vandforsyningen og vandindvindingen i Kommunen

Plangrundlag

I henhold til vandforsyningslovens § 14 stk. 2 samt bekendtgørelse nr. 1318 af 21. december 2011 om vandforsyningsplanlægning kan Viborg Kommune udarbejde delplaner samt ændringer og tillæg til planerne for vandforsyningen og vandindvindingen i Kommunen

Erstatningsboringer

Retningslinie

Efter en konkret vurdering, meddeles der ikke tilladelse til etablering af en erstatningsboring ved enkeltindvindere, uden forudgående ansøgning, når:

En ejendom, der ligger indenfor et vandværks naturlige forsyningsområde, kan forsynes fra vandværket på rimelige vilkår, og:

- der er er registreret vandforsyningsanlæg med nitratindhold over 100 mg/l. og/eller
- der er registreret vandforsyningsanlæg forekomst af pesticider over grænseværdierne

.

Redegørelse

Af vandforsyningslovens § 21, stk. 2 fremgår at en brønd eller boring uden tilladelse kan etableres 5 m fra det hidtidige indvindingssted, samt udbedres eller ændres, når det er nødvendigt for at opretholde en eksisterende vandforsyning.

Anmeldelse herom skal ske til kommunalbestyrelsen inden arbejdet påbegyndes.

Ifølge vandforsyningslovens § 21, stk. 3 kan kommunen dog bestemme, at en brønd eller boring ikke må etableres, ændres eller udbedres uden, at der er meddelt tilladelse til det. Afgørelsen kan træffes i forhold til ejendomme, som ligger indenfor det naturlige forsyningsområde til et alment vandværk.

En afgørelse efter § 21 stk. 3 skal meddeleles til ejeren af den enkelte ejendom, inden ejeren har indgivet anmeldelse til kommunen om etablering af en erstatningsboring.

Med henvisning til ovennævnte vil ejendomme der ligger indenfor vandværkernes naturlige forsyningsområder og som vurderes at være truet af nitrat eller pesticider, modtage et varsel om forbud mod etablering af en erstatningsboring uden forudgående ansøgning.

Ejendomme i Vandværkets naturlige forsyningsområde der ligger udenfor områder med forureningstruet grundvand, kan efter anmeldelse til Kommunen etablere en erstatningsboring.

Vurdering af om grundvandet er forureningstruet, vil blive foretaget ud fra de geologiske forhold ved den aktuelle boring i en radius på 500 m.