

20. august 2020

Tillæg nr. 15 til Spildevandsplan 2019 for Viborg Kommune

Indsigelser og høringssvar modtaget i høringsperioden fra d. 27. maj 2020 til d. 22. juli 2020.

ID	Dato	Navn	Emne	Tekst	Vedhæftet
1	21-07-2020	Nørreålv	Vedr. nedlæggelse af Ørum Renseanlæg, afskærende spildevandsledning samt ny pumpestation og udvidelse af regnvandsbassin.	Bemærkninger til regnvandsbassin: Et regnvandsbassin er kun til regnvand og ikke til spildevandsoverløb. Det bør sikres at der ikke sker overløb af spildevand til Nørreåsystemet. Pumpning af spildevand til Bruunshåb rensningsanlæg: Det bør sikres at anlægget dimensioneres således at der ikke forekommer nogen form for udledninger til Nørreåsystemet. Rensningsanlægget i Bruunshåb: Rensningsanlægget i Bruunshåb bør opgraderes, så alle stoffer der kan forurene Nørreåsystemet fjernes inden udledning af det rensede spildevand til Nørreåsystemet. Ligeledes bør der etableres tiltag, så der ikke fremover sker overløb af spildevand der ikke er færdigrenses til Nørreåsystemet.	-