

Tillæg nr. 10
Spildevandsplan 2019 for Viborg Kommune

Behandling af indsigelser og høringssvar

Forslag til Tillæg nr. 10 til Spildevandsplan 2019 for Viborg Kommune har været i offentlig høring fra den 7. januar 2020 til den 3. marts 2020.

Høringssvar/indsigelser

I høringsperioden er der modtaget høringssvar fra følgende:

Nr.	Afsender	Dato for modtagelse
1	Christopher Laursen	04-02-2020
2	Esben Keller Tovgaard	21-02-2020
3	Anne Slot pva. Kirsten Bottke Nedergaard	24-02-2020

Notatets opbygning

Høringssvarene er behandlet efter dato for modtagelse.

Hver indsigelse/bemærkning behandles efter følgende skabelon:

- Resumé af indsigelsen
- Administrative bemærkninger vedr. høringssvar
- Konklusion på høringssvar

Hvis der i et høringssvar rejses et spørgsmål, som er besvaret tidligere, henvises til dette svar.

Alle spørgsmål om konkrete og faktuelle forhold vedrørende en ejendom er besvaret særskilt.

Høringssvar	Resumé	Administrative bemærkninger	Konklusion
1	Ønsker at nedsive regnvand på egen grund.	I forbindelse med omlægning fra fælles- til separatkloak ønskes tag- og overfladevand frakoblet afledning til renseanlægget. Det er derimod ikke noget krav, at tag- og overfladevand skal tilsluttes det offentlige regnvandssystem, hvis der findes/ønskes alternativ afledning. Tag- og overfladevand kan nedsives på egen grund, når der er meddelt nedsivningstilladelse.	Bemærkningen giver ikke anledning til ændringer af planforslaget.
2	Ønsker at nedsive regnvand på egen grund.	I forbindelse med omlægning fra fælles- til separatkloak ønskes tag- og overfladevand frakoblet afledning til renseanlægget. Det er derimod ikke noget krav, at tag- og overfladevand skal tilsluttes det offentlige regnvandssystem, hvis der findes/ønskes alternativ afledning. Tag- og overfladevand kan nedsives på egen grund, når der er meddelt nedsivningstilladelse.	Bemærkningen giver ikke anledning til ændringer af planforslaget.
3	Forslag til alternativ placering af rensedam samt konkrete spørgsmål om etablering, drift og vedligehold af rensedammen.	Der er fundet alternativ placering af rensedammen. Svar på øvrige spørgsmål fremgår af nedenstående: Er det forvaltningens hensigt at købe arealet, eller kompensere ejeren? Svar: Spildevandsanlæg i Viborg Kommune ejes og drives af Energi Viborg Vand A/S. Når et anlæg er optaget i spildevandsplanen, køber de arealet på ekspropriationslignede vilkår. Skal der udføres terræn-, eller jordarbejder for at etablere dammen? Svar: Ja, arealet skal tilpasses, så bassinet får det nødvendige volumen og udformning. Rensedammen i Viborg Kommune udføres efter retningslinjerne i bilag 5 i Spildevandsplan 2019 (link).	Energi Viborg Vand A/S har udarbejdet forslag til alternativ placering af rensedammen, så dammen placeres i vådområdet. Arealet er ejet af samme ejer, som den oprindelige placering. Den nye placering er forelagt ejer, som er indforstået med den nye placering. Planforslaget med tilhørende kort, er tilrettet i forhold til den nye placering af rensedammen. De øvrige bemærkninger i høringssvaret giver i øvrigt ikke anledning til ændringer af planforslaget.

		Bliver der tale om et konstant vandspejl, og i så fald: Vanddybde? Svar: Ja, der bliver tale om et konstant vandspejl. I henhold til gældende praksis for rensedamme, skal vanddybden være ca. 1 meter. Vil der blive tale om stillestående vand med insekter til følge? Svar: Der vil selvfølgelig leve insekter i dammen, men de giver erfaringsmæssigt ikke problemer (myg og lignende), når arealer omkring dammen friholdes for vegetation, så vandoverfladen påvirkes af vind. Vil et overløb fra dammen forringe mulighederne for dyrkning eller anden anvendelse af det øvrige areal? Svar: Nej, overløbet etableres kontrolleret via en rørledning/grøft til nærmeste recipient. Hvem kompenserer eventuelle skader forårsaget af et ekstraordinært overløb fra dammen? Svar: Jævnfør ovenstående bør der ikke forekomme skader. Skulle det alligevel forekomme, gælder de almindelige regler vedrørende kompensation i forbindelse med skade på anden mands ejendom. Skal eventuelt dyrehold afskærmes fra dammen, eller vil der blive pålagt andre begrænsninger for anvendelsen af det øvrige areal? Svar: Ja, dyrehold vil normalt skulle afskærmes fra dammen vha. hegn i skel. På sigt skal sediment vel oprensnes: Hvem bekoster dette og re-etablerer skader helt og fuldt? Svar: Energi Viborg Vand A/S står for drift og vedligehold af rensedammen, herunder udgifter oprensning.	
--	--	---	--